



"BETON-LUX COMPANY" S.R.L

C/F 1014600005478

BC MOLDINCONBANK S.A. MOLDMD2X304

IBAN: MD84ML000000000225180436

CERTIFICAT DE CALITATE LA AMESTECURI DE BETOANE	
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ	

Denumirea producătorului	“BETON-LUX COMPANY” S.R.L	
Наименование организации изготовителя		
Adresa tel. fax producătorului	or. Vatra, str. Constructorilor, 7, tel: 59-65-68	
Адрес тел. факс производителя		
Întreprinderea consumator	Primaria Lozova	
Наименование организации потребителя		
Adresa de recepție a producției	s. Lozova	
Адрес приема продукции		
Clasa betonului	C20/25 XC1 CEM I 42.5 N CI0.10 D16 S4	
Класс бетона		
Plasticitatea amestecului de beton la uzină cm.	17	
Удобоукладываемость бет.смеси на заводе см.		
Plasticitatea amestecului de beton la obiect cm.	16	
Удобоукладываемость бет. смеси на объекте см.		
Data eliberării producției	24.03.2023	
Дата поставки		
Den. și cantit. adaosului chimic	Master Pozzolith 95 1,0%	
Наз-ние и кол-во химдоб.		
Densitatea amestecului de beton	P-2320	
Плотность бетонной смеси		
Clasa de rezistentă	C20/25	
Класс прочности на сжатие		
Tip de ciment	CEM I 42.5 N	
Тип цемента		
Coeficientul de variație a rezist. Betonului %	1,00%	
Коэффициент вариации прочности бетона %		
Denum. agregatului mășcat, fracția lui mm.	Agregate concosate din prundis	8\16
Наименование и фракция крупного заполнителя мм.		
Alți parametri necesari		
Другие показатели		
Volumul partidei stocului		m³
Объем партии М³		

Data eliberării/ дата выдачи/ 24 martie 2023

Șef Producere _____

str. Constructorilor nr. 7, or. Vatra, mun. Chisinau, Rep. Moldova, MD – 2069

Tel : + 373 22 59 65 66 / 22 59 65 69; /+373 78 200021 info@betonlux.md; www.betonlux.md



Cerintele tehnice ale betonului vor fi garantate doar in cazul intretinerii betonului
pe perioada rece a anului conform cerintelor din NCM F. 02.03-2005, CP H.04.04:2018