

Specificații tehnice pentru Cameră frigorifică (Walk-in Cold Room)

Nr. d/o	Caracteristici tehnice	Cantitatea
1.	Cameră frigorifică	1
	Capacitatea (m3)	27
	Dimensiuni (W x D x H mm)	3250 x 3100 x 2600;
	Finisajul panoului de perete și tavan	oțel acoperit cu poliester sau material rezistent la coroziune sau oțel inoxidabil sau oțel zincat
	Ușa Deschiderea ușii Lățimea de deschidere liberă a ușii	- să poată fi încuiată, cu prevederi 100% sigure - exteriorul camerei - minimum de 800 mm
	Material izolator al panoului	poliuretan de inalta densitate
	Transmisie termică medie (valoarea U) a panourilor de acoperiș, perete și podea, inclusiv îmbinările	0,17 W/m ² K sau mai bună
	Opțiuni de grosime izolație panou (mm)	100 mm (standard)
	Sistem de conectare la panou	Cam-lock (camera blocată)
	Finisaj panou pardoseala	anti-alunecare
	Montare pe raft	Perete, Autoportant
	Sistem de rafturi	Complet reglabil
	Material rafturi	plastic igienic;
	Frigider:	Unități frigorifice duale - sistem monobloc sau sistem split rezistent la intemperii. echipat cu contoare de ore de funcționare; Partajarea sarcinilor - automat
	Alte opțiuni de frigider:	Supapă de limitare a presiunii, Protecție la climă rece, Dezghețare automată, Protecție la supratensiune, Sistem de alarmă; Interval de temperatură internă (°C): +2...+8; Temperatura ambiantă (°C) Max.: +43; Alimentare: 220/380V, 50Hz; Termostatul trebuie să fie calibrat la ITS-90 cu o precizie de ± 0,5°C sau mai mare.
	Garanție	Minim 24 luni;
	Instalarea	inclusă.
	Agent frigorific	fără CFC pentru a respecta cerințele Protocolului de la Montreal.

Camera frigorifică	conectată la rețeaua principală de alimentare, cu opțiuni de conectare la generator de rezervă pe viitor
Documente	pachet complet de instrucțiuni tipărite, certificate dacă dispune
Instruire	a oferi un curs practic de instruire pentru utilizatori și/sau tehnicieni de întreținere.
Calificare	Calificarea instalării și punerea în funcțiune a instalațiilor conform Protocolului de verificare PQS E001/CR-FR01-VP2.4.
Cerințe către companie	<ul style="list-style-type: none"> - Să dețină autorizație de activitate în domeniul respectiv. - Experiență în domeniul instalării sistemelor complexe de racire în domeniul medical nu mai puțin de 5 ani. - Personalul angajat să dispună de studii colegiale sau superioare în domeniul tehnicii frigului și să dețină cursuri de perfecționare obligatorii în ultimii 3 ani - Instalarea/montarea în ultimii 3 ani cel puțin 5 camere frigorifice