

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1693822748900_din_04/09/2023_
Obiectul achiziției: __Servicii de deservire și reparație (după caz) a sistemului de ventilație și instalațiilor de climatizare.__

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 – Servicii de deservire și reparații (după caz) a sistemului de ventilație și instalațiilor de climatizare					Conform cerințelor din pct.14 din anunțul de participare	
1.Climatizatoare de tip split – sistem pe perete				1)Serviciile prestate trebuie să fie de tipul celor solicitate; 2)Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 3)Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 4)Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 5)Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor. 6)Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.	1)Verificarea vizuală la prezența deteriorărilor mecanice și electrice. 2)Verificarea presiunii circuitului frigorific a climatizatorului în regimurile de încălzire și răcire. 3)Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regimurile de încălzire și răcire. 4)Verificarea jaluzelor și a mecanismului de acțiune a lor. 5)Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare. 6)Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului.	
2. VRF sistem de blocuri exterioare						
3. VRF sistemelor blocurilor interioare de tip canal						
4. VRF sistemelor blocurilor interioare de tip caset						
5. VRF sistemelor blocuri interioare tip perete						

			7)Dezasamblarea/asamblarea (în caz de necesitate) a părților componente ale utilajului. 8)Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune. 9)Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 10)Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 11)Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer. 12)Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare. 13)Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 14)Verificarea funcționării sistemului de drenare. 15)Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 16)Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență. 17)Verificarea tensiunii electrice. 18)Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 19)Diagnostică blocurilor electronice. 20)Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 21)Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. 22)După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni. 23)După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, Prestatorul va oferi un act	7)Curățarea condensatoarelor a aparatelor de aer condiționat cu ajutorul compresorului de aer sau cu jet de apă sub presiune. 8)Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior. 9)Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior. 10)Curățarea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer. 11)Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare. 12)Verificarea etanșeității circuitului frigorific și lichidarea eventualelor scurgeri. 13)Verificarea funcționării sistemului de drenare. 14)Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicele) ventilatoarelor. 15)Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, elemente de urgență. 16)Verificarea tensiunii electrice. 17)Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate). 18)Diagnostică blocurilor electronice. 19)Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate. 20)Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. 21)După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor se oferă garanție la serviciile efectuate pe o perioadă de 6 luni. 22)După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor se oferă un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite. 23)Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 1 și 2 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde	
--	--	--	--	---	--

				cu concluzii tehnice pentru toate climatizoarele deservite. 24) Dacă, după efectuarea cerințelor din punctele 1 și 2 din lista serviciilor indicate, parametrii verificați nu vor corespunde normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică va fi nu mai mare decât prețul deservirii tehnice a unui climatizor. 25) Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor. 26) Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător. 27) Prețurile prevăzute în ofertă vor include toate cheltuielile ce țin de prestarea serviciilor. 28) Prețurile unitare de achiziție a Serviciilor prevăzute în ofertă nu se vor modifica pe întreaga durată de valabilitate a contractului.	normelor, se va alcătui un act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției lor. Deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de reprezentantul Beneficiarului. Prețul unui act de diagnostică este echivalent cu prețul deservirii tehnice a unui climatizor. 24) Deservirea tehnică a acestor climatizoare se va efectua după reparația lor. 25) Lucrările de reparație și alimentare cu freon, se vor efectua după necesitate și vor fi achitate adăugător. 26) Prețurile prevăzute în ofertă vor include toate cheltuielile ce țin de prestarea serviciilor. 27) Prețurile unitare de achiziție a Serviciilor prevăzute în ofertă nu se vor modifica pe întreaga durată de valabilitate a contractului.	
TOTAL						

Semnat: __electronic__ Numele, Prenumele: __Moloșag Eugeniu__ În calitate de: __Manager Proiecte__

Ofertantul: __AMBER MOLDOVANU SRL__ Adresa: __m.Chișinău str. Vadul lui vodă 68__