

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1658477222788 (21060431) din 29.07.2022
Obiectul achiziției: Servicii de profilaxie (deservire) a climatizatoarelor

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
1. Servicii de profilaxie (deservire) a climatizatoarelor	1. Servicii de profilaxie (deservire) a climatizatoarelor	MD	MD	Cerinte de deservire: Examinarea internă a obiectului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului de calcar; Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemului de drenaj; Verificarea stării cailor de parcurgere a agentului frigorific; Masurarea, prin metoda presiunii cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însusirii de a fi ermetic; Realimentarea sistemului cu freon, agent de răcire; Curățirea filtrelor și a blocurilor exterioare; Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie; Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea acestora; Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură; Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie; Curățirea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer; Verificarea și programarea telecomenzii	Examinarea externă a obiectului; Curatarea filtrului vaporizatorului; Curatarea vaporizatorului de calcar; Verificarea capacității operaționale a sistemului de drenaj a climatizatorului; Curatarea sistemului de drenaj; Verificarea stării cailor de parcurgere a agentului frigorific; Masurarea, prin metoda presiunii cu detectorul electric, a freonului în sisteme și verificarea însusirii de a fi ermetic; Incarcarea cu freon; Curățirea filtrelor, separatoarelor și a blocurilor exterioare; Curățirea corpului blocului vaporizator de praf și murdărie; Verificarea funcționării jaluzelelor, curățirea jaluzelelor; Verificarea funcționării traductoarelor de temperatură; Curățirea radiatorului blocului vaporizator de praf și murdărie; Curățirea radiatorului blocului condensator de praf și murdărie; Curățirea grilei de admisie a aerului și filtrelor de aer; Verificarea și programarea telecomenzii. Consultarea personalului.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tarlapan Corneliu În calitate de: director
Ofertantul: SRL „Climatsistem” Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan Neaga 66