

NUMELE PRODUSULUI <i>PRODUCT NAME</i>	Profmet Universal Silicone 280MI (Gw.325) Transparent (24)
NR. ÎNCĂRCARE PRODUS <i>PRODUCT BATCH NUMBER</i>	24GSD0108/0500
DATA FABRICATIEI <i>PRODUCTION DATE</i>	19.04.2024
DATA EXPIRĂRII <i>EXPIRATION DATE</i>	19.07.2025
DATA RAPPORTULUI <i>REPORT DATE</i>	30.05.2024
RAPORT NR <i>REPORT NUMBER</i>	08

SPECIFICAȚII TEHNICE <i>TECHNICAL PROPERTIES</i>				
ANALIZĂ <i>ANALYSIS</i>	METODA DE TEST <i>TEST METHOD</i>	UNITATE <i>UNIT</i>	VALORI ACCEPTATE <i>REF. VALUE</i>	24GSD0108/0500
CULOARE <i>(COLOR)</i>	VIZUAL <i>(VISUAL)</i>	---	TRANSPARENT <i>(TRANSPARENT)</i>	TRANSPARENT <i>(TRANSPARENT)</i>
ASPECT <i>(APPEARANCE)</i>	VIZUAL <i>(VISUAL)</i>	---	OMOGEN <i>(HOMOGENEOUS)</i>	OMOGEN <i>(HOMOGENEOUS)</i>
DENSITATE <i>(DENSITY)</i>	TS EN ISO 2811-1	g/cm³	0,96±0,03	0,955
USCAREA SUPRAFAȚEI <i>(SKIN FORMATION)</i>	ASTM C 679-03	dk	5-20	18

* Condiții de testare: Temperatura; 23°C, umiditate: Rh- 50%

CONTROLOR
CONTROLLER

: AHMET TURAN OK

 **KALITE KONTROL**
ONAY

AKKİM YAPI KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.
Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No:22 34555 Hadımköy/İSTANBUL
TEL:0212 771 13 71 FAX:0212 771 38 88
E-Mail:kalitekontrol@akkim.net