

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1785934774778 din 11.08.2026								
Obiectul achiziției: Filtre bactericide pentru centralele de tratare a aerului sterilizat din cadrul Blocului de Operații								
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	42900000-5	Filtru HEPA H14	HEPA Ceiling Filter	Turcia	Ulpatek	Filtru HEPA HC-H14-MN 610x1200x78 FC/1P (cu montare) ISO 1822	HC-H14-M-1-610-1220-78-FW-P (cu montare)	ISO 16890/ EN 1822
2	42900000-5	Filtru sac GB-G4-P5	Eco Bag Filter	Turcia	Ulpatek	Filtru sac GB-G4-P5 – 402x402x360 (cu montare)	GB-G4-P5-25-402-402-360 (cu montare)	ISO 16890/ EN 1822
3	42900000-5	Filtru sac GB-G4-P5	Eco Bag Filter	Turcia	Ulpatek	Filtru sac GB-G4-P5 – 490x490x360 (cu montare)	GB-G4-P5-25-490-490-360 (cu montare)	ISO 16890/ EN 1822
4	42900000-5	Filtru sac FB-F9-P6	S-Bag Filter	Turcia	Ulpatek	Filtru sac FB-F9-P6 – 402x402x630 (cu montare)	FB-F9-P6-25-402-402-630 (cu montare)	ISO 16890/ EN 1822
5	42900000-5	Filtru sac FB-F9-P6	S-Bag Filter	Turcia	Ulpatek	Filtru sac FB-F9-P6 – 490x490x630 (cu montare)	FB-F9-P6-25-490-490-630 (cu montare)	ISO 16890/ EN 1822
6	42900000-5	Filtru C 1140/240/704 MAN	Hgh Capacity Hepa Filter	Turcia	Ulpatek	Filtru C 1140/240/704 MAN	HHS-H14-M-20-1140-704-240-FW-P	ISO 16890/ EN 1822

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Cojocarua Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**