



**Documentație de atribuire la
anunțul de participare nr. 36 din 17.03.2026
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: **Achiziționarea posturilor de reglare gaze.**

Numărul: CG-09BC/2026;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38.

1. Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu posturi de reglare gaze (PRGuri), pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

nr. d/o	COD CPV:	Denumirea bunurilor solicitate:	Presiune la intrare, MPa	Presiune la ieșire, MPa	Debit*, m3/h (Debit total al PRG)	Un. de măș	Cantitate
1	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 20 - max. 30	buc.	3
2	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 50 - max. 70	buc.	9
3	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 70 - max. 100	buc.	1
4	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 100 - max. 200	buc.	43
5	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 200 - max. 300	buc.	42
6	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 300 - max. 900	buc.	32
7	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 900 - max. 1400	buc.	16
8	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 1400 - max. - 3200	buc.	21
9	39340000-7	Post de reglare gaze cu 2 linii	0,3	300	min. 3200 - max. 9000	buc.	1

2. Condiții de livrare:

- termen de livrare: până la 120 de zile din momentul semnării contractului;
- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău.

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - * debitul PRG-ului se va considera ca fiind **debitul integral al dulapului**, reprezentând suma capacităților ambelor linii tehnologice identice, echipate cu reglatoare de același tip și capacitate;
 - * condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;
 - * noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;
 - * corpul dulapului trebuie să fie executat prin montarea scheletului din țevă de profil de min. 25mm pe tot perimetrul fiecărui dreptunghi de perete și de uși. Grosimea foilor metalice la corpul și ușile dulapului să fie nu mai puțin de 1,5 mm;
 - * partea superioară (acoperișul) să fie executat înclinat astfel încât să nu fie admisă acumularea precipitațiilor fluturând scurgerea lor;
 - * construcție modulară prefabricată pe îmbinări interioare cu șuruburi antivandal (vopsirea integrală a tuturor elementelor din interior și exterior);
 - * PRG-urile vor avea o construcție compactă, proporțională debitului nominal al echipamentului, evitând supradimensionarea nejustificată a dulapului. Dimensiunile trebuie să permită acces tehnic adecvat și condiții ergonomice de exploatare, fără a afecta stabilitatea, rigiditatea structurală și siguranța în funcționare;
 - * PRGul va fi prevăzut cu amortizoare elastice pentru protecția elementelor interne împotriva șocurilor mecanice amortizoare elastice pentru a proteja elementele PRG-lui de impact;

* PRG trebuie să fie dotat cu uși frontale (și posterioare la solicitarea Beneficiarului), prevăzute cu mecanism de închidere cu lacăt încorporat, unificat pentru toate tipurile de PRG și capabil să asigure funcționarea corespunzătoare chiar și în cazul modificării în timp a alinierii ușilor.

Vor fi prevăzute:

- grile de ventilare;
 - orificii pentru conductele de purjare și refulare, precum și pentru clapeta de evacuare a gazului;
 - orificii de drenaj în partea inferioară pentru evacuarea apei;
 - tavă pentru depozitarea documentației;
 - scheme tehnologice, săgeți de direcție a fluxului și schema electrică (după necesitate).
- * orificiile pentru conducte vor fi realizate prin frezare la diametrul corespunzător și vor fi etanșate cu materiale elastice care asigură etanșeitatea și un finisaj estetic.
- * orificiile pentru țevile de purjare-refulare precum și a clapetei de evacuare a gazului este necesar de prevăzut prin pereții laterali;
- * toate țevile precum și suprafața dulapului să fie acoperite cu grunt apoi cu vopsea polimerică sau vopsea simplă aplicată prin pulbere în 2 straturi;
- * țevile de refulare-purjare să fie de culoare roșe;
- * armăturile de închidere să fie de culoare albastră, gri, sau neagră;
- * regulatorul, filtrul, supapa de descărcare să fie în culoarea de la uzină, fără elemente reconstituite;
- * dulapul va fi vopsit integral în culoare galbenă și inscripționat conform documentației de proiect sau cerințelor Operatorului de rețea;
- * se solicită garanție anticorozivă minimă de 24 luni, precum și garanție minimă de 24 luni pentru utilaje.
- * toate țevile de impuls pentru PRG de tip necombinat să fie prevăzute cu impuls de pînă și după armatura de închidere a fiecărei linii tehnologice în parte;
- * zăvoarele părții superioare a ușilor să fie prelungite pentru a avea posibilitatea de a le manevra din partea de jos;
- * la uși de prevăzut mecanism de închidere cu lacăt încorporat unificat pentru toate tipurile de PRG, asigurînd funcționalitatea satisfăcătoare chiar și în cazurile de schimbare în timp a nivelului ușilor;
- * toate îmbinările trebuie executate prin flanșe să fie etanșate cu din poliuretan, de exclus montarea armaturilor de închidere a căror îmbinările sunt prevăzute prin știft;
- * la dulapurile de tip RCP (cu regulator combinat de presiune – până la 200 m3 per PRG) și RCPI (regulator combinat de presiune individual – până la 30 m3 per PRG) este de dorit ca armaturile de închidere montate la presiune medie să fie de tip electrosudabil;
- * posturile de reglare cu o capacitate pînă la 200m3 per dulap, vor fi fabricate prin conexiuni de tip filet;
- * posturile de reglare cu o capacitate mai mare de 200m3 per dulap vor fi executate prin conexiune de tip flanșă;
- * posturile de reglare cu o capacitate mai mare de 200m3, obligatoriu cu colector de ieșire din PRG, pe care va fi instalat manometru corespunzător pentru presiunea de ieșire din regulator;
- * armaturile de închidere la manometre să fie prevăzute de tip 3-ei căi cu bilă;
- * Fiecare linie tehnologică trebuie să fie echipată minim cu:
1. Vană intrare;
 2. Filtru cu cartuș "Viledon";
 3. Manometre cu robinete pînă și după filtru;
 4. Conductă de refulare;
 5. Regulator de presiune (cu supapă de descărcare integrate sau montată separat, în caz că este montată separat – gazoductul supapei să fie conectat la colector);
 6. Robinete de laborator;
 7. Vană la ieșire;
 8. Tub de impuls cu posibilitatea reglării parametrilor regulatorului la sine și în conducta de presiune joasă.
- * Cele 2 linii tehnologice se vor conecta între ele, în interiorul dulapului;
- * necesare scheme tehnologice a posturilor prezentate pentru achiziționare pentru fiecare tip de PRG – cu indicarea la toate elementele și mărimile fizice;
- * Cerințe metrologice:
- Manometrele vor avea clasa de precizie minim 1,5;
 - Verificarea metrologică trebuie să fie valabilă, efectuată cu cel mult 12 luni înainte de livrare;
 - Nu se acceptă adaptoare sau treceri din oțel la montajul manometrelor;
 - Armăturile aferente manometrelor vor fi de tip robinet cu bilă cu trei căi;
 - Toate manometrele se vor amplasa în aval de robinetii de intrare.
- * Toate PRG-urile vor fi livrate cu:

- pașapoarte tehnice pentru fiecare componentă;
- scheme tehnologice;
- schițe dimensionale pentru fiecare model oferit.

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolabilitate și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;
- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei: *descrise în p. 20 al Anunțului de participare.*

8. Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL "Chișinău-gaz"

Data „____” _____

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Demian A.

Răsoi V.

Calașnic N.

Lisa I.

Specificații de preț:Obiectul: *Achiziționarea posturilor de reglare gaze.*Numărul: **CG-09BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, 9, 10:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumire bunului oferat:	Preț unitar, MDL fără TVA	Preț unitar, MDL inclusiv TVA	Suma, MDL fără TVA	Suma, MDL inclusiv TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG, min. 20 - max. 30 m3/h)	buc.	3						
2	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 50 - max. 70 m3/h)	buc.	9						
3	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 70 - max. 100 m3/h)	buc.	1						
4	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 100 - max. 200 m3/h)	buc.	43						
5	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 200 - max. 300 m3/h)	buc.	42						
6	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 300 - max. 900 m3/h)	buc.	32						
7	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 900 - max. 1400 m3/h)	buc.	16						
8	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 1400 - max. - 3200 m3/h)	buc.	21						
9	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 3200 - max. 9000 m3/h)	buc.	1						
Total:			168						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____

Specificații tehnice:Obiectul: *Achiziționarea posturilor de reglare gaze.*Numărul: **CG-09BC/2026;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:*

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	Denumirea bunurilor oferate	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG, min. 20 - max. 30 m3/h)	buc.					
2	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 50 - max. 70 m3/h)	buc.					
3	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 70 - max. 100 m3/h)	buc.					
4	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 100 - max. 200 m3/h)	buc.					
5	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 200 - max. 300 m3/h)	buc.					
6	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 300 - max. 900 m3/h)	buc.					
7	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 900 - max. 1400 m3/h)	buc.					
8	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 1400 - max. - 3200 m3/h)	buc.					
9	Post de reglare gaze cu 2 linii, (Debit total al PRG min. 3200 - max. 9000 m3/h)	buc.					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____

În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____