



Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001



OCpr-001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A001199-17**

Data emiterii 18 mai 2017

Valabil pînă 18 mai 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Munccești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL: DENUMIREA / DESCRIEREA

Email PF-115 marca comercială: "NOVA", "PALITRA", diverse culori.  
Fabricare în serie conform SF 38975017-003:2008.

Codul NCMRM  
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 51691:2011 p.5.3.1 tab.1 ind.1, tab.2 ind.1, 3, 4, 6, tab.3 ind. 2 - 5, p.5.4, p.5.5;  
GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2002; IM...Nr.2158-80

PRODUCĂTOR

FPC "CHETON GRUP" SRL, mun.Chișinău, str. A.Doga, 45/2.  
Producerea: or. Otaci, str. Ștefan cel Mare, 148, r-ul Ocnîța

SOLICITANT

FPC "CHETON GRUP" SRL, mun.Chișinău, str. A.Doga, 45/2.



Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1368-RE din 16.05.2017, eliberat de OCP al ÎS CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064 certificat de acreditare Nr. OCpr - 001 din 09.09.2014; Raport de încercări nr. 194/1 din 16.05.2017, eliberat de LÎ "ASCHIM" SA, mun. Chișinău, Durluști, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare LÎ-014 din 16.12.2013. Avize sanitare Nr. 1653 din 30.05.2014, Nr.2530 din 14.08.2014, eliberate de CNSP, mun.Chișinau, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. LÎ-44 din 02.06.2014.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3960/2017 din 18.05.2017. Dosar Nr. 1691.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A Nr. 001199



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.



I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A002370-18

Data emiterii 16 iulie 2018

Valabil pînă 16 iulie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale acrilice pentru vopsire dispersive în apă (vopsea, lac, grund, tinchuală, chit) în sortiment. Marci comerciale: "GAMA COLOR", "COLORIKS", "PALITRA", "SPEKTRUM".

Fabricare în serie conform SF 38975017-002:2008.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p.5.3.1 tab.1 ind. 2 - 7, 9, p.5.4, p.5.5; HG...Nr. 913 din 23.07.2016

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L., mun. Chișinău, str. A. Doga, 45/2

Producerea: mun. Chișinău, orș. Sîngera, str. Schinoasa, 10A

SOLICITANT

Producător

Codul NCM

3209 00

Codul țării

MD

Codul IDNO

1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 2353-RE din 16.07.2018, eliberat de OCP din cadrul I.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 257 din 16.07.2018, eliberat de LÎ "Aschiu CI" S.R.L., mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ -014 din 20.10.2017; Aviz sanitar Nr. 440 din 10.07.2018, eliberat de AN pentru SP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. LÎ - 044 din 17.02.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+, Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul I.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 5207/2018 din 16.07.2018. Dosar Nr. 0879.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria Nr. 002377



Conducătorul organismului de certificare



	ISO 9001 – MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI	COD: CDC - 8.2.4 – 49a
	<b>CERTIFICAT DE CALITATE</b>	EDIȚIA: 6
	Nr. _____ Data <b>08.10.2018</b>	DATA: 14.06.18

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницький стандарт метрологія"



OCP-049



**CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă – CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)**

Cod NM MD 2523

LOT nr. **152** SILOZ nr. **4** SACI

la care se referă acest **Certificat de Calitate** este fabricat și verificat în conformitate cu **Agrement Tehnic nr. 02/04-064:2016** și cu cerințele **SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor"**.

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din agrement / standard	Rezultate obținute
Marca garantată	GOST 10178-85	-	400 / 32.5R
Clasa de rezistență garantată	SM SR EN 197 - 1: 2014		
Grupa eficientă / Activitatea medie la aburire *	GOST 310.4 - 81	1   ≥27.0 MPa	<b>1/31.5</b>
Rezistența mecanică la compresiune la 3 zile*	GOST 310.4 - 81	min 21.5 MPa	<b>35</b>
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile*	GOST 310.4 - 81	min 39.2 MPa	<b>48.8</b>
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 10 MPa	<b>20.0</b>
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	<b>41.9</b>
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	<b>24.8</b>
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	≥ 75 min	<b>133</b>
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	≤ 10 mm	<b>0.50</b>
Conținut de sulfat (sub formă de SO <sub>3</sub> ) **	SM EN 196 – 2: 2014	≤ 3.5 %	<b>1.70</b>
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	<b>0.0195</b>
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	<b>31.98</b>

\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

\*\*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru **CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R) - LAFARGE CIMENT ( MOLDOVA )S.A.** – își declară: conformitatea produsului prin **Agrement Tehnic nr. 02/04-064:2016** emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova, valabilitatea pînă la 30.12.2019 și conformitatea produsului prin **Certificatul de Conformitate OCP-04911 A007122-17** emis de "CERTMATCON" OC.

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac) în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.


Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu **SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006**. Certificat de acreditare **Nr. L1 -085**

Numărul vagonului / autocamionului :

*22 AY 016 24.0*

**ȘEF LABORATOR**

**LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.**  
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova  
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549  
Numar de identificare de stat 1003606006217  
Capital social 445005270 lei



**Evgheni Ignatenco**

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul  
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404  
E-mail : callcenter@md.lafarge.com

 A member of  
**LafargeHolcim**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1325-18**

Data emiterii:

Valabil pînă la:

05 septembrie 2018

05 septembrie 2020



## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcție spălat, cariera "Salcia", GOST 8736-93.  
Fabricare în serie.

Codul NM MD  
2505

## SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,  
HG RM nr.913 din 25.07.2016  
GOST 8736-93 p.p.4.3, 4.4.1, 4.4.7 RNI 06-5.3.35.2.2.

## PRODUCĂTOR

SA "Cariera Cobusca", MD-6511 RM, r-mul. Țintii Noi, Salcia,  
tel/fax 0 265 79-2-85

Codul țării  
MD

## SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1002601002516

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări nr.173 din 04.09.2018, eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,  
certificat de acreditare nr.LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;  
Raport de încercări nr.319/1 din 21.08.2018 eliberat de CÎ "CertMatCon" SRL,  
certificat de acreditare nr.LÎ - 101 din 31.07.2015 pînă la 30.07.2019  
Act nr.33 din 03.08.2018 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.  
Raport de evaluare a conformității nr.33 din 04.09.2018

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 2+.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul organismului  
de certificare

Oprea Elena



În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copii la cerință de conformitate se legalizează cu stampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL



IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ  
ȘI CERTIFICARE“ (CTSIC)



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 43659 - 17**

Data emiterii **26 ianuarie 2017** Valabil pînă la **25 ianuarie 2020**

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul  
IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare"  
certificat de acreditare OCpr - 015

MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48, tel.: 208152, tel./fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

**DENUMIREA/DESCRIEREA** Electrozi înveliți pentru sudură manuală cu  
arc electric a oțelurilor nealiat și cu granulație fină, mărcile  
comerciale: "SUPERTIT FIN", "SUPERBAZ", "SUPRANOX",  
"STARINOX 308L" fabricate conform SR EN ISO 2560:2010;  
diametrele de la 2mm pînă la 5mm;  
producția fabricată în serie;

**Codul NC MD**  
**8311**

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM SR EN ISO 2560:2012;  
HG nr.226 din 29.02.2008 p.9.3 "g".

**PRODUCĂTOR** S.C. "DUCTIL" S.A., România  
or.Buzău, str.Aleea Industriilor 1

**Codul țării**  
**RO**

**CLIENT** S.C. "DUCTIL" S.A.

**Codul IDNO**  
**1154610**

or.Buzău, str.Aleea Industriilor 1  
tel.: 0238 725-430

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**



Raportului de evaluare a controlului producției în fabrică Nr.295 din 12.01.2017.  
Raportului de evaluare Nr.6/002-ev din 12.01.2017.




**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ** Sunt stabilite 2 supravegheri cu prelevarea probelor

Supravegherea se efectuează de către OC PGSP (06)

Sistemul de certificare 2+.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.



Conducătorul organismului  
de certificare

*V. Sargarovschi*  
**V. Sargarovschi**

Expert

*A. Iugai*  
**A. Iugai**

Seria A Nr. **03594**

*În atenția antreprenorilor și organelor de control!*  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol