

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1754479960008](#) din 06.08.2025.

Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Conditioner	Conditioner inverter Auratsu Osaka 12000Btu	China	TCL	Putere, BTU – 12000; Suprafața încăperii, m ² – 35; Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, - -15...+43; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă - A+; Hladagent- R32; Nivel zgomot, dB – 26; Putere de răcire, kW – 3,5; Putere de încălzire, kW – 3,7; Consum energie electrică la răcire, kW – 1,1; Consum energie electrică la încălzire, kW – 1,0; Debit de aer, m ³ /h – 680; Lungime maximă trasă, m – 20; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 845x289x209; Diametru bloc extern, mm - 848x596x320; Greutate bloc intern, kg – 9,0; Greutate bloc extern, kg – 31; Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/	Putere, BTU – 12000; Suprafața încăperii, m ² – 35; Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, - -15...+53; Compresor – Inverter; Clasă energoeficientă - A++; Hladagent- R32; Nivel zgomot, dB – 22-43; Putere de răcire, kW – 3,4; Putere de încălzire, kW – 3,4; Consum energie electrică la răcire, kW – 1,13; Consum energie electrică la încălzire, kW – 1,00; Debit de aer, m ³ /h – 360-570; Lungime maximă trasă, m – 25; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 777x250x201; Diametru bloc extern, mm -	

				ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da.	712x459x276; Greutate bloc intern, kg – 7,0; Greutate bloc extern, kg – 20; Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/ ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da. Garantie – 24 luni.	
Condiționar	Conditioner inverter Auratsu Osaka 9000Btu	China	TCL	Putere, BTU – 9000; Suprafața încăperii, m ² – 25; Diapazonul temperu aturilor de funcționare, răcire - -15...+43; Compresor – Inverter; Clasă energoefficientă - A+; Hladagent - R32; Nivel zgomot, dB – 26; Putere de răcire, kW – 2,7; Putere de încălzire, kW – 2,8; Consum energie electrică la răcire, kW – 0,8; Consum energie electrică la încălzire, kW – 0,8; Debit de aer, m ³ /h – 560; Lungime maximă trasă, m – 15; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 790x275x200; Diametru bloc extern, mm - 782x540x320; Greutate bloc intern, kg- 9,0; Greutate bloc extern, kg - 27,5; Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/ ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da.	Putere, BTU – 9000; Suprafața încăperii, m ² – 25; Diapazonul temperu aturilor de funcționare, răcire - -15...+53; Compresor – Inverter; Clasă energoefficientă – A++; Hladagent - R32; Nivel zgomot, dB – 22-42; Putere de răcire, kW – 2,6; Putere de încălzire, kW – 2,7; Consum energie electrică la răcire, kW – 0,85; Consum energie electrică la încălzire, kW – 0,78; Debit de aer, m ³ /h – 270-420; Lungime maximă trasă, m – 25; Înălțime cădere maximă, m – 10; Diametru conexiunii, inch - 1/4x3/8; Diametru bloc intern, mm - 698x255x190; Diametru bloc extern, mm - 712x459x276; Greutate bloc intern, kg- 6,5; Greutate bloc extern, kg - 19; Regimuri de bază - Răcire/ încălzire/ uscare/ ventilare; Regim de uscare – Da; Regimuri adăugătoare - Modul	

					Wi-Fi; Regim ventilare – Nu; Filtru aer – Da; Timer oprire/pornire – Da; Regulare viteză ventilator – Da. Garantie – 24 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754479960008 din <u>06.08.2025.</u>
	Obiectul de achiziției: <u>Aparat de aer condiționat</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
39700000-9	Conditioner Auratsu Osaka 12000Btu	buc	1	6250.00	7500.00	6250.00	7500.00	5 zile	MD45TRPBBF314110 A00843AC	
	Conditioner Auratsu Osaka 9000Btu	buc	1	5416.67	6500.00	5416.67	6500.00	5 zile	MD45TRPBBF314110 A00843AC	
	Total					11666.67	14000.00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.