

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1751365835568** din _____ (conform SIA RSAP)

Obiectul achiziției: Materiale Electrice

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină sollicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de cătrefertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri							
LOT 6 Corp de iluminat LED PANEL, exterior							
6.1	Corp de iluminat LED PANEL, exterior	<i>LED Panel 48W 6500K patrat aparent</i>	<i>China</i>	<i>Luxlight</i>	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6000 - 6500 K. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED PANEL, exterior, 48 W, 6500 K. Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	
LOT 7 Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong							
7.1	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong	<i>LED Panel 48W 6500K patrat incastrat</i>	<i>China</i>	<i>Luxlight</i>	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6000 – 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	Corp de iluminat LED PANEL, Armstrong, 48 W, 6500 K . Garanție 3 ani. Conform ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001	
LOT 26 Cablu de joasă tensiune							

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
26.1	Cablu electric – VVGng, 3x1,5	Cablu VVGng 3x1,5	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 3x1,5 buhta 100m		Cablu BBΓHr - 3*1,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.2	Cablu electric – VVGng, 3x2,5	Cablu VVGng, 3x2,5	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 3x2,5 buhta 100m		Cablu BBΓHr - 3*2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.3	Cablu electric – PVSng, 3x2,5	Cablu PVSng, 3x2,5	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – PVSng, 3x2,5 buhta 100m		Cablu electric – PVSng, 3x2,5 buhta 100m	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.4	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	Cablu electric – PVSng, 3x1,5	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – PVSng, 3x1,5 buhta 100m		Cablu electric – PVSng, 3x1,5 buhta 100m	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.5	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	Cablu electric – ȘVVP, 2x1	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – ȘVVP, 2x1		Cablu electric – ȘVVP, 2x1	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.6	Cablu electric – PVSng, 3x1	Cablu electric – PVSng, 3x1	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – PVSng, 3x1		Cablu electric – PVSng, 3x1	Corespunde cu: SM EN 13501-6

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
26.7	Cablu electric – PVSng, 5x6	Cablu electric – PVSng, 5x6	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – PVSng, 5x6	 Cablu electric – PVSng, 5x6	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.8	Cablu electric – APV, 1x25	Cablu electric – APV, 1x25	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – APV, 1x25	 AIIB 25 Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 25 mm² Numărul de miezuri - 7 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U₀ – 450 V	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.9	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 5x2,5	 Cablu BBГГг-LS - 5*2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U₀ – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
26.10	Cablu electric – VVGng, 3x4	Cablu electric – VVGng, 3x4	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 3x4 (buhta 100m)		Cablu BBΓHT-LS - 3*4 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm ² Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.11	Cablu electric – VVGng, 5x4	Cablu electric – VVGng, 5x4	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 5x4 (buhta 100m)		Cablu BBΓHT-LS - 5*4 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.12	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	Fir electric PV1 2.5 diferite culori	Ucraina	Yujkabel	Fir electric PV1 2.5 diferite culori		IIB 1 2,5 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5mm ² Numărul de miezuri - 1 Material învelișului	Corespunde cu: SM EN 13501-6

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
							exterior – PVC Culoarea învelișului exterior - roșu-galben/verde -albastru Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V	
26.13	Cablu electric – VVGng, 5x6	Cablu electric – VVGng, 5x6	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 5x6		Cablu BBΓHT-LS - 5*6 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.14	Cablu electric – VVGng, 5x10	Cablu electric – VVGng, 5x10	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 5x10		Cablu BBΓHT-LS - 5*10 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 10 mm² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 –	Corespunde cu: SM EN 13501-6

Nr d/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5		6	7
							0,6 kV	
26.15	Cablu electric – VVGng, 5x16	Cablu electric – VVGng, 5x16	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 5x16		Cablu BBΓHT-LS - 5*16 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6
26.16	Cablu electric – VVGng, 5x25	Cablu electric – VVGng, 5x25	Ucraina	Yujkabel	Cablu electric – VVGng, 5x25		Cablu BBΓHT-LS - 5*25 Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 25 mm ² Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U ₀ – 0,6 kV	Corespunde cu: SM EN 13501-6

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bolgarin Mihail_ În calitate de: administrator

Ofertantul: CEGOLTAR S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. Petricani, 21/8