

# Evidence of Performance

Air permeability, Watertightness, Resistance to wind load



## Test Report

No. 13-003446-PR02

(PB-A01-02-en-02)

**Client** OLTCHIM SA  
Divizia Materiale de Constr.  
Strada Uzinei nr.1  
240050 Rm.Valcea  
Romania

**Product** Tilt and turn window with fixed sublight

**Designation** System designation: Ecolux Light

**Performance-relevant product details** Material: PVC-U / white

**Overall dimensions (W x H)** 1100 mm x 2300 mm

**Special features** -/-

### Basis

EN 14351-1:2006+A1:2010

Test standard/s:

EN 1026:2000-06

EN 1027:2000-06

EN 12046-1:2003-11

EN 12211:2000-06

Correspond/s to the national standard/s (e.g. DIN EN)

Test report : 13-003446-PR02 (PB-A01-02-en-01) dated 6.11.2013

### Representation



### Instructions for use

The results obtained can be used by the manufacturer as the basis for the manufacturer ITT test report summary. Observe the specifications set out by the applicable product standard.

### Validity

The data and results refer solely to the tested and described specimen. Classification remains valid as long as the product and the above basis remain unchanged. The results can be extrapolated under the manufacturer's own liability subject to observation of the relevant specifications set out by the applicable product standard. This test/evaluation does not allow any statement to be made on any further characteristics regarding performance and quality of the construction presented; in particular the effects of weathering and ageing were not taken into account.

### Notes on publication

The ift-Guidance Sheet "Advertising with ift test documents" applies. The cover sheet can be used as an abstract.

The report contains a total of 25 pages.

## Results

Air permeability according to EN 12207:1999-11



**Class 4**

Watertightness according to EN 12208:1999-11



**Class 6A**

Resistance to wind load according to EN 12210:1999-11/AC:2002-08



**Class C3 / B3**

ift Rosenheim

08.11.2013

Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH)  
Deputy Head of Testing Department  
Building Components

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)  
Operating Testing Officer  
Tightness & Wind Load

ift Rosenheim GmbH

Geschäftsführer:  
Dr. Jochen Peichl  
Prof. Ulrich Sieberath

Theodor-Gietl-Str. 7 - 9  
D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0  
Fax: +49 (0)8031/261-290  
www.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim  
AG Traunstein, HRB 14763

Sparkasse Rosenheim  
Kto. 3822  
BLZ 711 500 00

Anerkannte Stelle

Notified Body 0757

PUZ-Stelle: BAY 18



Deutsche  
Akkreditierungsstelle

D-PL-11349 Prüfung

D-KL-11348 Kalibrierung

D-ZE-11349 Produkt-Zert

D-DM-11348 Management-Zert

D-IS-11348 Inspektion



"CARIERA COBUSCA" SA

s. Salcia, tel/fax: 0 (265) 79 285, 241

e-mail: carieracobusca@rambler.ru, carieracobusca@mail.md



OCpr-018

Produsul este certificat, № OCpr-01811A1326-18 valabil până la 05 septembrie 2020


**CERTIFICAT DE CALITATE**  
 pentru Nisip din savura de la concasarea prundisului  
 GOST 8735-88

Data 16 octombrie 2018  
 Partida № \_\_\_\_\_  
 Cantitatea 22,89 tone

Cumpărătorul Nicovan-Grup SRL  
 Transportatorul camaz GEAF503+  
 Factura fiscală № IM0656356

**Încercări în conformitate cu GOST № SM GOST31424.2011**

Denumirea indicatorilor	Rezultatul încercărilor						
1. Гранулометрический состав: остатки на ситах в процентах, полный остаток (Componența granulometrică, reziduuri pline pe site, %)							
10 мм	5 мм	2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	>0,16 мм
0,00	0,30	10,55	22,00	39,00	70,70	92,20	7,80
2. Модуль крупности (Modulul granulometric)		2,34					
Группа (grupa)		medie					
Класс (clasa)		2					
3. Кол-во пылевидных и глинистых частиц, % (Conținutul particulelor argiloase și prafoase)		0,90					
4. Кол-во комовой глины, % (Conținutul de argilă în bulgări)		0,00					
5. Содержание органических примесей (Conținutul impurități organice)							
6. Активность естественных радионуклидов, Бк/ кг (Activitatea de radionuclizi naturali)		16,30					
7. Содержание вредных примесей (Conținutul de impurități nocive)		Corespunde GOST (anexa A)					

Inginer șef Șef laborator 





Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/CEI 17000  
OCpr-001



OCpr - 001

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Reg. номер

OCpr - 001 11 A000037-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:  
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Краски акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте, согласно приложению 28 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-0022010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;  
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу., Республика Молдова

Код NCMRM  
320910000

Код страны  
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO  
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 56-60 от 06.07.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, МД 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан ИЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаку, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством.

Акорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия Б № 000037



PENTRU  
CERTIFICATE  
Руководитель органа по сертификации  
П.

Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.





Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



EM SR EN ISO/CEI 17065  
OCPr-001



OCPr - 001

Лист Листов

1 1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCPr - 001 11 A000037-16

от 13 июля 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Краска грунтовочная GRUNT
2	Краска для внутренних работ SNEJANA
3	Краска интерьерная моющаяся SNEJANA LAV
4	Краска интерьерная моющаяся EUROTON LAV
5	Краска интерьерная моющаяся EUROTON ECO
6	Матовая латексная краска MATTLATEX
7	Краска для детских комнат BABYSMILE
8	Влагостойкая краска с антибактериальным эффектом SANSIRO
9	Универсальная краска для интенсивных цветов AQUACOLOR
10	Фасадная краска POIANA FLORILOR
11	Фасадная краска EUROSTIL
12	Глянцевая латексная краска LUCIOS
13	Краска для шифера EUROSTIL NOVA
14	Краска защитно декоративная GRADINAR
15	Энергосберегающая краска TERMOFAIN
16	Концентрированная краска для внутренних и наружных работ COLER
17	Структурные краски RELIEF
18	Структурные краски FLEKSODECOR
19	Краска декоративная универсальная METALIC
20	Силиконовая фасадная краска 21-FASSADENFARBE
21	Краска огнестойкая по металлу 22-TERMOLAIT
22	Фасадная матовая краска на основе акрила 23-FLEX SILAN
23	Краска для внутренних работ SMILE
24	Краска акриловая супер белая SMILE ULTRABEL
25	Краска для внутренних работ ROMANIȚA
26	Краска акриловая супер белая NORMAL ULTRABEL
27	Краска интерьерная моющаяся LECO
28	Краска для внутренних и наружных работ SAVANA



Серия Б № 00



Приложение органа по сертификации

Мельник Л.

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер **OSpr - 001 11 A059322-15**

Дата выдачи: **27 мая 2015** Действителен до: **27 мая 2020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OSpr - 001**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС), Юридический адрес: шос. Мушешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022

настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:  
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Грунтовка "BETONOKONTAKT", торговая марка SUPRATEN.  
Серийное производство согласно SF 38622974-002.2010.

Код NM MD  
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
SM ГОСТ Р 52020/2003 п. 5.3.1 таб. 1, пок. 2, 3, 5, 9;  
ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009; МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова;  
Производство: ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Код страны  
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИДНО  
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1667 от 27.05.2015 выдан ОСП ГП ЦПМС, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации № LI-001 от 09.09.2014; Протокол испытаний № 224 от 26.05.2015 выдан Испытательной Лабораторией АО "ASCHIM", мун. Кишинэу, г. Дурлешы, ул. Т. Владимиреску, 70, МД 2003, сертификат аккредитации LI-014 от 16.12.2013; Гигиенический сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации № SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 3. Периодическая оценка осуществляется ОСП ГП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке.  
Соглашение № 1800/2015 от 27.05.2015. Дело № 8622.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия В № 059322



Руководитель органа  
по сертификации

Мельник Л.



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами установленными Национальным Органом по Оценке Соответствия



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001



OCpr - 001

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

OCpr - 001 11 A000024-16

Дата выдачи 04 августа 2016

Действител 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:  
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Грунтовок акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте, согласно приложению 17 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002-2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:  
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пек. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;  
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу., Республика Молдова

Код NCMRM  
321490000

Код страны  
MD

ЗЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84,  
мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO  
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сертификат соответствия № OCpr-001 11 A000038 от 13.07.2016.

Акт заключительной оценки 2773-RE от 04.08.2016 выдан ОСП НИСМ, MD 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 53 от 02.07.2016, № 51, 52 от 06.07.2016, № 61 от 04.08.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, MD 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAESP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством. Акорд № 3094/2016 от 04.08.2016. Дело № 0431.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия Б № 000024



Руководитель органа по сертификации

PENTRU  
M. P. FICATE

Мельник Л.





Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/IEC 17045  
OCpr-001



OCpr - 001

Лист Листов

1

1

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCpr - 001 11 A000024-16

от 04 августа 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Универсальная грунтовка для минеральных основ SUPRATON
2	Грунтовка для минеральных основ SUPRATON UNIC
3	Универсальная грунтовка предназначена для внутренних и наружных работ SUPRATON EXTRA
4	Грунтовка глубокопроникающая для впитывающих влагу поверхностей TUFFUNGPUHT
5	Грунтовка для обработки поверхностей с целью придания им водоотталкивающих свойств SUPRATON HIDROFOB
6	Грунтовка для профилактической обработки минеральных поверхностей от спор плесени и грибов SUPRATON LUX biocid
7	Акрилатная грунтовка SUPRATON AKWA
8	Грунтовка на основе кварцевого песка для внутренних и наружных работ BETONGPUHT
9	Грунтовка кварцевая усиленная силוקсаном GLETA SILICONATA
10	Грунтовка для удаления ржавчины, очистки стен, полов MODMET
11	Универсальный антисептик для уничтожения грибка, плесени, мхов и лишайников на любых типах поверхностей SAFIR
12	Грунтовка SMILE GRUNT
13	Силиконовая глубокопроникающая грунтовка 11-SILICON GRUND
14	Силиконовая грунтовка с добавлением кварцевого песка 12-SILICON GUARZGRUND alb
15	Грунтовка для пористых поверхностей SUPRATON GAZBETON
16	Грунтовка для невпитывающих поверхностей BETOKONTAKT
17	Грунтовка акрилатная гидроизоляционная GHIDROIZOL

Серия Б № 000015



Руководитель органа по сертификации



Мельник Л.

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер ОСpr-018 11 A1158-16



ОСpr-018

Дата выдачи:

24 октября 2016

Действителен до:

02 августа 2019



## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
МД 2015, муш. Кишинэу, ул. Сармизежетуса, 15, тел. 022 52 20 66

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:  
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Портландцемент ЦЕМ I 42,5 Б ГОСТ 31108 - 2003,  
Портландцемент со шлаком ЦЕМ II/A-Ш 32,5 Б ГОСТ 31108 -2003;  
Портландцемент с известняком ЦЕМ II/A-И 32,5 Б ГОСТ 31108 -2003  
Композиционные портландцементы ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 32,5 Б;  
ЦЕМ II/A-К (Ш-И) 42,5 Б; ЦЕМ II/B-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108 -2003  
Серийный выпуск по SM GOST 31108 :2008

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент на строительную продукцию, ПП РМ № 226 от 29.02.2008  
SM GOST 31108 :2008 п.4.2 таб.1; п.5.1.2 таб.2; п. 5.1.3 таб.3; RNI 06-5.3.35 pct.2.2

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество "Рыбницкий цементный комбинат"  
РМ г. Рыбница, ул. Запорожца,1, тел/факс(555) 76-340

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 3444, 3445, 3447 от 28.07.2016, №№ 4755, 4757, 4758 от 21.10.2016  
выданы LIPA al Î.S. СМАС, сертификат аккредитации nr. LI - 086 от 01.09.2016 до 03.09.2020;  
Протоколы испытаний №№ 41, 42, 43 от 22.07.2016, №№ 70, 71, 72 от 13.10.2016  
выданы ИЛ ЗАО "Рыбницкий цементный комбинат",  
сертификат аккредитации nr. LI - 018 от 22.01.2014 до 24.01.2018;  
Акт № 19 от 22.07.2016, Акт № 30 от 13.10.2016 выданы ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
Отчет об оценке соответствия № 30 от 21.10.2016

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 1+.

Инспекционный контроль проводится один раз в год ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL  
Выдан взамен сертификата соответствия № ОСpr-018 11A1132-16 от 02.08.2016

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в  
настоящем сертификате

Руководитель органа  
по сертификации

BCL

Опря Елена



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификатов соответствия заверяются печатью ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil pînă la: 29 august 2019

SM EN ISO/CEI 17045  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcţii,  
fabricat conform cerinţelor GOST 8736-93

Codul NM MD  
2505

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii";  
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.  
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul ţării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICŞC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţei, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător şi asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare unitate de produs şi certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria A № 006216



Conducătorul OC

Puha I.



În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informaţii pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009437-19

Data emiterii: 15 iulie 2019

Valabil până la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ipsos, pentru construcții,  
marca comercială "COMPOSITE". M 20,  
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NCM  
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

PRODUCĂTOR

"DOMUS CONSTRUCT" SRL,  
str. Studentilor, 2 of.12, com. Stauceni, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producerea: str. Uzinelor, 205/2, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1006600028821

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0396 din 15.07.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil până la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 75 din 12.07.2019, eliberat de CÎ "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-125 valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 398/9 din 27.06.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 789 din 29.05.2017.

Seria A № 008018



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

