

**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului  
din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

Localitatea **s. Corjova, r-nul. Criuleni**

"02" 09 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

\_\_\_\_\_ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

**Ciorba P.**

organizației de proiectare \_\_\_\_\_

**Nicu I.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz \_\_\_\_\_

**Anatii L.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

\_\_\_\_\_ este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct suprateran P/J-Otel dn219x6-55m, Otel dn159x4.5-35m, Otel dn57x6-3.5-94m; Arzator pe gaz "Gulliver BS3" Riello Q-200kW-20buc, Robinet cu mufa dn50-20buc**

\_\_\_\_\_ La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

\_\_\_\_\_ au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "02" 03 **anul 2024.**

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE

Președintele comisiei

**Iachimov I.**

Reprezentantul organizației de proiectare

**Nicu I.**

Reprezentantul

organizației de exploatare

**Ciorba P.**

Reprezentantul organului de supraveghere tehnica-gaz de stat

**Anatii L.**

Reprezentantul antreprenorului general

**Bogdan S.**



ACT

de recepție a conductei de gaz și instalației de utilizare a gazului pentru efectuarea încercărilor în complex (lucrărilor de darea în exploatare)

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului  
din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

« 12 » 2024

Comisia de recepție în componența: președintelui comisiei – reprezentantului beneficiarului

**Iachimov Ion**

membrilor comisiei, reprezentanților:

antreprenorului general **Bogdan Spiridon**

organizației de exploatare **Ciorba Petru**

organizației de proiectare **Nicu Irina**

organelor supravegherii tehnice de sta **Anatii Ludmila**

A STABILIT:

1. Antreprenorul general **SRL SPIVAN**

(denumirea organizației)

a fost prezentată către recepție pentru efectuarea lucrărilor de dare în exploatare instalația cu utilizare a gazului

**Gazoduct suprateran P/J-Otel dn219x6-55m, Otel dn159x4.5-35m, Otel dn57x6-3.5-94m; Arzator pe gaz "Gulliver BS3" Riello Q-200kW-20buc, Robinet cu mufa dn50-20buc**

dotată cu utilaj de automatizare de securitate și de reglare **Riello Gulliver BS-3 Q-200kw**

la obiectul cu lucrările de construcție terminate **Complexul de producere și prelucrare a tutunului din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

(denumirea obiectului)

2. Proiectul № 394-AGE elaborat SRL "ActivGaz"

(denumirea organizației)

Construcția sistemului de distribuție a gazului a derulat în termenii: începutul lucrărilor

**iulie 2024**

sfârșitul lucrărilor **august 2024**.

(luna, anul)

(luna, anul)

Documentația obiectului cu lucrările de construcție terminate a fost prezentată în volumul, prevăzut de NCM G.05.01, CP G.05.01, NRS 35-04-09:2002.

Obiectul este complectat cu personal de serviciu atestat, la locurile de lucru sînt afișate scheme tehnologice adoptate ale utilajului cu folosire a gazului și instrucțiuni de exploatare a lui.

Lucrările de dare în exploatare vor derula în perioada **SRL SPIVAN** conform acordului № 11 din «25» iunie 2024.

Termenul de sfîrșire a lucrărilor «30» august 2024.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaz, a determinat corespunderea proiectului a lucrărilor de construcție-montaj efectuate, a efectuat (în caz de necesitate încercări suplimentare (în afara celor fixate în do-cumentația de execuție)

(tipurile de încercări)

Decizia comisiei de recepție:

Lucrările de construcție-montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și cerințele NCM G.05.01.

CP G.05.01-2014 (MCII 4.03-101-2008), pag. 265

Utilajul cu folosire a gazului prezentat spre recepție a considera primit în exploatare din «    » 2024 pentru efectuarea încercărilor în complex (a lucrărilor de dare în exploatare).

Prezentul act de recepție a considera drept bază pentru permiterea livrării gazului pentru efec-tuarea lucrărilor de dare în exploatare.

Utilajul cu folosire a gazului a fi prezentat beneficiarului după terminarea lucrărilor de dare în exploatare pentru primirea obiectului în exploatare

Președintele comisiei **Iachimov Ion**

Reprezentantul antreprenorului general **Bogdan Spiridon**

Reprezentantul organizației de exploatare **Ciorba Petru**

Reprezentantul organizației de proiectare **Nicu Irina**

Reprezentantul organelor supravegherii tehnice de stat **Anatiia Liudmila**



**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului  
din s. Corjova, raionul Criuleni (nr. cad. 3123104.015)**

Localitatea **s. Corjova, r-nul. Criuleni**

"12" 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

Iachimov I.

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare

Ciorba P.

organizației de proiectare

Nicu I.

organul pentru supravegherea tehnica-gaz

Anatii L.

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

*(denumirea organizației)*

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **ГРПШ-RG/2MBZ DN50-cu 2 linii-  
2buc**

*(denumirea obiectului)*

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

*(denumirea organizațiilor)*

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

*(denumirea organizației)*

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

*(tipuri de încercări)*

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12" 08 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul organizației de proiectare

Reprezentantul organizației de exploatare

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Reprezentantul antreprenorului general

AGOS GREEN S.R.L. Iachimov I.

Nicu I.

Ciorba P.

Anatii L.

Bogdan S.



**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Complexul de producere și prelucrare a tutunului  
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

“ Id ” 08 anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

\_\_\_\_\_ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Ciorba P.**

organizației de proiectare \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Nicu I.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **Anatii L.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Spivan” SRL**

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție: **Nod de evident a consumului de gaze “NEG Contor cu pistoane rotative G100 Dn50/Corrector electronic elcore plus”-2buc**

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

(denumirea organizațiilor)

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL “Activgaz”**

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipuri de încercări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "12 08" anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare

Giorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.





**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului  
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

“SA” \_\_\_\_\_ anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

\_\_\_\_\_ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare \_\_\_\_\_ **Ciorba P.**

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ **Nicu I.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz \_\_\_\_\_ **Anatii L.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **“Spivan” SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/M-PE SDR11,dn140x12.7-145;robinet de politelena  
dn160-1buc**

**Gazoduct subteran P/M-OI dn133x5-2m**

**Gazoduct suprateran:P/M-OL- dn57x3.5-8m;robinet cu bila si flansa dn 50-  
4buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către SRL **“Activgaz”**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din " 12 08 anul 2024.

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

Iachimov I.

Reprezentantul organizației de proiectare

Nicu I.

Reprezentantul

organizației de exploatare


Ciorba P.

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

Anatii L.

Reprezentantul antreprenorului general

Bogdan S.



**Actul de recepție  
a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de  
construcție.**

**Complexul de producere si prelucrare a tutunului  
din s.Corjova, raionul Criuleni(nr.cad.3123104.015)**

Localitatea **s.Corjova,r-nul.Criuleni**

"12" \_\_\_\_\_ anul 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei – beneficiarul

\_\_\_\_\_ **Iachimov I.**

membrii comisiei - reprezentanți:

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

**Ciorba P.**

organizației de proiectare \_\_\_\_\_

**Nicu I.**

organul pentru supravegherea tehnica-gaz \_\_\_\_\_

**Anatii L.**

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general **"Spivan" SRL**

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție:

**Gazoduct subteran P/J-PE SDR11,dn200x18.2-175; robinet cu bila si flansa dn  
200-4buc**

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză:

au fost executate următoarele lucrări:

2. Proiectul **Nr.394-AGE** este elaborat de către **SRL "Activgaz"**

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor **07.2024**

finisarea lucrărilor **08.2024**

4\*. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspectarea vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție – montaj executate cu proiectul, a efectuat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1\* Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executorie anexată din "12" 08 april 2024

OBIECTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei

**Iachimov I.**

Reprezentantul organizației de proiectare

**Nicu I.**

Reprezentantul

organizației de exploatare

**Ciorba P.**

Reprezentantul organului supraveghere tehnica-gaz de stat

**Anatii L.**

Reprezentantul antreprenorului general

**Bogdan S.**

«IALOVING» S.R.L.  
FILIALA BANEA SAZ  
SUD  
TEHNICĂ GAZE

NICU IRINA  
P-2021  
Nr.0766  
PROIECTANT

«SOS GREEN» S.R.L.  
SOS GREEN  
ITNO 1065060

INSPECTORATUL NAȚIONAL DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ  
DIRECȚIA TEHNICĂ DE PROIECTARE  
LIUDMILA ANATII  
10

S.R.L.  
«SPIVAN»  
IDNO 1004600041082  
SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 2 REPUBLICA MOLDOVA