



**ЗАО МОЛДАВКАБЕЛЬ**

www.moldavcable.com

3200, Молдова, г. Бендеры, Индустриальная, 10

Система менеджмента качества соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015)  
Сертификат соответствия: № RU СМБ-МД.ФК14.00309

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Кабель АВВГнг(А) 5х25 ок(N;PE) – 1

№ барабана \_\_\_\_\_ Длина \_\_\_\_\_ м.

Наименование проверки или испытания		технические требования	фактические значения
Проверка толщин	изоляции	не менее <b>0,98 мм</b>	<i>1,03</i>
	оболочки	не менее <b>1,52 мм</b>	<i>1,64</i>
Определение эл. сопротивление т.п.ж.		не более <b>1,20 Ом/км</b>	<i>1,18</i>
Определение эл. сопротивления изоляции		не менее <b>7 Мом · км</b>	<i>33,4</i>
Испытание напряжением	по категории ЭИ-2	<b>20 кВ</b>	<i>Всперши.</i>
	по категории ЭИ-1	<b>3,5 кВ</b>	<i>Всперши.</i>

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** Указанная в настоящем паспорте продукция соответствует требованиям  
ТУ 29.00213049.016 - 2020

Ст. контролер ОТК *Л.А.Добровольская* Л.А.Добровольская

Дата *02*, 2024г.

