

Specificații tehnice (F4.1)

Inspectoratul General al Poliției Licitație publică ocds-b3wdp1-MD-1592812728194 (21025040)	Data: „_30_” _06_ 2020	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: achiziționarea aparatelor de aer conditionat	Lot:	Pagina: <u>1</u> din <u>2</u>

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii:						
1. 39700000-9 Aparat de aer conditionat (9000 BTU)	Aparat de aer conditionat Midea AF-09N1C2-I/AF-09N1C2-O (9000 BTU) inverter, inclusiv instalare și materialele necesare pentru traseu frigorific conform anexei nr.1 și cheltuieli de transport cu excepția serviciilor autoturului	China	„GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd”	Conform caietului de sarcini și Anexei nr. 1 la caietul de sarcini	Tip: Sistem split de perete. Funcții: Filtrare, Răcire, Dehumidificare aer, Încălzire, Ventilare, Curățare automată, Adaptarea la temperatura negativă, Repornire automată, Timer pornire / oprire. Tipul de funcționare a compresorului – inverter. Clasa de eficiența energetică – A++. Capacitatea de răcire/încălzire – 9000 BTU/h. Eficiența energetică SEER- 6.1, COOP – 5.1. Culoare: Alb. Nivelul de zgomot al unității exterioare- Db 50. Nivelul de zgomot al unității interioare - Db - min/max 26. Tip freon (agent frigorific) - R410A. Volumul de aer - 420 m³/ora. Suprafața încăperii - 25 m²-30 m². Putere (răcire) - 2.55 kW. Putere (încălzire) - 2,65 kW. Tensiune: V/Hz 220-240 / 50. Intervalul de temperatură exterioară admisă (răcire): +-18°C pînă la +50°C. Intervalul de temperatură exterioară admisă (încălzire): -15°C pînă la +30°C. Are telecomandă. Filtre- antistatic, Conductele pentru agent frigorific sunt din cupru termoizolate din fabrică. Conducta de drenare este din plastic. Supapele de închidere sunt din bronz. Garanție - 38 luni. În costul ofertei sunt incluse toate cheltuielile pentru instalare și materialele necesare pentru traseu frigorific conform anexei nr.1 și cheltuieli de transport cu excepția serviciilor autoturului	
2. 23970000-9 Aparat de aer conditionat (18000 BTU)	Aparat de aer conditionat Midea AF-18N1CO-I/AF-N1CO-O (18000 BTU) inverter, inclusiv instalare și materialele necesare pentru traseu	China	„GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd”	Conform caietului de sarcini și Anexei nr. 1 la caietul de sarcini	Tip: Sistem split de perete. Funcții: Filtrare, Răcire, Dehumidificare aer, Încălzire, Ventilare, Curățare automată, Adaptarea la temperatura negativă, Repornire automată, Timer pornire / oprire. Tipul de funcționare a compresorului – inverter. Clasa de eficiența energetică – A++. Capacitatea de răcire/încălzire – 18000 BTU/h. Eficiența energetică SEER- 6.7, COOP – 5.4. Culoare: Alb. Nivelul de zgomot al unității exterioare- Db 50. Nivelul de zgomot al unității interioare - Db -	

	frigorific conform anexei nr.1 si cheltuieli de transport cu exepția serviciilor autoturnului				min/max 26. Tip freon (agent frigorific) - R410A. Volumul de aer - 840 m ³ /ora. Suprafața încăperii - 45 m ² -55 m2. Putere (răcire) – 5.21 кВт. Putere (încălzire) – 5.52 кВт.. Tensiune:V/Hz 220-240 / 50. Intervalul de temperatură exterioară admisa (racire): -+18°C pina la +50°C. Intervalul de temperatură exterioară admisa (incalzire): -15°C pina la +30°C. Are telecomandă. Filtre- antistatic, Conductele pentru agent frigorific sunt din cupru termoizolate din fabrica. Conducta de drenare este din plastic. Supapele de inchidere sunt din bronz. Garanție - 38 luni In costul ofertei sunt incluse toate cheltuielilepentru instalare și materialele necesare pentru traseu frigorific conform anexei nr.1 si cheltuieli de transport cu exepția serviciilor autoturnului	
--	---	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tarlapan Ovidiu În calitate de: director

Ofertantul: SRL „NELDIRO” Adresa: mun. Chisinau, str. Ion Creanga 50