

DECIZIE

de atribuire a contractului de achiziții publice ☒
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

DECIZIE DE REVALUARE

în baza: ☐ deciziei ANSC; ☐ raportului de monitorizare; ☐ decizie autorității contractante

Nr. 4 din 05 august 2020

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Tohatin
Localitate	s. Tohatin, mun. Chișinău
IDNO	1007601007815
Adresa	s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Număr de telefon	022 387236, 022 387238
Număr de fax	022 387236, 022 387238
E-mail oficial	primaria.tohatin@mail.ru
Adresa de internet	tohatin.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru , 022387238

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Obiectul achiziției	<u>Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești, în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională</u>
Cod CPV	45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1593172902345 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1593172902345?tab=contract-notice Data publicării: 26.06.2020
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 19 mai 2020 Link-ul: bap_nr. 27.pdf https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr. 27.pdf

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	34 407 380

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	29.06.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	garantia de buna executie poate fi acceptata si ca retineri succesive din platile lunare ?
Expunerea succintă a răspunsului	buna ziua! nu, garantia de buna executie se accepta doar prin modalitatile indicate in FDA
Data transmiterii	29.06.2020

Data solicitării clarificărilor	30.06.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Cu referire la Documentul de licitatie, Fisa de Date a Achizitiei, Tabel 3. Criterii și cerinte de calificare, p.16, va rugam sa specificati pentru ce an/ani trebuie prezentat raportul financiar. Va multumim
Expunerea succintă a răspunsului	buna ziua. pentru ultimul an de activitate
Data transmiterii	30.06.2020

Data solicitării clarificărilor	30.06.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va invederam unele puncte din HG 669 DIN 27-05-2016 160. Dacă părțile convin, garanția de asigurare a executării contractului se poate constitui: 1) prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți; 2) prin rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile parțiale. 161. Pentru lucrările a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, garanția de asigurare a executării contractului va fi stabilită conform pct. 160 din prezentul Regulament. Deci cerinta Dtre privind garantia de bune executie (pct 19 din anunt) este restrictiva si contravine normei prenotate. Cerem conformarea normei legale cu introducerea modificarilor ce se impun
Expunerea succintă a răspunsului	conform FDA autoritatea contractanta solicita 10% din valoarea lucrărilor contractate anual. pentru Anul 2020 – 13 mln lei Anul 2021 – 11 mln. Lei Anul 2022 – 10,4 mln. Lei de asemenea autoritatea contractanta pune la dispozitie două opțiuni a garanției de buna executie fie scrisoare bancara fie transfer la cont.
Data transmiterii	30.06.2020

Data solicitării clarificărilor	30.06.2020
---------------------------------	------------

Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Se vede ca nu vreti sa va ghidati de norma legala pct. 160 si 161 din HG 669 va obliga la retineri succesive, aveti indicat termenul de 30 luni asta e mai mult de un an. In cazul dat e stranie pasivitatea platformei si AAP care ar urma sa fie mai ateti la ce se publica
Expunerea succintă a răspunsului	autoritatea contractanta a pus la baza legea 131/2015 art. 68 care are suprematie fata de Regulamentul HG 669 pct. 160 si 161. Pozitie similara a expus si AAP
Data transmiterii	30.06.2020

Data solicitării clarificărilor	30.06.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Autoritatea Contractanta inventeaza norme de drept. HG 669 vine in implimentarea Legei 131. AC prin afirmatiile sale impune masuri restrictive de limitare a concurentei aici se incalca nu numai Legea 131 ci si Legea 183, art. 3, Legea concurentei.
Expunerea succintă a răspunsului	AC a expus parerea mai sus
Data transmiterii	30.06.2020

Data solicitării clarificărilor	30.06.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform ordinului Ministerul Finatelor nr.176 din 5-10-2018, a fost aprobat Documentatia Standart de pentru realizare achizitiilor publice de lucrari, care a fost publicata in MO 396-397 (6791-6792) din 12-10-2018. In prezentul ordin sunt expuse cerintele fundamentale pentru realizare achizitiilor publice de lucrari, in care sunt prezentate modelele standart de formulare care urmeaza a fi prezentate in cadrul licitatiilor, totodata in prezentul ordin este un astfel instructiune: Nu se va modifica de catre Autoritatea Contractanta (pagina 79 din MO). Intrebarea: in baza carui act normativ AC isi permite sa efectueze modificari in formularele aprobate de MF, si anume F3.10 Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ULTIMUL an de activitate. Conform FDA si invitatie de participare AC prezentul formular la redenumit in EXECUTAREA IN ULTIMII TREI ANI. In urma celor expuse solicitam ca AC sa se conformeze ordinului 176 din 05-10-2018. Tot odata raspunsurile AC privind Garantia de Buna Executie, demonstreaza un tratament inegal fata de toti ofertanti.
Expunerea succintă a răspunsului	AC va examina solicitarea expusa
Data transmiterii	01.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	

Expunerea succintă a solicitării de clarificare	cum si cind va fi restituita garantia de buna executie
Expunerea succintă a răspunsului	în ordinea si modul stabilit de legislatia invigoare
Data transmiterii	01.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimata AC, legislatia nu prevede astfel de ordine si mod stabilit. Va recomandam sa Va conduceti de norma legala si anume HG 669
Expunerea succintă a răspunsului	multumim de recomandare
Data transmiterii	01.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Poate totusi grupu de lucru consulta un specialist din cadrul AAP sau ANSC pe temele disputate mai sus? Retinem ca toate neclaritatile dup lege vor fi interpretate in defavoarea emitentului. Intrati pe un cimp unde va asteapta dupa cum se vede un sir de contestatii riscind sa intilniti anul 2021 pe linga piata centrala in sediu ANSC. Problema cu Garantia de buna executie este una mai veche si ANSC a explicato de mult prin deciziile sale. Legea 131 art.7 spune:Principiile de reglementare a relatiilor privind achizițiile publice Reglementarea relatiilor privind achizițiile publice se efectuează în baza următoarelor principii: a) utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante; b) transparența achizițiilor publice; c) asigurarea concurenței și combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achizițiilor publice; d) protecția mediului și promovarea unei dezvoltări durabile prin intermediul achizițiilor publice; e) menținerea ordinii publice, bunelor moravuri și siguranței publice, ocrotirea sănătății, protejarea vieții oamenilor, florei și faunei; f) liberalizarea și extinderea comerțului internațional; g) libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și de prestare a serviciilor; h) tratament egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; i) proporționalitate; j) recunoaștere reciprocă; k) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică. Dupa cum vedeti libera concurenta si bunele moravuri sunt strict necesare in AP.
Expunerea succintă a răspunsului	va multumim, activitatea AC este îndreptatea spre respectarea art. nominalizate si apararea intereselor publice
Data transmiterii	01.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	deci imunarea unei garantii neconforme o calificati ca apararea itereselor publice? conditiilor cu garantia de

	buna executie in redactia dtr(ilegala) limiteaza la maximum numarul potentialelor ofertanti, deci si concurenta va fi minima. compania noastra poate depune asa garantie deci veniti in favorul nostru, ms dar noi dorim o concurenta loiala, banii preconizati nu sunt banii vostri ci ai contribuabililor din care fac parte si constructorii.
Expunerea succintă a răspunsului	aveti dreptul la opinie
Data transmiterii	01.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Dupa cum reese din DS finantarea obiectului va fi timp de trei ani bugetari. Intrebare : 1.Ofertantul va fi liber sa aleaga care lucrari le executa in primul si al doilea an? 2. Garantia de buna executie va fi depusa pe sumele alocarilor bugetare si pe termen de un an? Sau din start trebuie de format garantia de buna executie pe toata suma si pe trei ani?
Expunerea succintă a răspunsului	1. conform recomandarilor proiectantului si deciziei grupului de lucru lucrările vor incepe de la constructia statiei de pompare. 2. conform anuntului de participare si documentatiei statdard garantia de buna executie va fi transferata la cont sau scrisoarea de garantie bancara pentru fiecare an, în marime de 10% din suma alocarilor anuale, 2020-13mln. lei, 2021 11-mln. lei, 2022 - 10,4mln lei.
Data transmiterii	02.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	In caietul de sarcini sunt indicati unii producator sau denumir de cum ar fi generator Perkins ESE 550TP, fittinguri Hawle, produse Danfos ectr. Se doreste sa fie ofertate concret produsele date?
Expunerea succintă a răspunsului	conform cerintelor proiectului se solicita anume produsele date
Data transmiterii	02.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lista cu cantitațile de lucrări № 3241-2-1exp.Deviz-oferta № 3241-2-1exp Retele exterioare de canalizare menagera gravitationala prevede pozarea subterana a

	conductelor de otel dar nicaeri nu se regaseste protectia anticoroziva a acestori tevi. Este o scapare sau?
Expunerea succintă a răspunsului	conform caietului de sarcini acestea sunt tevi de protectie din otel (de izolare) care nu necesita prelucrarea suplimentara
Data transmiterii	02.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Lista cu cantitățile de lucrări № 3241-4-2exp Deviz-oferta № 3241-4-2exp Alimentarea cu energie electrica BJI-10kV poz. 14 AcA04D Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273x6 mm m 62,00, lipseste protectia anticorozic, NCM prevede ca acasta protectie este obligatorie. Se face inpresia ca acest compartiment privind protectia instalatiilor metalice montate in pamint lipseste totalmente
Expunerea succintă a răspunsului	conform caietului de sarcini acestea sunt tevi de protectie din otel (de izolare) care nu necesita prelucrarea suplimentara
Data transmiterii	02.07.2020

Data solicitării clarificărilor	01.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Pompele sunt existente sau intra in volum de livrare? De ce este indicat producatorul pentru pompe? De ce este indicat pretul pentru pompe? Care este punctul de lucru pentru fiecare pompa?
Expunerea succintă a răspunsului	1. pompele urmeaza a fi incluse in volumul de livrare. 2.se solicita anume acest producator de pompe. 3.cetine de pretul indicat este o eroare tehnica care va fi remediata. 4. conform cerintelor tehnice a proiectului proiectul poate fi studiat in icinta primarie com. Tohatin, s. Tohatin, str. Stefan cel Mare I regim de lucru 8-17, pauza de masa de la 12-13
Data transmiterii	02.07.2020

Data solicitării clarificărilor	02.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	De ce proiectul nu este scanat si pus la documentele licitatiei?
Expunerea succintă a răspunsului	nu avem posibilitatea tehnica. suntem disponibili sa il punem la dispozitia dvstra cum am mentionat mai sus
Data transmiterii	02.07.2020
Data solicitării clarificărilor	02.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	De ce favorizati anumiti producatori? Va fi descalificat ofertantul care va propune utilaj cu parametrii identici numai de la alt producator?

Expunerea succintă a răspunsului	sunt cerintele proiectantului si viitorului beneficiar si gestionar a obiectului, 2 va decide grupul de lucru la etapa evaluarii ofertelor
Data transmiterii	02.07.2020

Data solicitării clarificărilor	02.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Conform Legii 131 Articolul 37. Regulile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor alin. (6) Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, de lucrări și de servicii, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele „sau echivalentul”.
Expunerea succintă a răspunsului	la solicitarea catre proiectanti ce tine de denumirile indicate in caietul de sarcini(Hawle, perkins, danfos, grundfos), raspunsul a fost - toate acestea sunt denumirile marcilor si nu a producatorilor;
Data transmiterii	02.07,2020

Data solicitării clarificărilor	02.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Stimata Autoritate contractanta Perkins ESE 550TP este direct indicat modelul si producatorul concomitent, Hawle, danfos, grundfos sunt marci comerciale si denumire de producator deci cerind anume produsele sub aceste marci cum indicati in clarificarile date incalcati direct art. 37 din legea 131 cit si legea concurentei. Faptul ca proiectantul a inclus aceste marci comerciale iar viitorul beneficiar si gestionar doreste anume aceste produse nu poate servi ca argument in achizitiile publice, ori din banii proprii fiecare cumpara ce doreste. Grupul de lucru se ghideaza de Lege si actele subordonate Legei in speta HG 667 din 27-05-2016. Anume grupul de lucru raspunde de eficienta nu proiectantul sau viitorul gestionar.
Expunerea succintă a răspunsului	Grupul de lucru va examina sugestia dvștră
Data transmiterii	02.07.2020

Data solicitării clarificărilor	03.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua. In "Lista cu cantitatile de lucrari N 3241-6-2-2-5...Deviz-oferta N 3241-6-2-2-5... Lucrarile Ventilatie statie de pompare SPR-2" poz. 11 VA02B pentru confectionarea si montarea canalelor de

	ventilatie drepte se cere tabla zincata de 0.5 mm grosime, dar in resurse se prevede tabla zincata cu grosime de 0.3, 0.5, si 0.8mm, in acest caz se exclud din resurse tabla zincata de 0.3 si 0.8 mm sau nu?...aceeasi intrebare si la pozitiile 12,13, 18, 22, 23, 25
Expunerea succintă a răspunsului	grosimea care este indicata in deviz, este grosimea solicitata
Data transmiterii	03.07.2020

Data solicitării clarificărilor	03.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	D E C I Z I ANSC Nr. 03ds-24-20 Data: 02.07.2020 DISPUNE SUSPENDAREA ACESTEI PROCEDURI SAU CEVA NU E ASA? Se suspendă procedura de achiziție publică nr. MD-1593172902345, în partea ce ține de termenul-limită de depunere al ofertelor, până la soluționarea fondului cauzei, sau până a lua act Agenția de eventuala renunțare la contestația în cauză de către operatorul economic care a formulat-o. Decizia este obligatorie pentru părți. Decizia, poate fi atacată în ordinea contenciosului administrativ la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (mun. Chișinău, str. Kiev 3) în termen de 5 de zile de la comunicare. Președintele completului Irina GUTNIC Membru Iacob PLĂMĂDEALĂ Membru Eugenia ENI
Expunerea succintă a răspunsului	AC nu a primit email cu decizia respectiva, dupa nr decizie mentionat de dvstra, AC pe siteul ANSC a identificat-o și grupul de lucru va lua act de decizia ANSC.
Data transmiterii	03.07.2020

Data solicitării clarificărilor	03.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	"Răspuns (3 iul 2020, 13:30): grosimea care este indicata in deviz, este grosimea solicitata " - raspunsul d-stra este evaziv...intrebarea noastra consta in faptul daca se exclud sau nu?? tabla zincata cu grosimea de 0.3mm si 0.8mm din resurse
Expunerea succintă a răspunsului	la poz 11 se solicita 0,5mm grosime, poz 12, 13 grosimea 0,7mm, poz 18 de 0,6mm grosime
Data transmiterii	03.07.2020

Data solicitării clarificărilor	03.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Dupa cum vedem ati modificat anuntul de participare si modificat cerinta privind garantia de buna executie, poate totusi va conformati si cerintei legale de a exclude din caietul de sarcini a referintelor la branduri anume denuntind afirmatiile ca aveti stricta necesitate anume de aceste modele si branduri?
Expunerea succintă a răspunsului	Referitor la modele si branduri am consultat proiectantii si autorii caietului de sarcini. Cind avem un raspuns vom afisa raspunsul. Din acest motiv a fost prelungit termenul de depunere a ofertelor precum si al clarificarilor. Fiti mai receptivi si aveti putina rabdare

Data transmiterii	03.07.2020
-------------------	------------

Data solicitării clarificărilor	07.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, tinid cont ca de data de 01.07.2020 a fost depusa contestatie catre Agentia Nationala pentru Solutionarea Contestatiilor, solicitam suspendarea licitatiei pila la emiterea deciziei de catre Completul ANSC privind subiectul contestatiei. Va multumesc
Expunerea succintă a răspunsului	conform contestatie s-a solicitat suspendarea „licitatiei deschise din speță până la modificarea de către autoritatea contractantă a FDA și a anunțului de participare”, și Contestația a fost formulată împotriva anunțului de participare și a documentației de atribuire, fiind criticată cerința privind „Garanția de bună execuție” ca raspuns AC a modificat atat in anuntul de participare cit si FDA. garantia de buna executie si a solicitat respectuos retragerea contestatiei. ca raspuns al AC ce tine de caietul de sarcini la pozitile care contin denumiri de marci si/sau producatori, AC va face modificarile necesare pe care le veti vedea pe SIARSAP si a prelungit cu 3 zile termenul de depunere a ofertelor. va multumim mult pentru recomandari si sugestii
Data transmiterii	07.07.2020

Data solicitării clarificărilor	07.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	in urma modificarilor in FDA sa introdus o masura RESTRICTIVA noua, cerinta de detinere a ISO 9001 si 14000, intrebare care argumente au stat la baza aceste modificari esentiale. Ori detinerea ISO in R. Moldova este o optiune voluntara, ia in speta constructiilor nu scuteste de necesitatea de a manualul calitatii. Pentru excluderea litigiilor solicitam excluderea acestor prevederi care initial nu erau incluse.
Expunerea succintă a răspunsului	AC va analiza sugestiile dvstra
Data transmiterii	08.07.2020

Data solicitării clarificărilor	07.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Anterior a fost pusa intrebarea de clarificare privind protectia anticoroziva. Raspunsul este unul vadit deplasat in afara normelor in constructie. Ori pentru lucrarea in speta protectia anticorozie este strict inpusa de „СНП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии” Se cere o explicatie mai concreta privind motivul omiterei protectiei anticorozie la tevile din otel amplasate subteran.
Expunerea succintă a răspunsului	Tevile de otel incluse conform caietului de sarcini sunt tevi de protectie din otel (кожух) nu se solicita protectie anticorozie
Data transmiterii	07.07.2020

Data solicitării clarificărilor	09.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Buna ziua, in devize avem lucrari de constructie, automatizare, electricitate pentru ambele statii de

	pompare si avem utilaj(pompe) numai pentru statia de pompare nr. 2. Intrebare: Pentru statia de pompare SPR1(nu este deviz cu utilaj- pompe), aceste pompele deja le aveti procurate sau urmeaza sa le achizitionati in o alta licitatie?
Expunerea succintă a răspunsului	Buna ziua! Este o greseala a devizierului. Vom face corectarile in caietul de sarcini. la fel ca la SPR2 sunt 3 pompe
Data transmiterii	09.07.2020

Data solicitării clarificărilor	09.07.2020
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Va multumesc mult, asteptam caietul de sarcini complet.
Expunerea succintă a răspunsului	Cu drag. Ne cerem scuze si multumim pentru atentionare
Data transmiterii	09.07.2020

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

Rezumatul modificărilor	s-a suplinit anuntul de participare cu modificari corespunzatoare in FDA, DUAE și anume: - Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani conform IPO14 Minim 20 mln. Lei - Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001 sau analoge. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originale obligatorii la solicitare - Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (initial s-a solicitat ultimii 3 ani)
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	platforma achizitii.md la data 02.07.2020
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Rezumatul modificărilor	s-a suplinit anuntul de participare cu modificari corespunzatoare in FDA, DUAE și anume: - garanția de buna executie - Pentru agentul economic câștigător (la etapa semnării contractului) Original, emisă de o bancă comercială confirmat prin aplicarea ștampilei și semnat electronic Sau transfer la cont bancar copia ordinului de plată confirmat prin aplicarea ștampilei și semnat electronic Sau rețineri succesive din plata convenită pentru facturile parțiale, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către OE, pus la dispoziția AC, la o bancă agreată de ambele părți, care va fi returnată în termen de 15 zile de la încheierea procesului verbal de recepție finală a întregului volum de lucrări (an 2022)
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	platforma achizitii.md la data 03.07.2020
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	2 zile

Rezumatul modificărilor	s-a suplinit anunțul de participare cu modificări corespunzătoare în FDA, DUAE și anume: - Notă: În caietul de sarcini unde sunt indicate denumiri de marci și/sau producători se adaugă cuvântul "sau echivalentul" (analogul) cu păstrarea specificațiilor tehnice solicitate
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	platforma achizitii.md la data 07.07.2020
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	1 zile

Rezumatul modificărilor	s-a exclus din anunțul de participare cu modificări corespunzătoare în FDA, DUAE și anume: - Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14 Minim 20 mln. Lei - Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management al calității și management de mediu Certificat de management al calității ISO 9001 și Certificat privind protecția mediului ISO 14001 sau analoge. Copiile, confirmate prin aplicarea ștampilei și semnat electronic. Originale obligatorii la solicitare
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	platforma achizitii.md la data 08.07.2020
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	1 zile

Rezumatul modificărilor	s-a inclus în caietul de sarcini devizul 3241-1
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	platforma achizitii.md la data 09.07.2020
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	1 zile

5. Până la termenul-limită (data 25 iulie 2020, ora 14:23), au depus oferta 8 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	FCI "Capital" SRL	1003605002810	Igor Galciuc
2	Feraru-S S.A.	1003600166948	Lozovanu Vasile
3	Eligibil-Con	1006600031155	Condration Nicolai
4	Polimer Gaz Construcții S.R.L.	1002600040564	Sergiu Gaidau
5	Barzine - Cons	1008600012121	Elena Ciornei
6	SC Foremcons SRL	1005600001878	Andrei Grecov
7	Izodromgaz	1003600020891	Miscu Alexei
8	Laiola	1003600039415	Ion Comanac

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic							
	FCI "Capital" SRL	Feraru-S S.A.	Eligibil-Con	Polimer Gaz Construcții S.R.L.	Barzine - Cons	SC Foremcons SRL	Izodromgaz	Laiola
DUAE	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Devizele locale aferente ofertei	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Experiență similară – minim 5 ani Cu execuția unui contract nu mai mic de 10 mln. lei	Prezentat	Nu corespunde	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare an în parte	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
F3.5	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
F3.6	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
F3.7	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
F3.15	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
F 3.12	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
F 3.10	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
F 3.11	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Termenul garanției lucrărilor –5-10 ani	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Raport financiar anul 2019	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Manualul Calității	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Garanție bancară(F3.2) 1%	Prezentat	Prezentat	Nu a prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională	FCI "Capital" SRL	24 060 208,43	proiect	+	+
	Feraru-S S.A.	24 572 633,97	proiect	-	+
	Eligibil-Con	25 816 858,58	proiect	-	+
	Polimer Gaz Constructii S.R.L.	26 449 209,67	proiect	+	+
	Barzine - Cons	29 840 010,34	proiect	+	+
	SC Foremcons SRL	30 730 640,30	proiect	+	+
	Izodromgaz	31 000 000	proiect	+	+
	Laiola	34 991 874,52	proiect	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
25.07.2020	FCI "Capital" SRL	Justificarea ofertei anormal de scăzută -30%	Solicitare executată
25.07.2020	Feraru-S S.A.	Justificarea ofertei anormal de scăzută -28%	Solicitare executată
25.07.2020	Eligibil-Con	Justificarea ofertei anormal de scăzută -25%	Nu a transmis
25.07.2020	Polimer Gaz Constructii S.R.L.	Justificarea ofertei anormal de scăzută -23%	Solicitare executată
28.07.2020	FCI "Capital" SRL	argumentarea preturilor exagerat de scăzute pe unele poziții din caietul de sarcini prin prezentarea de facturi/conturi	Solicitare executată parțial, pentru o parte din pozițiile solicitate
31.07.2020	Feraru-S S.A.	argumentarea preturilor scăzute pe unele poziții din caietul de sarcini prin prezentarea de facturi/conturi/certificate de conformitate/calitate	Solicitare executată
04.08.2020	Polimer Gaz Constructii S.R.L.	argumentarea preturilor scăzute pe unele poziții din caietul de sarcini prin prezentarea de facturi/conturi/certificate de conformitate/calitate	Solicitare executată

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
FCI "Capital" SRL	Nu a justificat și confirmat prin facturi/conturi/contracte/certificate

	conformitate/calitate pretul exagerat de scazut la pozitiile solicitate din caietul de sarcini
Feraru-S S.A.	Nu a prezentat procesele verbale de receptie finale solicitate de AC pentru confirmarea experientei similare
Eligibil-Con	Nu a prezentat justificarea ofertei anormal de scazuta
Barzine - Cons	Conform criteriului de atribuire valoarea ofertei mai mare decit cea câștigătoare
SC Foremcons SRL	Conform criteriului de atribuire valoarea ofertei mai mare decit cea câștigătoare
Izodromgaz	Conform criteriului de atribuire valoarea ofertei mai mare decit cea câștigătoare
Laiola	Conform criteriului de atribuire valoarea ofertei mai mare decit cea câștigătoare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☒

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Construirea stației regionale de pompare a apelor menajere-Tohatin, Budești, Cruzești în baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzești, Budești, Tohatin cu stație de pompare regională	Polimer Gaz Constructii S.R.L.	proiect	26 449 209,67	26 449 209,67	31 739 051,60


Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Componenta grupului de lucru:

1. Sergiu Cebotaru
2. Nina Costiuc
3. Violeta Crudu
4. Grîu Ana
5. Boris Ciurea
6. Victor Boiștean
7. Braghiș Vasile
8. Ciobanu Elena
9. Draguțan Vasile



Handwritten signatures of the group members, corresponding to the list provided, written over horizontal lines.