



Director
Nicolae LUPUȘOR

PROCES-VERBAL nr. 15

liniei comisiei de evaluare a sudorilor din cadrul
năjarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe


din "27" martie 2025

Valabil pînă la "27" martie 2026

Director Nicolae LUPUȘOR											
		electre	Armatura, table		Clasa armaturii /metalului	Diametru/ grosimea, mm	Electrod. (tip)	Poziția în spațiu	Limita de rezistență kgf/mm²	Rezistența „de facto” kgf/mm²	Concluziile comisiei
	Oltu Vasile	3	Manuală cu arc electric	Armatura	AIII	20	Uoni3/55	Verticală/ orizontală	53	58/66	ADMIS la executarea
											lucrărilor de sudură manuală
											cu arc electric:
											- a armaturii AIII prin
											suprapunere în poziții verticală
											și orizontală;
	Oltu Vasile	3	Manuală cu arc electric	Table	C245	8	Uoni3/55	Verticală/ orizontală	37	41/41	- a construcțiilor metalice
											din oțeluri slab carbonatate și
											slab aliate cap la cap în
											poziții verticală și orizontală;
	Oltu Vasile	3	Manuală cu arc electric	Table	C245	8	Uoni3/55	Verticală	37	40	- a construcțiilor metalice
											din oțeluri slab carbonatate și
											slab aliate prin suprapunere în
											poziție verticală.

Președintele comisiei

Membrii comisiei



N.Mornealo

O.Sloninov

V.Gîrlea

PERMIS DE EXERCITARE nr. 016

Eliberat d-lui URSATII Iuri

Eliberat la 27 martie 2025
Valabil pînă la 27 martie 2027



Director
Nicolae LUPUȘOR


PROCES-VERBAL nr. 16

edinței comisiei de evaluare a sudorilor din cadrul
amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

din "27" martie 2025

Valabil pînă la "27" martie 2026

Nicolae LUPUȘOR										
			Armatura, table	Clasa armaturii /metalului	Diametru/ grosimea, mm	Electrod. (tip)	Poziția în spațiu	Limita de rezistență kgf/mm ²	Rezistența „de facto” kgf/mm ²	Concluziile comisiei
Ursatii Iuri	8	Manuală cu arc electric	Armatura	AIII	20	Uoni13/55	Verticală/ orizontală	53	64/69	ADMIS la executarea
										lucrărilor de sudură manuală
										cu arc electric:
										- a armaturii AIII prin
										suprapunere în poziții verticală
										și orizontală;
Ursatii Iuri	8	Manuală cu arc electric	Table	C245	8	Uoni13/55	Verticală/ orizontală	37	41/40	- a construcțiilor metalice
										din oțeluri slab carbonatate și
										slab aliate cap la cap în
										poziții verticală și orizontală;
Ursatii Iuri	8	Manuală cu arc electric	Table	C245	8	Uoni13/55	Verticală	37	41	- a construcțiilor metalice
										din oțeluri slab carbonatate și
										slab aliate prin suprapunere în
										poziție verticală.



Președintele comisiei
Membrii comisiei

N.Mornealo
O.Sloninov
V.Gîrlea