

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1662102006480</u>	Data: 22.09.2022	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației: Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor	Lot: 1	Pagina: __ din __

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/Servicii: Lotul 1						
Ascensor pentru bolnavi cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrările de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor-2buc	AEP-1000	R Moldova	SRL "Baslift"	1. Instalație de ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri: • cu cameră de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; • de la 1000 kg.; • la 7 stații; • primul ascensor la 7 uși; • al doilea ascensor la 8 uși; • mărimea golurilor ușilor – • ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile; • Ușile cabinei demisiunea 1100x2000mm; • modelul ușilor – Glisante deschidere telescopică; • dimensiunile interioare a cabinei, mm; - de la lățimea 1250 - adâncimea 2200 - de la înălțimea 2150 • podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel neoxidabil; • sistem de	Ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, sarcina-1000 kg., la 7 stații(un ascensor cu 7 uși, al doilea cu 8 uși de palier),cu camera de mecanisme, troliu fără reductor, panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor, podul, peretii si usile cabinei executate din otel inoxidabil, Iluminarea cabinei cu -becuri LED , podeaua din marmora artificiala,cabina trecătoare, ușile puțului din oțel inoxidabil la toate stațiile, înrămarea ușilor de palier cu oțel inoxidabil la toate stațiile, Balustrada din oțel inoxidabil, oglindă, panou de comanda în cabină cu display LCD.Legatura telefonica GSM in cabină, sistem de aprovizionare cu	-EN 81-20:2015 -HG RM Nr.8 din 20.01.2016 -LEGE Nr. 116 din 18.05.2012 -LEGE Nr. 151 din 09.06.2012 -HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 506 din 05.07.2017

				<p>limitare a sarcinii cabinei; • tipul cabinei – trecătoare • podeaua din marmoră artificială; • balustrada din oțel inoxidabil; • oglindă; • panou de comandă în cabină cu display LCD; • sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; • buton de chemare anti vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor și sistem limitat de acces prin cip sau cartelă; • Înramarea ușilor inox decorativ; • Legătură telefonică prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul • display LCD la fiecare etaj viteză de mișcare 1 m/s.</p>	<p>energie electrica UPS, buton de chemare anti vandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor si sistem limitat de acces(CIP), display LCD la fiecare etaj viteza de miscare 1 m/s. Dimensiunile minime interioare a cabinei latimea-1250 mm; lungimea-.2200 mm;inaltimea 2150 mm, dimensiune minime a usilor de palier : latimea -1100 mm; inaltimea -2000 mm, ușile cabinei echipate cu foto bariera și cu deschiderea automată actionată de motor electric cu convector de frecvență, dispozitiv de limitare a sarcinii cabinei iluminarea cabinei ascensorului pe timp de pana electrica.</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: director
Ofertantul: SRL "Baslift" Adresa: m.Chisinau, str.M.Manole 18/2