

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-191-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

1. Agregate pentru beton:

- agregat fin din nisip natural, sort 0-4 mm; - agregat fin din savură din pietriș, sort 0-4 mm;
- agregat grosier neconcasat de pietriș, sort 8-16 mm;
- agregat grosier concasat de pietriș, sort 4-8 mm, sort 8-16 mm;

2. Agregate din materiale nelegate pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri:

- amestec de agregate din nisip și pietriș sort 0-45 mm;

*3. Agregate pentru finisarea suprafețelor utilizate la construcția șoselelor

și altor zone cu trafic: - agregat grosier din pietriș concasat sort 8-16 mm;

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Fabricat de: **FMC DUO SRL,**

str. Mihai Viteazul, 33/A, or. Florești, Republica Moldova.

Loc de producție: **Zăcămint de nisip-prundiș "Slobozia-Cremene", situat la 1 km Nord-Est de s. Slobozia Cremene, r-nul Soroca, Republica Moldova.**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 13043+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 15.07.2021 modificat la 05.05.2022 și va rămâne valabil până la data de 21.03.2024, atât timp cât metodele de încercare și/sau cerințele privind controlul producției în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepția cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2*, cu condiția vizării anuale

ANEXĂ nr.1 (p.1 și p.2.) LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ,
Numărul: CPF-191-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	0-4 mm	4-8 mm	8-16 mm	0-45 mm
	Standard de referință	SM SR EN 12620+A1:2010			SM SR EN 13242+A1:2010
Granulozitate (Declarată), Categorie		G _F 85	G _C 85/20	G _C 90/15	G _A 85
Conținut de părți fine, Categorie		f 3	f 1,5	f 1,5	f 3
Rezistența la fragmentare, Categorie		-	-	LA 20	-
Indice de formă, Categorie		-	SI 20	SI 20	-
Absorbția de apă, Categorie		-	WA _{24l}	WA _{24l}	-
Rezistența la îngheț-dezgheț, Categorie		-	F2	-	-
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³		2,67	2,66	2,66	2,61
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³		1,533	1,335	1,337	1,747

Director General

Ion PUHA



ANEXĂ nr.2 (p.3*) LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ,
Numărul: CPF-191-2021

Caracteristici	Clasă de granulozitate	8-16 mm
	Standard de referință	SM SR EN 13043:2010
Masa volumetrică reală Mg/m ³		2,67
Rezistența la uzură Categorie M _{DE}		9 M _{DE} 10
Forma agregatului grosier Indicii de formă		6,8 SI ₁₅
Rezistența agregatelor la fragmentare (Los Angeles) Categorie (LA)		16,3 LA ₂₀
Coeficientul de absorbție de apă, %		0,89
Rezistența la îngheț –dezgheț Categorie (F)		1,02 F ₂
Conținut de părți fine % Categorire f		1,5 f ₂

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa modificată la 05.05.2022 și este valabilă numai cu certificatul menționat.

Director General

Ion PUHA

