

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice
cu privire la procedura de achiziție publică de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: Agencia Națională pentru Sănătate Publică
2. IDNO: 1018601000021
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67A
4. Numărul de telefon/fax: 067493406
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiil@ansp.gov.md, www.ansp.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică în domeniul sănătății publice
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea serviciilor solicitate	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	5071000 0-5	Lot 1 Serviciilor de deservire și verificare a generatoarelor electrice	Buc	15		
1.1	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Căușeni, str. Ana si Alexandru 16- A)	serv	1	<p>În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. <p>Verificarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partea electronică; - starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului; - Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; 	

					<ul style="list-style-type: none"> - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. 	
1.2	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 94 KW RICARDO D- 4105-IZLD (CSP Ungheni, str.Cozmescu 5)	serv	1		
1.3	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR-125 KW RICARDO D6105-ZLD (CSP Chisinau, str.A.Hajdeu,49)	serv	1	În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include:	
1.4	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D- 4105-ZD (CSP Cahul,Prospectul Republicii,20)	serv	1	Verificarea:	
1.5	5071000 0-5	FULLALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Balti,str.Ivano Franco,46)	serv	1	<ul style="list-style-type: none"> - partea electronică; - starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului; - Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. 	
1.6	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 94KW RICARDO D4105-IZLD (CSP Soroca, str,Alexandru cel Bun,42)	serv	1		
1.7	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (CSP Comrat,str.Pobeda,26)	serv	1		
1.8	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Hincesti,str.Toma Ciorba,2)	serv	1		
1.9	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 150 KW RICARDO D6105-AZLD (CSP Orhei,str.Negruzzi,78)	serv	1		
1.10	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 60 KW RICARDO D4105-ZD (CSP Edinet,str.Puskin,16)	serv	1		

1.11	5071000 0-5	FULL ALTERNATOR FR 175 KW RICARDO D6105-IZLD (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A)	serv	1	<p>În serviciul de deservire a generatoarelor diesel se include:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schimbarea filtrelor de ulei, aer, combustibil; uleiului, antigelului. <p>Verificarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partea electronică; - starea radiatorului si curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrodului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea încărcătorului staționar; - Funcționarea pompei de combustibil; - Siguranțelor, contactelor; - Sistemului de încălzire a motorului; - Funcționarea pornirii în regim auto(sub sarcină 30 min); - Pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunul de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii in regim manual (fără sarcină 10-15 min); - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat.
1.12	5071000 0-5	TMG POWER, TMGY- 22 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A)	serv	1	
1.13	5071000 0-5	PRAMAC,G5W65 (ANSP,sediul central,str.Gh.Asachi 67 A)	serv	1	
1.14	5071000 0-5	Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1),FG MDA-C-PCIMU (ANSP,sediul central, str.Gh.Asachi 67 A)	serv	1	
1.15	5071000 0-5	Generator electric diesel 100kw/125kVA ELLA150(BGR150) (1), FG MDA-C-PCIMU (ANSP,sediul central, str.Cozmescu,3)	serv	1	
Total valoarea estimată					160 000,00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru fiecare lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____

10. Termenii și condițiile de prestare solicitate:

- *Serviciile se vor presta în termen de 45 zile, din data înregistrării contractului la Trezorerie. Cheltuielile de transport vor fi suportate de prestator.*

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

12. Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	Specificații tehnice (anexa nr. 22)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligatoriu</i>

2.	Specificații de preț (anexa nr. 23)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligativu</i>
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligativu</i>
4.	Declarație de eligibilitate	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligativu</i>
5.	Informații despre ofertant	<i>Să conțină obligatoriu numele, prenumele conducătorului, date de contact (telefon, e-mail) și coordonatele bancare – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice.</i>	<i>Obligativu</i>
6.	Certificat ce confirmă capacitatea executării calitative a serviciilor solicitate (cu anexarea actelor justificative)	<i>Operatorul economic va prezenta dovezi/acte ce justifică dreptul acestuia de a executa serviciile solicitate, semnate electronic</i>	<i>Obligativu</i>
7.	Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate în domeniul deservirii și verificării generatoarelor electrice (anexa nr. 12)	<i>Original. Semnat electronic de către participant.</i>	<i>Obligativu</i>

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

15. Ofertele se prezintă în valută: *lei MD*

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai mic

17. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1.	Nu se aplică	

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] indicat în SIA RSAP
- pe: [data] indicat în SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP


Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru: _____

Nicolae JELAMSCI



Ex: Lutenco Dorina
e-mail: achizitii@ansp.gov.md
tel. 067493406