

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1708522793101](#) din: 21.02.2024

Obiectul achiziției: Extinderea iluminatului public exterior (str. Grățiești-str.Olimp, str.P.Rareș, str.Unirii, str.E.Doga s.Goianul Nou) com. Stăuceni

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3
Bunuri/servicii		
Extinderea iluminatului public exterior (str. Grățiești-str.Olimp, str.P.Rareș, str.Unirii, str.E.Doga s.Goianul Nou) com. Stăuceni	Corp de iluminat LED cu putere până la 100 Wt - 22 buc. fluxul luminous va fi minimum 11500 Lm, temperatura de culoare a luminii – 4000 K, nivel etanșeitate bloc optic și auxiliare electrice - Ingress Protection (IP) 66, carcasa corpului de iluminat trebuie să fie executată din aluminiu turnat sub presiune, cu îndeplinirea funcției de radiator pasiv pentru LED, protecția împotriva electrocutării va fi clasa 1-2, protecția la descărcări atmosferice va fi minim 10kV, optica corpului de iluminat va fi de tip stradal; Corp de iluminat LED cu putere până la 50 Wt - 7 buc. fluxul luminous va fi minimum 6000 Lm, temperatura de culoare a luminii – 4000 K, nivel etanșeitate bloc optic și auxiliare electrice - Ingress Protection (IP) 66, carcasa corpului de iluminat trebuie să fie executată din aluminiu turnat sub presiune, cu îndeplinirea funcției de radiator pasiv pentru	Corp de iluminat LED cu putere până la 100 Wt - 22 buc. fluxul luminous va fi minimum 11500 Lm, temperatura de culoare a luminii – 4000 K, nivel etanșeitate bloc optic și auxiliare electrice - Ingress Protection (IP) 66, carcasa corpului de iluminat trebuie să fie executată din aluminiu turnat sub presiune, cu îndeplinirea funcției de radiator pasiv pentru LED, protecția împotriva electrocutării va fi clasa 1-2, protecția la descărcări atmosferice va fi minim 10kV, optica corpului de iluminat va fi de tip stradal; Corp de iluminat LED cu putere până la 50 Wt - 7 buc. fluxul luminous va fi minimum 6000 Lm, temperatura de culoare a luminii – 4000 K, nivel etanșeitate bloc optic și auxiliare electrice - Ingress Protection (IP) 66, carcasa corpului de iluminat trebuie să fie executată din aluminiu turnat sub presiune, cu îndeplinirea funcției de radiator pasiv pentru LED, protecția împotriva electrocutării va fi clasa 1-2, optica corpului de iluminat va fi de tip

	LED, protecția împotriva electrocutării va fi clasa 1-2, optica corpului de iluminat va fi de tip stradal; Corpurile de iluminat, utilizate în cadrul executării lucrărilor contractante prin procedura dată, trebuie să aibă termen de garanție, stabilit de producător, - minimum 5 ani. Durata de exploatare corpului de iluminat va fi min. 50 000 ore.	stradal; Corpurile de iluminat, utilizate în cadrul executării lucrărilor contractante prin procedura dată, trebuie să aibă termen de garanție, stabilit de producător, - minimum 5 ani. Durata de exploatare corpului de iluminat va fi min. 50 000 ore.

Semnat: electronic; Numele, Prenumele: Rotari Dmitrii În calitate de: Administrator;
Ofertantul: S.R.L. „ZEPTO”; Adresa: mun. Chisinau, str. Gradina Botanica, 14/3, of.307