

din “ __22__ ” ian __20__26__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: __21554931__ din __22.01.26__						
Obiectul achiziției: Achiziționarea contorului de energie termică DN 150, cu modul încorporat de transmitere a datelor la distanță.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1.1 Contor de energie termică DN 150, cu modul încorporat de transmitere a datelor la distanță	B12 VI-B Ultrasonic Heat Meter	CHINA	Bove Intelligent Technology Co., Ltd	Compatibil cu standardul EN 1434; Clasă metrologică de precizie 2; Principiul de măsurare al debitmetrului - ultrasonic; Debitul nominal de agent termic pentru contorul DN 150, m^3/h – 150; Diapazonul dinamic de măsurare al debitmetrului (Q_p/Q_i), minim - 100 : 1; Grad de protecție a traductorului de debit, minim - IP 65; Grad de protecție a senzorilor de temperatură, minim - IP 65; Grad de protecție a integratorului de energie termică, minim - IP 54; Tip senzori de temperatură - Pt-500; Tip material din care sunt executate elementele constructive ale contorului - nesupuse coroziunii; Temperatura agentului termic: $+5 \div 120$ C; Presiunea maximă a agentului de lucru: 25 bar.	Se anexeaza	EN 1434-1:2022, EN 1434-2:2022

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____