

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1585897284142 din 03.04.2020
Denumirea procedurii de achiziție: Menținanța și deservirea instalațiilor de ventilație și condiționare a aerului REPETAT

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Mentenanță și deservire tehnică anuală a stației de răcire a IMSP IMU. Ciler cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E, inclusiv condensatorul CVRX8023BTY.				- Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare. Înlăturarea defectelor depistate. - Verificarea etanșeității circuitului frigorific (înlăturare fisuri și alimentare cu agent frigorific după caz). - Verificarea etanșeității valvei de expansiune și a supraîncălzirii. Înlăturarea defectelor depistate. - Verificarea strângerii conexiunilor electrice în tabloul electric și la compresor. Refacerea după caz. - Verificarea parametrilor de lucru programați în toate regimurile de lucru. - Verificarea funcționării dispozitivelor de control și reglaj. Înlăturarea problemelor depistate. - Verificarea parametrilor și a funcționării decongelării. Reglarea. - Verificarea funcționării rezistențelor de încălzire.		
Mentenanță și deservire tehnică anuală a instalațiilor de răcire a apei. Ciler cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020 P.						

				Schimbarea piselor defectate. • Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție și siguranță. Schimbarea pieselor defectate. • Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare la compresor și înlăturarea pînă la un nivel cît mai silențios inclusiv schimbarea compresorului. • Verificarea circuitului electric de forță al compresorului înlăturarea defectelor depistate. Verificarea funcționării pompei de circulație a apei de la hidrokit si a starii filtrului de apă. Schimbarea pompei defectate după caz, curățarea filtrului		
Mentenanță și deservirea tehnică anuală a instalațiilor de refulare a aerului în Bl.4 și Reanimare. Instalație de refulare de tip duct				• Verificarea gradului de curățenie al evaporatorului și curățarea. • Verificarea apariției de scurgeri de lichid și înlăturarea scurgerilor. • Verificarea presiunilor, temperaturilor, tensiunilor și curenților în funcționare și reglarea la parametri eficienți de lucru. • Verificarea etanșeității circuitului de aer-apa și înlăturarea defectelor depistate. • Verificarea parametrilor de lucru programați și reprogramarea după condițiile necesare. • Verificarea funcționării rezistențelor de încălzire și schimbarea după caz. • Verificarea funcționării dispozitivelor de protecție, control, siguranță și schimbarea pieselor după caz. • Verificarea prezenței unor zgomote anormale în funcționare și înlăturarea zgomotelor pînă la un nivel cît mai silențios. • Verificarea funcționării valvei cu trei căi și schimbarea după caz. • Verificarea temperaturii fluidului (aer, apa sau glicol) la intrarea si/sau ieșirea din aparat și reglarea temperaturilor. • Verificarea motoarelor în lucru. Schimbarea după		

				caz a pieselor depistate cu defect.		
Mentenanță și deservirea tehnică anuală a instalațiilor de condiționare a aerului în Bl.4. <i>Unitate interioară.Model MDS22DH Aermec (tip duct).Putere frigorifică 2,2 kW.</i>				• Curățarea filtrelor de aer și a schimbătoarelor de căldură un.interioară, curățarea colectorului de condens și a tubului de drenaj. • Verificarea ventilatoarelor (unitate int.) și înlăturarea problemelor depistate, verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile de tip Flare refacerea după caz. • Verificarea conexiunilor electrice.Refacerea după caz. • Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului și înlăturarea defectelor depistate. • Verificarea debitului de aer la refulare pe toate treptele de viteză inclusiv regim „AUTO,, • Determinarea gradului de uzură tehnică a echipamentului. • Curățarea schimbătoarelor de căldură unitate exterioară. • Verificarea tensiunilor de lucru, conexiunile electrice și refacerea lor, daca este cazul. • Verificarea conexiunilor electrice și a legăturii la instalația de împământare. • Verificarea compresorului (inclusiv grad uzura), a ventilatoarelor și schimbarea după caz. • Verificare valvă patru căi și schimbarea după caz. • Verificarea tuturor parametrilor funcționali conform specificației producătorului (un.exterioară). Verificarea presiunilor agentului frigorific și alimentarea după caz. Înlăturarea fisurilor depistate pe circuit.		
Mentenanță și deservirea tehnică anuală a instalațiilor de condiționare a aerului în Bl.4. <i>Unitate exterioară VRV.Model MDS600T Aermec.Putere frigorifică 60 kW.</i>						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Igor Glavan În calitate de: Manager

Ofertantul: „ DI & TRADE ENGINEERING ” SRL Adresa: mun.Chisinau str. B.Bodoni 12, of.3A

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1585897284142 din 03.04.2020									
Denumirea procedurii de achiziție: Mentenanța și deservirea instalațiilor de ventilare și condiționare a aerului REPETAT									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5080 0000-3	Mentenanță și deservire tehnică anuală a stației de răcire a IMSP IMU. Ciler cu puterea frigorifică de 105 kW Aermec NXW E, inclusiv condensatorul CVRX8023BTY.	Unit.	2	4000,00	4800,00	8000,00	9600,00	31.12.2020	MD55VI0225103 00000002MLD
5080 0000-3	Mentenanță și deservire tehnică anuală a instalațiilor de răcire a apei. Ciler cu puterea frigorifică de 6 kW Aermec ANL 020 P.	Unit.	2	2000,00	2400,00	4000,00	4800,00	31.12.2020	MD55VI0225103 00000002MLD
5080 0000-3	Mentenanță și deservirea tehnică anuală a instalațiilor de refulare a aerului în Bl.4 și Reanimare. Instalație de refulare de tip duct	Unit.	20	1750,00	2100,00	35000,00	42000,00	31.12.2020	MD55VI0225103 00000002MLD
5080 0000-3	Mentenanță și deservirea tehnică anuală a instalațiilor de condiționare a aerului în Bl.4. Unitate interioară. Model MDS22DH Aermec (tip duct). Putere frigorifică 2,2 kW.	Unit.	109	350,00	420,00	38150,00	45780,00	31.12.2020	MD55VI0225103 00000002MLD
5080 0000-3	Mentenanță și deservirea tehnică anuală a instalațiilor de condiționare a aerului în Bl.4. Unitate exterioară VRV. Model MDS600T Aermec. Putere frigorifică 60 kW.	Unit.	5	1800,00	2160,00	9000,00	10800,00	31.12.2020	MD55VI0225103 00000002MLD
	Total					94150,00	112980,00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Igor Glavan În calitate de: Manager
 Ofertantul: „DI & TRADE ENGINEERING” SRL Adresa: mun. Chisinau str. B. Bodoni 12, of. 3A