



Сертифікат № УА.062.СВ.215-18  
Термін дії до 23.09.2021 р.

Ф-8.4-03/08

УА.ТР.062

ПРАТ «Білоцерківський завод ЗБК»  
09113 Київська область м. Біла Церква  
вул. Січневого прориву, 39 тел.(0456) 34-05-94  
Претензії та рекламации приймаються по тел.(0456) 34-06-02

**ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ №** \_\_\_\_\_

Виданий \_\_\_\_\_

Одержувач

*Тендерна пропозиція*

Дата відвантаження

Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**

Номер партії виробу

Марка та кількість виробів - **СК 120-10**

Дата виготовлення виробу

Клас бетону за міцністю - **В 50**

Відпускна міцність бетону, % - **70**

Фактична відпускна міцність бетону, % - **70**

Передавальна міцність бетону, % - **70**

Марка бетону за морозостійкістю - **Ф 150**

Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**

Середня густина бетону, кг/м<sup>3</sup> - **2400**

Робоча арматура - **-20 Ø 6 Вр 1400-1 + 6 Ø 14 А 500С**

Розподільча арматура - **Ø 3 Вр - 1**

Маса виробу - **1860 кг**

Вид антикорозійного покриття - **фарба**

Категорія поверхні виробу - **КП - 3**

Позначення стандарту

(ТУ, робочих креслень, серії) - **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ**

Термін експлуатації - **50 років**

Транспортування та зберігання згідно - **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ;**

**ДСТУ Б В.2.6-2:2009**

Номер накладної, дата \_\_\_\_\_

ПРАТ Б.Ч. ЗБК  
ЗАВОД ЗБК  
ВТН

*(підпис)*

Сидоренко Н.О.



Сертифікат № УА.062.СВ.215-18  
Термін дії до 23.09.2021 р.

Ф-8.4-03/

УА.ТР.062

ПРАТ «Білоцерківський завод ЗБК»  
09113 Київська область м. Біла Церква  
вул. Січневого прориву, 39 тел.(0456) 34-05-94  
Претензії та рекламации приймаються по тел.(0456) 34-06-02

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ №** \_\_\_\_\_

Виданий \_\_\_\_\_

Одержувач

*Тендерна пропозиція*

Дата відвантаження

Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**

Номер партії виробу

Марка та кількість виробів - **СК 120-15**

Дата виготовлення виробу

Клас бетону за міцністю - **В 50**

Відпускна міцність бетону, % - **70**

Фактична відпускна міцність бетону, % - **70**

Передавальна міцність бетону, % - **70**

Марка бетону за морозостійкістю - **Ф 150**

Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**

Середня густина бетону, кг/м<sup>3</sup> - **2400**

Робоча арматура - **-20 Ø 6 Вр 1400-1+12 Ø 14 А 500С**

Розподільча арматура - **Ø 3 Вр - 1**

Маса виробу - **1860 кг**

Вид антикорозійного покриття - **фарба**

Категорія поверхні виробу - **КП - 3**

Позначення стандарту

(ТУ, робочих креслень, серії) - **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ**

Термін експлуатації - **50 років**

Транспортування та зберігання згідно - **Р.Ч. № 09/06-Н-ЕКБ;**

**ДСТУ Б В.2.6-2:2009**

Номер накладної, дата \_\_\_\_\_

ПРАТ Б.Ч. ЗБК  
ЗАВОД ЗБК  
ВТН

*(підпис)*

Сидоренко Н.О.



Сертифікат № UA.062.СВ.215-18  
Термін дії до 23.09.2021 р.

Ф-8.4-03/08

ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»  
09113 Київська область м. Біла Церква  
вул. Січневого прориву, 39 тел. (0456) 34-05-94  
Претензії та рекламції приймаються по тел. (0456) 34-06-02

UA.TR.062

**ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ №** \_\_\_\_\_

Виданий

*Олександр Пропозичня*

Одержувач \_\_\_\_\_  
Дата відвантаження \_\_\_\_\_  
Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**  
Номер партії виробу \_\_\_\_\_  
Марка та кількість виробів - **СК 135-15**  
Дата виготовлення виробу \_\_\_\_\_  
Клас бетону за міцністю - **В 50**  
Нормативна відпускна міцність бетону, % - **70**  
Фактична відпускна міцність бетону, % - \_\_\_\_\_  
Передавальна міцність бетону, % - **70**  
Марка бетону за морозостійкістю - **F 150**  
Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**  
Середня густина бетону, кг/м<sup>3</sup> - **2400**  
Робоча арматура - **20 Ø 6 Вр 1400-21+12 Ø 14 А 500С**  
Розподільча арматура - **Ø 3 Вр - 1**  
Маса виробу - **2100 кг**  
Вид антикорозійного покриття - **фарба**  
Категорія поверхні виробу - **КП - 3**  
Позначення стандарту \_\_\_\_\_  
(ТУ, робочих креслень, серії) - **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ**  
Термін експлуатації - **50 років**  
Транспортування і зберігання згідно - **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ;**  
**ДСТУ Б В.2.6-2:2009**

Номер накладної, дата \_\_\_\_\_

**ПРАТ Б.Ч. З АВОА З БК**  
*(підпис)*

Начальник ВТК \_\_\_\_\_ Сидоренко Н.О.



Сертифікат № UA.062.СВ.215-18  
Термі дії до 23.09.2021р.

Ф-8.4-03/08

ПрАТ «Білоцерківський завод ЗБК»  
09113 Київська область м. Біла Церква  
вул. Січневого прориву, 39 тел. (0456) 34-05-94  
Претензії та рекламції приймаються по тел. (0456) 34-06-02

UA.TR.062

**ДОКУМЕНТ ПРО ЯКІСТЬ №** \_\_\_\_\_

Виданий

*Олександр Пропозичня*

Одержувач \_\_\_\_\_  
Дата відвантаження \_\_\_\_\_  
Найменування виробів - **стояки центрифуговані залізобетонні**  
Номер партії виробу \_\_\_\_\_  
Марка та кількість виробів - **СК 135-10**  
Дата виготовлення виробу \_\_\_\_\_  
Клас бетону за міцністю - **В 50**  
Відпускна міцність бетону, % - **70**  
Фактична відпускна міцність бетону, % - \_\_\_\_\_  
Передавальна міцність бетону, % - **70**  
Марка бетону за морозостійкістю - **F 150**  
Марка бетону за водонепроникністю - **W 2**  
Середня густина бетону, кг/м<sup>3</sup> - **2400**  
Робоча арматура - **20 Ø 6 Вр 1400-1 + 5 Ø 14 А 500С**  
Розподільча арматура - **Ø 3 Вр - 1**  
Маса виробу - **2100 кг**  
Вид антикорозійного покриття - **фарба**  
Категорія поверхні виробу - **КП - 3**  
Позначення стандарту \_\_\_\_\_  
(ТУ, робочих креслень, серії) - **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ**  
Термін експлуатації - **50 років**  
Транспортування та зберігання згідно - **Р.Ч. № 5/Н.01-ЕКБ;**  
**ДСТУ Б В.2.6-2:2009**

Номер накладної, дата \_\_\_\_\_

**ПРАТ Б.Ч. З АВОА З БК**  
*(підпис)*

Начальник ВТК \_\_\_\_\_ Сидоренко Н.О.