



Товариство з додатковою відповідальністю

«ГАЛ-КАТ»

79040, м. Львів, вул. Конюшинна, 20

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 03/010224

від «01» лютого 2024

Найменування продукції: Провід гнучкий з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою на напругу до 380/660 В

Вказана в сертифікаті продукція відповідає вимогам: ТУ У 27.3-38456790-016:2019

№ п/п	Тип продукції	Електричний опір струмопровідних жил при температурі 20°C, перерахований на 1 км довжини кабелю, Ом/км не більше вказаного значення	Випробування змінною напругою	Час випробування напругою, хв
04/130124	ПВС 2х1,5	13,3	3,0	10
10/180124	ПВС нг 3х1,5	13,3	3,0	10
04/050124	ШВВП 2х0,75	26	3,0	10
03/051124	ПВС нг 3х1	19,5	3,0	10
02/050124	ПВС нг 3х2,5	7,98	3,0	10

Випробування провів



(підпис)