


УТВЕРЖДАЮ

Директор по качеству

  
\_\_\_\_\_ А.Н.Новиков

«20» \_\_\_\_\_ 04 2011 г.

## Протокол № 37

проверки длины пути утечки по внешней поверхности  
покрышки типа П 1000/110 - 3 О чертеж БИДП.757523.070 № 213

Ввод: ИВУЕ.686352.103-02

Дата проверки 20.04.11 г.

Проверка проводилась по методике 25000.00001

Результаты проверки:

Норма - не менее 315 см

Фактически - 324 см

Покрышка соответствует требованиям чертежа.

Начальник ВТК ЦИИ



Шепелева М.С.



ООО «Камышловский завод «Урализоллятор»

Паспорт № 183

1. Общие сведения об изделии

Тип изолятора	№ порядковый изолятора	Нормативный документ	Качество изделий соответствует	Год выпуска	Количество штук						
П1000/110-30	55	1	61	120	51	54	622	114	2010-2011	114	
	22	84	64	107	106	6	588	574	616	21	
	24	58	620	65	102	52	687	613	621	18	562
	42	113	137	119	81	11	650	614	362	4	537
	23	116	110	127	59	643	654	644	603	3	570
	26	75	135	118	111	74	648	601	140	43	478
	6	139	76	104	62	123	63	389	584	4	563
	53	68	133	105	125	73	60	602	595	25	507
	49	62	124	619	136	140	67	449	611	2	
	28	126	101	83	112	121	128	448	8	50	
	579	117	115	66	436	138	103	408	56	44	

2. Свидетельство о приемке

Изоляторы типа : П1000/110-30

По результатам испытаний изоляторы соответствуют указанным ГОСТ и признаны годными для эксплуатации.

3. Свидетельство об упаковке

Изоляторы подвергнуты упаковке: в мешку, в решетке

Дата упаковки: 19 января 2011

Упаковку произвел: Камышлов, Звсз

Изоляторы после упаковки принял : контролёр Тисаева СВ  
 Штамп ОТК

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации согласно ГОСТ