

CAIET DE SARCINI

Obiectul: **Servicii de deservire, diagnosticare, alimentare cu agent frigorific și reparare a climatizoarelor**

Autoritatea contractantă: **Centrul de Medicină Legală**

Nr.	Denumirea serviciilor	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Specificația tehnică
1	Servicii de deservire, diagnosticare, alimentare cu agent frigorific și reparare a climatizoarelor	76 buc.	<p>La efectuarea deservirii tehnice se cer următoarele proceduri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inspecție vizuală pentru: -- Deteriorarea mecanică a corpului și unităților aparatului de aer condiționat; - în cazul detectării daunelor se informează clientul înainte de începutul lucrărilor de deservire; -- Starea filtrului de aer: -- Starea spațiului între lamele schimbătorului de căldură bloc exterior/interior. - Testarea funcționării aparatului de aer condiționat în toate regimurile; - Verificarea funcționării elementelor cu acționarea mecanică; - Verificarea corectitudinii sistemului de indicare; - Demontarea parțială/asamblarea componentelor echipamentului; - Curățarea schimbătorului de căldură bloc interior; - Curățarea schimbătorului de căldură unității exterioare; - Demontarea elicei ventilatorului blocului interior, curățarea ei și montarea înapoi. - Demontarea băiței de acumulare a condensatului ,curățarea și montarea înapoi. - Verificarea diferenței de temperatură la intrarea /ieșirea din schimbător de căldură intern (dacă este necesar –se verifică presiunea joasă și înaltă la circuitul de refrigerare); - Verificarea sistemului de drenaj; - Verificarea motoarelor electrice și a elicelor; - Verificarea stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice; - Verificarea tensiunii electrice; - Verificarea curenților de funcționare a compresorului (dacă este necesar). - Diagnosticare componentelor electrice; - Testarea elementelor de fixare mecanice și lubrificarea pieselor, dacă este necesar; - Alimentarea cu agent frigorific (dacă este necesar) - La efectuarea serviciilor de curățare a aparatelor de aer condiționat se vor utiliza dezinfectanți autorizați și înregistrați în Registrul produselor biocide al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), care vor fi indicați în contract. - La efectuarea deservirii tehnice aparatelor de aer condiționat tip canal (duct) se efectuează curățarea difuzoarelor și grilelor de distribuire. - În cazul depistării unor defecțiuni majore, a căror reparație nu este posibilă sau nu este justificată din punct de vedere economic, prestatorul se va elabora un act corespunzător, (care va conține, inclusiv, recomandări, concluzii etc.). - Consultarea și instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și întreținerea lor. - După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, prestatorul de servicii va oferi o garanție pentru lucrările efectuate pe parcursul valabilității contractului.

- 65 buc - mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko, 8;
- 3 buc - mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3;
- 1 buc - or. Drochia, bd. N. Testemitanu, 2/3;
- 3 buc - or. Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, 1;
- 2 buc - or. Cantemir, str. Testemițanu, 1;
- 1 buc - or. Cimișlia, str. Alexandru cel Bun 135;
- 1 buc - or. Nisporeni, str. Toma Ciorbă nr. 5;

Conducătorul grupului de lucru: Bulgaru Ivan _____