

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Reamenajarea Sectiei de radiologie a blocului curativ a Spitalului raional Causeni din str.Iur.Gagarin,54

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Incalzire | | |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,800 |
| 2 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 20,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv | buc | 2,000 |
| 4 | pret furnizor | Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 11-500-400 | buc | 1,000 |
| 5 | pret furnizor | Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 22-500-500 | buc | 1,000 |
| 6 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc | 2,000 |
| 7 | pret furnizor | Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 22-500-1400 | buc | 2,000 |
| 8 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 1,000 |
| 9 | pret furnizor | Radiator KORADO "RADIK KLASIK" 22-500-2000 | buc | 1,000 |
| 10 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 10,000 |
| 11 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente | buc | 1,000 |
| 12 | pret furnizor | Radiator Zehnder Charleston 4050, adincime sectie 136 mm, lungime sectie 46 mm, 16 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|--------|
| | | sectii, l=736, h=500, RAL9016, conectare nr. 1270, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele | | |
| 13 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente | buc | 2,000 |
| 14 | pret furnizor | Radiator Zehnder Charleston 6050, adincime sectie 210 mm, lungime sectie 46 mm, 30 sectii, l=1380, h=500, RAL9016, conectare nr. 7210, inclusiv elementele de sustinere si dezaeratoarele | buc | 2,000 |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздуховыпускной кран Giacomini R200X001 | buc | 3,000 |
| 16 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" Термостатический элемент Danfoss RA 2990 | buc | 4,000 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Клапан запорно-присоединительный прямой д.15 мм RLV "Danfoss" | buc | 8,000 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Клапан с предварительной настройкой прямой д. 15 мм RA-N (RTD-N) "Danfoss" | buc | 8,000 |
| 19 | IC35B k=1.4 | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Полипропиленовая труба PPR PN20 ф20x2,8 "Ecoplastic", K=1.4 pentru finting | m | 30,000 |
| 20 | | Clipsa d20 | buc | 30,000 |
| 21 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 30,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------------------|---------|--|-----|--------|
| 22 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 30,000 |
| 23 | RpIF09C | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte - ИЗОЛЯЦИОННЫЕ трубки толщ 13 мм CLIMAFLEX для труб ф 20 | m | 30,000 |
| 1.2. Ventilare, conditionare | | | | |
| 24 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (200mm) | m2 | 8,000 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Архитектурная воздухозаборная решетка 400*250h | buc | 1,000 |
| 26 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm/Короб утепл. 500*300h*300 из стали тонко-листовой оцинкованной класс "H" | m2 | 0,480 |
| 27 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm | m2 | 0,480 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG400*150AR | buc | 3,000 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 200*100hAR | buc | 1,000 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 400*100hAR | buc | 1,000 |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie/Диффузор вентиляционный регулируемый с камерой статического давления ,с клапаном расхода | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-----|--------|
| | | воздуха 500*500*250h толщ. 0,7мм, DP 462*462AR | | |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 300*600hAR | buc | 1,000 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 250*150hAR | buc | 1,000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / ORG 150*150hAR | buc | 1,000 |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Переточные решетки дверные типа MV430/2 | buc | 3,000 |
| 36 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 7,000 |
| 37 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 4,000 |
| 38 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 32,400 |
| 39 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - Armaflex Duct AL ADU-19MM-1/EA-L толщ. 19мм | m2 | 26,000 |
| 40 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm - - ISOVER-CO-ST gr. 50 mm с покровным слоем из алюмин. фольги | m2 | 27,000 |
| 41 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,120 |
| 42 | SA15B | Teava PPR PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|-----|-------|
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Клапан тарельчатый А100 ВРФ | buc | 3,000 |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Клапан тарельчатый А125 ВРФ | buc | 1,000 |
| 45 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Дросель - клапан 400*100h | buc | 1,000 |
| 46 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Дросель - клапан D100 | buc | 1,000 |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| | | 2.1. Ventilare, conditionare | | |
| 47 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat, destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h - П1 | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-605-1 | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor | buc | 2,000 |
| 49 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 6,000 |
| 50 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 4,000 |
| 51 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 / Реле перепада давления DTV 500A | buc | 1,000 |
| 52 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (tevi cupru norma 8ml/buc, tub cauciuc 16 ml/buc) | buc | 4,000 |
| 53 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------|---|-----|-------|
| | | 3. Utilaj | | |
| | | 3.1. Ventilare, conditionare | | |
| 54 | Amalva Komfovent | Приточная установка DOMEKT-S-1000-F-E/9-X-F7/X-C5-X deltaP=230 Па(свободный напор), L=695м3/ч, Нуст.=0.17 кВт,Максимальный ток [А] 15, Напряжение питания [V] 3~ 400. заводского изготовления в составе: Эласт.соединение, Вентилятор ,Двигатель РМ Ny=0,17kW с частотным регулятором скорости, встроен. Электрический тэн. Qt=9kW, автоматика в комплекте, на виброгасящих подвесках(потолочный с пружиной) типа Spring-Rubber SRB-25 | set | 1,000 |
| 55 | | заслонка d250 с электроприводом Velimo,с LM-230 | buc | 1,000 |
| 56 | | Шумоглушитель AGS-250-50-900-M | buc | 2,000 |
| 57 | | Шумоглушитель AGS-200-50-600-M | buc | 2,000 |
| 58 | | Зонт ЗК 00.000-01 на воздуховод d250 из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,7мм | buc | 1,000 |
| 59 | | Зонт ЗК 00.000-01 на воздуховод d100 из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,7мм | buc | 2,000 |
| 60 | | Зонт ЗК 00.000-01 на воздуховод d125 из стали тонколистовой оцинкованной толщ. 0,7мм | buc | 1,000 |
| 61 | | FFR Кассета фильтров для круглых воздуховодов с фильтром BFR 250 Грубый 70% (M5) | buc | 1,000 |
| 62 | | Реле перепада давления DTV 500A | buc | 1,000 |
| 63 | | Вентилятор канальный P=130 Па, L=150м3/ч Нуст.=0.053 кВт, n=2590 об/мин, 1ф , с частотным Регулятором скорости REB-1, с обратным клапаном d160, эласт.соединение d100 | buc | 2,000 |
| 64 | | Вентилятор канальный P=120 Па, L=15м3/ч Нуст.=0.028 кВт, n=2140 об/мин, 1ф , с частотным Регулятором скорости REB-1, с обратным клапаном | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------|--|-----|-------|
| | | d100, эласт.соединение d100 | | |
| 65 | | Вентилятор канальный 400 Па, L=430м ³ /ч N _{уст.} =0.149 кВт, n=2750 об/мин 1ф, с частотным Регулятором скорости REB-1, с обратным клапаном d250 эласт.соединение d250 | buc | 1,000 |
| 66 | | Шумоглушитель d250 l=900 | buc | 2,000 |
| 67 | K1 | Инверторная сплит-система фирмы TCL TAC-18 CHSD/XAB1IN INVERTER Wi-Fi Ready, N _{хол} =5.1kW, N _т =5.1kW, N _{эл} =1.6kW, 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц R32; Blue Fin; +53°C -20°C; A++/A+ беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительными фреонапроводами 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") | buc | 1,000 |
| 68 | K3 | Инверторная сплит-система фирмы TCL TAC-12 CHSD/XAB1IN INVERTER Wi-Fi Ready, N _{хол} =3.4kW, N _т =3.1kW, N _{эл} =1.2kW, 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц R32; Blue Fin; +53°C -20°C; A++/A+ беспроводным контроллером, пультом управления, и соединительными фреонапроводами 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") | buc | 1,000 |
| 69 | K12, K2* | Инверторная сплит-система фирмы DAIKIN Инверторная сплит-система фирмы DAIKIN N _{хол} =5kW N _{эл} =1.6kW, 1 фаза, 220-240 В, 50 Гц Коэффициент SEER (сезонный, охлаждение) 7.41беспроводным контроллером, Проводной пульт дистанционного управления с датчиком обнаружения утечки хладагента, и соединительными фреонапроводами 6.35 (1/4")/9.52 (3/8") | buc | 2,000 |

Intocmit

(funcția, semnătură, ștampilă, preț)

