



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/015/18

No. Z/12/015/18

Dostawca: APATOR S.A.
(Nazwa i adres) ul. Gdańska 4a
Supplier: 87-100 Toruń, Poland
(Name and address)

Producent: APATOR S.A.
(Nazwa i adres) ul. Gdańska 4a
Manufacturer: 87-100 Toruń, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy.
Name of the product: Fuse-switch-disconnector.

Typ (model): RBK 00...; RBK 00... PRO.
Type (model): (wykaz wykonanych na drugiej stronie certyfikatu)
(list of variations on the other side of the certificate)

Dane techniczne: $U_i = 1000 \text{ V}$; $U_{imp.} = 8 \text{ kV}$; IP20; $I_{th} = 160 \text{ A}$; 50/60 Hz;
Technical data: Liczba biegunów: 3.
Number of poles: 3.

Kategoria użytkowania Utilization category	AC-22B AC-23B	DC-21B DC-22B	DC-21B
I_e/U_e	160 A/690 V	160 A/250 V	160 A/440 V

Typ programu certyfikacji: 1a według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme: 1a according to PN-EN ISO/IEC 17067

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana, jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative document:

Norma(-y)/ dokumenty normatywne Standard(s)/normative documents	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-3:2009+A2:2015-11 (EN 60947-3:2009+A1:2012+A2:2015) PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2011+A2:2014)	1A-18.033/18.005 SEP - BBJ	SEP - BBJ SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

A. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2018-05-30

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Wykaz wykonań:

List of variations:

RBK 00, RBK 00-M, RBK 00-V, RBK 00-W
RBK 00-M-W, RBK 00 V-W,
RBK 00 PRO, RBK 00 PRO-M, RBK 00 PRO-V, RBK 00 PRO-W
RBK 00 PRO-M-W, RBK 00 PRO-V-W.

Prąd znamionowy zwarciaowy umowny: 80 kA, U_e : 690 V AC,
100 kA, U_e : 400 V AC.

*Rated conditional short-circuit current: 80 kA, U_e : 690 V AC,
100 kA, U_e : 400 V AC.*

NC-A 18.148

Nr rej. S-A-18-005

Reg. No. S-A-18-005

Rozdzielnik:

Copy to:

1. APATOR S.A.
Ostaszewo 57 C
87-148 Łysomice Poland
2. NC