

JIANGSU JIAMENG ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD
江苏嘉盟电力设备有限公司

TEST REPORT 检测报告

Approval
申请批准:

NO.
编号: 0QC202309059

由 检 测 申 请 方 填 写	Application Department 申请部门	品保部	Inspection Person 送检人	王金健	DATE 时间	2023.9.6
	Sample 样品名称	铝并沟线夹	Type Specification 型号规格	JBL-A16-120 / 3&D8.8 / M		
	Batch Number 批号	SOE230992	Sample Grade 样品等级	/		
	Number of Samples 样品数量	3只	Note (Relevant parameters and Teating Notes) 备注 (与样品相关参数及测试注意项)	首检		
	Test items 检测项目	①安装扭矩 ②破坏扭矩				
	Testing Standards 检测依据 (标准)	①27Nm ②32.4Nm	Ambient temperature 环境温度	30		
Ambient humidity %RH 环境湿度			50			

TESTING RESULT 检测结果

编号:	用线 (mm ²)	安装扭矩 (Nm)	破坏扭矩 (Nm)
1#	16/16	27.2 27.1 27.4	41.6完好 42.4完好 43.3完好
2#	120/16	27.3 27.3 27.5	44.3完好 44.7完好 44.5完好
3#	120/120	27.5 27.6 27.6	42.9完好 43.4完好 43.9完好

Note试验备注:

CONCLUSION结论: 合格

TEST检测: 杨卓杰

CHECK校核: 田延秋

DATE时间: 2023.9.6

APPROVAL审批

Review disposal
评审处置

CHECK审核:

DATE时间:

APPROVAL批准:

NOTE注: 1. Only suitable for testing samples 此项结果仅对来样负责。

2. This report shall be checked and sealed before coming into force 本报告单须经校核, 检测者签名, 并加盖嘉盟测试中心印章方有效 (公司内部使用可免盖)

