



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Centrul de Sănătate Publică mun. Chișinău

Adresa: Str. A. Hajdeu, 49

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Apă potabilă naturală îmbogățit cu bioxid de carbon "Dobrogea".
Ambalaj original.

Producătorul Secția de producere, str. pădurii 21/1, mun. Chișinău

D.N produs/prelevare IM nr. 06.3.3.60 din 22.04.2004

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Lege nr. 182/2019

Nr. probei:



57040909

Beneficiar: SRL Alex Neosim

Adresa juridică: Str. Armenească 53, mun. Chișinău

Data și ora prelevării: 18.09.2025

Livrat în laborator: 18.09.2025 13:58:01

Data eliberării raportul 23.09.2025 11:43:31

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigare
Numărul total de microorganisme la 22°C	0	UFC/ml		100	SM SR EN ISO 6222:2014
Numărul total de microorganisme la 37°C	0	UFC/ml		20	SM SR EN ISO 6222:2014
Escherichia coli	0	UFC/250 ml		0	SM EN ISO 9308-1:2017/A1:2017
Data începerii investigației	18/09/2025				
Data finisării investigației	22/09/2025				

Declarație de conformitate:

Proba corespunde cerințelor Legii nr.182 din 19.12.2019 după indicii investigați.

Amendamente

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului. Documente marcate cu * sunt anulate.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Notă: A/M D. Nalba. cerere nr. 7264/25.06.25 , prod@alexneosim.com

Responsabili:

Olga Nastas

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Svetlana Gonta

