



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 1126 от 2 03

Код: ПКЛ-8.24-1

Ред: 1

Дата: 14.04.2016

Композиционный портландцемент
ЦЕМ II / В-К (Ш-И) 32,5 Б ГОСТ 31108:2003
ПЦ 400-Д20 ГОСТ 10178-85



Сертификат соответствия ОСрг -018 11 А1158-16

Партия

225

Силос

9

№ а/м

R224 403

R2036 RA

Показатели	Единица измерения	Требования SM GOST 31108:2008	Значение показателя
Класс прочности цемента	—	32,5 Б	32,5 Б
Содержание добавки: гранулированный доменный шлак	%	21 - 35	10,6
Содержание добавки: известняк	%		16,2
Нормальная густота цементного теста	%		29,2
Прочность на сжатие: в возрасте 2 суток, не менее	МПа	10	15,2
Прочность на сжатие: в возрасте 28 суток	МПа	не менее 32,5 не более 52,5	41,2
Начало схватывания, не ранее	мин	75	160
Конец схватывания	мин	-	220
Равномерность изменения объема (расширение), не более	мм	10	1
Содержание оксида серы, (SO ₂) не более	%	3,5	2,50
Содержание хлорид-иона Cl ⁻ , не более	%	0,10	0,0063
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	≤ 300	55,8±4,6
Гарантийный срок после отгрузки с даты отгрузки	сут	60	60


Начальник лаборатории

Беспалько С.Д.

Испытательная лаборатория ЗАО «РЦК» аккредитована на соответствие SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 в Национальном центре по аккредитации MOLDAС.

Сертификат аккредитации №. LI-018. Срок действия: 24 января 2022г.

Молдова, 5500 г. Рыбница, ул. Затворенца, 1



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr. 001157
Valabil pina la 4 ianuarie 2020
Conform 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.557

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36buc

6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:
Absorbție de apa GOST/Real {%}:
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:
Activitate specifica a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garantie:
Masa Netto: 1 584 Kg.
Masa Brutto: 1 614 Kg.
Cantitatea pe palet: 36 buc
Data fabricarii (in serie) 15 ianuarie 2018
Data incarcarii: 7 februarie 2018
Cantitatea incarcarii: 216 buc
Numarul facturii: LB1042692
Beneficiar: AXERVAT SRL

Bordur presat mic GRI 1x0,25x0,08m. p 36

Min 28.9 / 36.7

Max 5.0 / 2.0

Min 4.1 / 4.7

F 150 / F 150

Max 5 / 1.6

Max 300 / 32.2

2 ani


Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de 6665-91

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Golban Ana

Data eliberarii **07.02.2018**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT"S.R.L.

OC "Cvalimetriot"SRL Nr.OCpr-GOST 66
Certificat de conformitate Nr.000714
Valabil pina la 29 decembrie 2017
Conform GOST 6665-91



MD2023,mun.Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.516

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

GOST 6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 42.3</u>
Absorbție de apa GOST/Real {%}:	<u>Max. 5.0 / 2.9</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.27</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 200 / F 200</u>
Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:	<u>Max. 5 / 3.3</u>
Activitate specifica a radionuclizilor naturali:RNI/R:	<u>Max. 30.0 Aeff / 43.6 Aeff</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 800 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 830 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>18 buc</u>
Data fabricarii(in serie)	<u>14 decembrie 2017</u>
Data incarcarii:	<u>14 decembrie 2017</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>54 buc</u>
Numarul facturii:	<u>LB1042281</u>
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standartin cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Racu Cristina

Data eliberarii **14.12.2017**



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr.000890
Valabil pina la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

SM 270:2008 tel/fax.41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.601

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI 11.52m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:	Pavaj presat CARAMIDA 20x10x4cm GRI
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:	<u>Min. 39.29 / 41.2</u>
Uzura prin frecare GOST/Real {%}:	<u>Max. 0.7 / 0.47</u>
Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:	<u>Min. 5.24 / 5.32</u>
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:	<u>F 150 / F 200</u>
Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:	<u>Max. 5.0 / 1.95</u>
Absorbție de apa GOST/Real {%}:	<u>Max. 6.0 / 1.65</u>
Activitate specifica a radionuclizilor naturali: RNI/R:	<u>Max. 30.0 / 43.6</u>
Termen de garantie:	<u>2 ani</u>
Masa Netto:	<u>1 152 Kg.</u>
Masa Brutto:	<u>1 182 Kg.</u>
Cantitatea pe palet:	<u>11,52 m2</u>
Data fabricarii (in serie)	<u>11 ianuarie 2018</u>
Data incarcarii:	<u>14 februarie 2018</u>
Cantitatea incarcarii:	<u>161,28 m2</u>
Numarul facturii:	<u>LB1042720</u>
Beneficiar:	<u>AXERVAT SRL</u>

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standard in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Racu Cristina

Data eliberarii 14.02.2018



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RN1 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Peișcăni, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat
de LI din cadrul "CertMatCon" SRI, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare
Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A. Nr. 006216



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md

