

Nr. 06 din 17 iunie 2022

Către: Agenția de Dezvoltare Regională Nord
E-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Din partea: “Izodromgaz” S.R.L.
Asociat-lider Consortiu
Izodromgaz-Polimer Gaz Constructii

Răspuns

la solicitarea de clarificări Nr. 410 din 15 iunie 2022

Stimați membri ai grupului de lucru,

Vă aducem la cunoștință că după primirea solicitării de clarificare 410 din 15.06.2022, noi am adresat o solicitare (nr.05 din 16.06.2022) producătorului stației de epurare S.C. ”Aqua System Plus” S.A., prin care am solicitat să fie modificat echipamentul stației de epurare conform parametrilor solicitați în fișele tehnice.

Am primit răspuns că în cazul în care vom fi denumiți câștigători la licitația *ocds-b3wdp1-MD-1645807951397 Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”*, producătorul stației de epurare va instala echipamentele solicitate conform parametrilor din fișa tehnică.

Transmitem atașat acestei scrisori, solicitarea nr.05 din 16.06.2022 și răspunsul producătorului nr.448 din 17.06.2022.

Cu respect,

Alexei Mîscu, Director al “Izodromgaz” S.R.L.



Nr. 05 din 16 iunie 2022

Către: S.C AQUA SYSTEM PLUS S.A
E-mail: office@aquasys.ro

Din partea: “Izodromgaz” S.R.L.
Asociat-lider Consortiu
Izodromgaz-Polimer Gaz Constructii

Solicitare

SRL “Izodromgaz”, în calitate de asociat lider al Consorțiului ”Izodromgaz-Polimer Gaz Construcții”, solicităm ca în caz că sîntem numiți cîștigători la licitația *ocds-b3wdp1-MD-1645807951397 Stația de epurare a apelor uzate cu debitul 1500 m3/zi din orașul Florești în cadrul proiectului „Construcția stației de epurare regionale și extinderea rețelelor de canalizare în or. Florești”*, să modificați parametrii tehnici a utilajului din complectarea stației de epurare oferite nr. 210 din 18.03.2022 și anume:

1. Puterea instalată a gratarului mecanic sa nu depășească 0,55kW
2. Greutatea mixerului submersibil să nu depășească 21kg
3. Puterea instalată a pompei submersibile (5buc.) sa nu depășească 1,10kW
4. Puterea instalată a pompei de dozare clorură ferică sa nu depășească 16W
5. Puterea instalată a pompei de dozare hipoclorit de natriu sa nu depășească 16W
6. Numărul de rotații a pompei exces nămol sa se cuprindă în intervalul 2950-3000 rpm

Avem nevoie de această confirmare pentru a fi calificați la licitația sus numită.

Rugăm respectuos să ne dați un răspuns în 24 ore sau cît mai curînd posibil.

Cu respect,

Alexei Miscu, Director al “Izodromgaz” S.R.L.



To: IZODROM GAZ
Attn :
Email:
Phone:
Re: Adresa

From: SC AQUA SYSTEM PLUS SA
Pages: 1
Date: 17.06.2022
Reg. no.: 448

Stimate Domn,

Referitor la adresa dumneavoastra nr. 5/16.06.2022, va transmitem urmatoarele:

- 1) Puterea instalata a gratarului mecanic va fi de 0,55 KW;
- 2) Greutatea mixerului submersibil va fi de 20 kg;
- 3) Puterea instalata a pompei submersibile (5 buc) va fi de 1,1kW. Pompa ofertata model PrioX 600/13T va fi inlocuita cu modelul de la EBARA DW150.
- 4) Puterea instalata a pompei de dozare clorura ferica va fi de 12,2 W;
- 5) Puterea instalata a pompei de dozare hipoclorit va fi de 12,2 W;
- 6) Numarul de rotatii al pompei de exces namol va fi de 2950-3000 rpm.

Cu stima,
Ing. Bogdan Nistor

