



CERTIFICAT DE CALITATE

Cod: CDC - 8.6
Versiunea :2.0
DATA:01.02.2020

Nr. *DA 2423021* 29.02.2020

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2015 de către SGS Systems & Services

CIMENT PORTLAND cu calcar cu întărire rapidă – CP 400-R (CEM II/B- LL 32.5R)



OCPr-049



Cod NM MD 2523

LOT №	SILOZ №	VRAC	SACI
11	4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Caracteristica produsului	Standardul de încercări	Prevederile din agrement /standard	Rezultate obținute
Marca / Clasa de rezistență	GOST 10178-85 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	400 / 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile*	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 10 MPa	19.3
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM EN 196 – 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	40.7
Consistența normală a pastei de ciment **	SM EN 196 – 3: 2017	fără limită %	24.4
Timp inițial de priză**	SM EN 196 – 3: 2017	≥ 75 min	148
Stabilitate**	SM EN 196 – 3: 2017	≤ 10 mm	0.4
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	SM EN 196 – 2: 2014	≤ 3.5 %	1.71
Conținut de cloruri Cl - **	Metodă internă	≤ 0,1 %	0.036
Adaos: (Calcar) **	SM GOST R 51795: 2006	21.0-35.0 %	32.6
Priza falsă **	Metoda Interna	fără limită	nu

*conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

**conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Agrement Tehnic nr. **02/04-064:2016** valabil pînă la 30.12.2019 și Certificat de Conformitate **OCpr-04911 A007122-17** valabil pînă la 07.03.2020

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile. Termenul de valabilitate este de 90 de zile de la data însăcuiii pentru ciment paletizat (vezi pe sac), în condițiile respectării instrucțiunilor de transportare și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Certificat de acreditare Nr. **LÎ-085** valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :


DAK 100 25,0

Manager Calitate

Evgheni Ignatenco

Evgheni Ignatenco

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel.: (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445006270 lei



Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404

E-mail: callcenter@md.lafarge.com



FABRICAT IN MOLDOVA

SC "IACOBAȘ CONSTRUCT" SRL

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-6665-91
Certificat de conformitate 001157
Valabil pînă la 04.01.2020
Conform 6665-91



6665-91

m.Chisinau, str.Uzinelor 186/6
www.iacobas.md
tel/fax.41-06-27, tel. 92-64-90

CERTIFICAT DE CALITATE nr.204
Bordur presat mic GRI 0.50x0.20x0.07m p112 buc16kg

Rezistența la compresiune {MPa}:	Min 28.9 B22,5 / 36.7 B22,5
Absorbția de apă {%}:	Max 5.0 / 2.0
Rezistența la incovoiere {MPa}:	Min 4.1 Btb 3,2 / 4.7 Btb 3,6
Rezistența la îngheț-dezghet {cicluri}:	F 150 / F 200
Pierderea rezistenței {%}:	Max 5 / 1.6
Activitate specifică a radionuclizilor naturali:RNI {Aeff.Bq/kg}:	Max 300 / 32.2
Termen de garanție:	2 ani
Masa Netto per palet:	1 792
Masa Brutto per palet:	1 822
Cantitatea pe palet:	112
Data fabricării(in serie):	16.10.2019
Data încărcării:	15.01.2020
Cantitatea încărcării:	114 buc.
Numarul facturii:	IM1877632
Beneficiar:	CapManLux S.R.L.

Întreprinderea producătoare garantează corespunderea articolelor fabricate cu cerințele prezentului standard în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare de 6665-91

Notă: apariția petelor, inclusiv și petele albe, care apar în urma condițiilor climatice, nu sunt defecte de producere și nu se primesc reclamații

Manager: Strelciuc



Data eliberării 15.01.2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr-018 11 A1463-19**



OCpr-018

Дата выдачи:
18 октября 2019

Действителен до:
18 октября 2020



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по Сертификации продукции в составе ICȘP "Inmacomproiect" SRL
МД 2015, мун. Кишинэу, ул. Сармизежетуса, 15, тел. 022 52 20 66

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ ОПИСАНИЕ

Песок для строительных работ, ГОСТ 8736-93.

Код NM MD
2505

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Технический Регламент о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции,
ПП РМ № 913 от 25.07.2016; ГОСТ 8736-93 п.п. 4.3, 4.4.1, 4.4.7; RNI 06-5.3.35 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

SC "Cobușian Alexei" SRL, MD-6501, РМ, г. Анений Ной, ул. Кишинэулуй, 83/В

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код ОКПО
1003600129794

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 209 от 18.10.2019, выдан ИЦ ICȘP "Inmacomproiect" SRL,
сертификат аккредитации nr. LI - 095 от 13.10.2016 до 15.10.2020;

Протокол испытаний № 016 от 20.09.2019 выдан ИЛ С.Е.М. "Exmobila" SRL
сертификат аккредитации nr. LI - 098 от 20.07.2016 до 20.07.2020

Отчет об оценке соответствия № 48 от 18.10.2019 выдан ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 3.

Инспекционный контроль проводится один раз в год ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL .

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Опря Елена

№ 00685



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификатов соответствия заверяются печатью ОС ICȘP "Inmacomproiect" SRL

Fabricat în Moldova
SC „Cobușcian Alexei” SRL

Г. Новые Анены ул. Кишинэу 836 тел. 079507343

Сертификат соответствия ОСрг-018 11 А1332-18

От 18 октября 2019 . Действителен до 18 октября 2020 .

УДОСТОВЕРЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ от 28 02 2020

Песок для строительных работ

Потребитель Carmanlex SRL

Количество т. 27200 kg

Машина LPM 118

Накладная № IV 6790321

Результаты испытания ГОСТ 8736-93 .

Модуль крупности 2

Группа песка medie

Класс песка clasa 1

Содержания пылевидных и глинистых частиц 1,25

Содержания глины в комках 0

Наличие органических примесей mai deschiis ca etalon

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 22,1

ПЕСОК СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 8736-93



[Signature]
COBUSCIAN A.



SC "Beton Service" SRL

Certificat de calitate

Editia:01

Revizia:01

Data: 11.12.13

SC "Beton Service" SRL
MD – 2093 mun. Chişinău,
s. Grătieşti, str. G. Cosbuc, 4,
tel. (022) 45-58-83

Fabricat in Moldova



029

Nr. Certificatului de conformitate
001060
valabil pina la 28 august 2020

CERTIFICAT DE CALITATENr. 39 din 04.02.2018**Amestecuri de betoane, GOCT 7473-94, GOCT 26633-91**Utilizator Capman lux SrlCantitatea produsului livrat 1 m³Lucrabilitatea la locul de preparare a amestecului de beton P-4 cmClasei betonului BCT B20 (M250)Marca betonului după rezistența la îngheț – dezgheț F100.Impermiabilitatea la apa -W 4.Denumirea și cantitatea adaosurilor chimice utilizate la producerea amestecului de beton Plastifiant-Receta N 1Dimensiunea maximă a componentelor – 5-20 mm

Clasa amestecului de beton conform activității efective a radionuclizilor naturali:

Clasa I Aeff 17,3 Bq/kg

Produsul corespunde **SM GOST 10180:2014** și atinge rezistența necesară 26,19 MPa,
în termen de 28 zile din ziua fabricării, ceea ce corespunde clasei de proiect.

Eliberat «04» 02 2018

Persoana responsabilă pentru calitate:

Director SC "Beton Service" SRL



ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr-018

Nr. de înregistrare **OCpr-018 11 A1463-19**

Data emiterii:
18 octombrie 2019

Valabil pînă la:
18 octombrie 2020



ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Organismul de Certificare produse din cadrul ICȘP "Inmacomproiect" SRL
MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, tel. 022 52 20 66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții, GOST 8736-93.

Codul NM MD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
HG RM nr.913 din 25.07.2016; GOST 8736-93 p.p.4.3, 4.4.1, 4.4.7; RNI 06-5.3.35 p.2.2.

PRODUCĂTOR

SC "Cobușcian Alexei" SRL, MD -6501, RM, or. Anenii Noi, str..Chișinăului, 83/B

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1003600129794

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de încercări Nr.209 din 18.10.2019 , eliberat de CÎ ICȘP "Inmacomproiect"SRL,
certificat de acreditare nr.LÎ - 095 din 13.10.2016 pînă la 15.10.2020;
Raport de încercări nr.016 din 20.09.2019 eliberat de LÎ C.E.M."Exmobila" SRL,
certificat de acreditare nr.LÎ -098 din 20.07.2016 pînă la 20.07.2020;
Raport de evaluare a conformității nr.48 din 18.10.2019 eliberat de OC ICȘP "Inmacomproiect"SRL

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem de certificare 3.

Supravegherea va fi efectuată una dată pe an de OC ICȘP "Inmacomproiect"SRL.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul organismului
de certificare

Oprea Elena

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC ICȘP "Inmacomproiect" SRL





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A009761-19

Data emiterii: 08 noiembrie 2019

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/IEC 17065:2013
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREANisip pentru lucrări de construcții, clasa II, granulație mărunță Mgr.=2,78,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93.Codul NCM
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de
evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele
armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; GOST 8736-93 (anulat) pct. 1, 4.3, 4.4.1, 4.4.6, 7;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"BIOPRODUCT GROUP" S.R.L.,
str. Meșterul Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova. MD-2075.
Producere: s. Bălăbănești, rl Criuleni.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1013600020342

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0647 din 07.11.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 180 din 21.10.2019,
eliberat de LÎ al "CIPC INCERC TEST" SRL, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1, certificat de acreditare
Nr. OCpr.- 0125, valabil pînă la 16.06.2023, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări
Nr. 018/15 din 18.10.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău,
MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 141 /2019
din 09.10.2019.

Seria A № 008382



Producătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 180 din 21.10.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumire indice, u/m	DN Metoda de încercare	DN Cerința Tehnică	Valoarea admisibilă	Rezultatele încercărilor	Incertitudinea, ±Ux
1.	Densitatea în vrac, kg/m ³	GOST 8735-88, pct. 9.1	GOST 8736-93 pct. 4.4.6	-	1490	0,88
2.	Densitatea reală, kg/m ³	GOST 8735-88, pct. 8	GOST 8736-93 pct. 1	2000-2800	2600	1,2
3.	Conținutul de argilă în bulgări, %	GOST 8735-88, pct. 4.	GOST 8736-93 pct. 4.4.1	Max. 0,25	0	0,11
4.	Conținutul particolelor prăfoase și argiloase, %	GOST 8735-88, pct. 5.3	GOST 8736-93 pct. 4.4.1	Max. 5	1,6	0,52
5.	Conținut de goluri, %	GOST 8735-88, pct. 9.2	GOST 8736-93 pct. 4.4.6	-	42,5	-

6. Compoziția granulometrică, GOST 8735-88 pct. 3

Mărimea ochiurilor sitei, mm	10	5	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	<0,16
Valoarea admisibilă, GOST 8736-93 pct. 4.3	Max. 5	Max. 15	-	-	45-65	-	-	Max. 15
Reziduu total, %	4,8	9,5	12,0	18,5	58,5	91,0	98,5	3,0

Declarație de conformitate, după Regula 1 – în conformitate cu cerințele DN:

Proba încercată "Nisip pentru lucrări de construcții", conform cerințelor GOST 8736-93 pct. 1, 4.3, 4.4.1, 4.4.6, corespunde grupei de nisip – mășcată clasa II, modulul granulometric, Mgr. = 2,78.

Executantul



/Ing./ DELIU Serghei

Șeful CÎ

/Dr. ing./ SCAMINA Raisa

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis pentru:

1. OC CERTMATCON
2. BIOPRODUCT GROUP SRL
3. CIPC INCERC TEST SRL



NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea "CIPC INCERC TEST" SRL.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ 95% la o distribuție normală



„CIPC INCERC TEST” SRL
mun. Chișinău, bd. Dacia, 38, ap. 336
Sediu: mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1.
tel. + (373) 79 067 999, email: cipcincercetest@gmail.com

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 180 din 21.10.2019

Solicitant: OC „CERTMATCON” SRL
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Agent economic ”BIOPRODUCT GROUP” SRL
str. Meșter Manole, 5, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Denumirea probei: Nisip cernut pentru lucrări de construcții.

Producător: Agentul economic

Locul de eșantionare a probei: Cariera Balabanești, rl. Criuleni, Republica Moldova.

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 0647 din 09.10.2019

Responsabil privind eșantionarea: PRISAC Victoria, Expert OC ”CERTMATCON” SRL

Documentul normativ privind eșantionarea: GOST 8736-93.

Prezentat de către: PRISAC Victoria, Expert OC ”CERTMATCON” SRL

Scopul încercărilor: Certificare produse

Numărul probei și data de intrare în laborator: Nr. 180 din 10.10.2019

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL

Perioada efectuării încercării: 10.10.2019 – 18.10.2019

Documentul normativ - metoda de încercare: GOST 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

Documentul normativ - cerința tehnică: GOST 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

Echipamentul folosit pentru încercări: Set de sită Ø 300 mm (CE – nr. MD 8.1-01/2019 ÷ 8.1-04/2019, 8.1-14/2019 ÷ 8.1-19/2019 din 21.02.2019);
Aparat de cântărit (CE – nr. MD 10 3.2-058/2019 din 31.01.2019);
Etuvă de uscare (CE – nr. MD 10 3.4-159/2019 din 01.03.2019);
Set cilindru din metal МП 1Б 2Б 5Б 10Б.
Aparat pentru încercări argilă.

Condițiile de mediu:

Temperatura aerului, °C	22
Umiditatea relativă, %	69





CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008438-18

Data emiterii: 22 mai 2018

Valabil pînă la: 22 mai 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAPietre de beton pentru borduri obișnuite, prefabricate prin metoda de presare;
pentru separarea trotuarelor de peluze, fabricate conform cerintelor GOST 6665-91.Codul NCM
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 6665-91 pct.1.2.1, 1.2.2 tab.1; pct. 1.3.1 tab.2; pct. 1.3.2, 1.3.4 tab.3; pct.1.3.5,
pct.1.3.23 tab.4; pct. 1.4, 4.3, 4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"CREAMOBIL" SRL,
șos. Muncești, 426, mun. Chișinău, Republica Moldova.Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1006600054789

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0189 din 22.05.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la
07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 267/1 din 21.05.2018, eliberat de
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.285/13 din
26.04.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat.
Contract de prestări servicii Nr.942 din 17.04.2018.Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A. № 006979



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008437-18

Data emiterii: 22 mai 2018

Valabil pînă la: 22 mai 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci din beton greu cu granulație fină, pentru trotuare, obținute prin metodă de presare,
fabricate conform cerintelor SM 270:2008.

Codul NCM
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
SM 270:2008 pct. 3.1, 4.2.2.5 - 4.2.2.8 (tab.1), pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.6, 4.7, 7.6;
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"CREAMOBIL" SRL,
șos. Muncești, 426, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

"CREAMOBIL" SRL, șos. Muncești, 426, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1006600054789

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0190 din 22.05.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la
07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.267 din 21.05.2018, eliberat de
Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare
din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr.285/13
din 26.04.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023,
certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistem 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs livrat.
Contract de prestări servicii Nr.942 din 17.04.2018.

Ținutul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 006978



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

