

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21051170 / ocds-b3wdp1-MD-1643888658449 din 03.02.2022						
Denumirea procedurii de achiziție: Lucrări electrice în baza Proiectului de Execuție (cu materia primă a Prestatorului)						
Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
1. Panouri, dulapuri, dispozitive						
1.1 Panou de evidenta 250A	TF-01-250A	Moldova	Proalfa	Panou de evidenta 250A	BZUM DDE 3 TIP 6.2-02-01 TF-01-250A	
1.2 Intrerupator separator, In=250A, 3P	VR32-250	Rusia	IEK	Intrerupator separator, In=250A, 3P	INTRERUPATOR PIRGHIE VR32-250 250A	IEC/EN 60947
1.3 Transformator de curent 200/5, cl, 0,5	ТОП-0,66-200/5	Rusia	ARMAVIR	Transformator de curent 200/5, cl, 0,5	Transformator de curent ТОП-0,66-200/5 cl. de precizie 0,5	
1.4 Contor electric trifazat 5(10)A ZMG 405	ZMG 405	Slovenia	APPLIED METERS	Contor electric trifazat 5(10)A ZMG 405	Contor energie electrică ZMG405CR4.041b.37 S2 5(10)A	
1.5 Intrerupator automat 3P, In=160A	LZMC1-A160	Germania	EATON ELECTRIC	Intrerupator automat 3P, In=160A	LZMC1-A160-I Intreruptor trifazat In=160A 36kA	IEC/EN 60947, VDE 0660
2. Echipamente						
2.1 Transformator de puter Sn=100Kva, Un=10/0,4kV	ТМГ-СЭЩ-100/10-11Y1	Rusia	SAMARA	Transformator de puter Sn=100Kva, Un=10/0,4kV	Transformator de putere ТМГ-СЭЩ-100/10-11Y1;10/0.4;Y/ZH-11	
2.2 Siguranta fuzibila	PT 011-10-20-31.5 Y3	Rusia	QUARTZ	Siguranta fuzibila	SIGURANTA PT 011-10-20-31.5 Y3	

2.3 Limitator de supratensiune 10Kv	HE-15-S3D2-UF-M	Franta	TRIDELTA	Limitator de supratensiune 10Kv	HE 15 Limitator de tensiune medie VARISIL HE-15-S3D2-UF-M	
3. Cablu, terminale:						
3.1 Cablu din aluminiu, cu izolatie compusa din PVC, cu manta exterioara din compus PVC, sectiunea 4x95mm2	NAYY-J 4x95SE	Ungaria	PRYSMIAN	Cablu din aluminiu, cu izolatie compusa din PVC, cu manta exterioara din compus PVC, sectiunea 4x95mm2	Cablu aluminiu NAYY-J 4x95SE 0.6/1kV	EN 60332-1
3.2 Manusa termoretractabila	SEH4/60-25	Germania	CELLPACK	Manusa termoretractabila	SEH4/60-25/B(35-150) Manusa retractabila pt. cabluri, sect 35-150	
3.3 Papuc din aluminiu	Al 95	Turcia	SAFAK ELECKTRIK	Papuc din aluminiu	Papuc p/t cablu Al 95 mm2 M12	
4. Tevi, tuburi, canal metallic:						
4.1 Furtun metalic izolat D65mm	PSB63	Turcia	METAKSAN	Furtun metalic izolat D65mm	Furtun metalic izolat cu sirma 63M(15M)	
5. Metal						
5.1 Electrode vertical: otel rotund	345-CZ	Romania	BETAK	Electrode vertical: otel rotund	Electrode impamintare L=3m	
5.2 Electrode orizontale: banda de otel 40x4	345-BAZ40X4	Romania	BETAK	Electrode orizontale: banda de otel 40x4	Banda zincata 40*4 (38m)	
Total						

Semnati: Chitacogă Numele, Prenumele: Iurie Chitacogă În calitate de: director vânzări

Ofertantul: SC „Habsev Grup” SRL Adresa: or. Chisinau MD-2023, str. Uzinelor, 90

