



CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET)

DUPĂ REZULTATELE TEHNICO - ȘTIINȚIFICE ȘI VERIFICARE

Centrul de Știință și Expertiză Tehnică " MOLDTESTENERGO "

MD 2064, mun. Chișinău, str. Creangă 49/3 , of.30 tel. 0694 -26081

Nr. de înregistrare CȘET MTE 26 16C 626-25

Data eliberării: 10 ianuarie 2025

Valabil pînă la: 09 ianuarie 2026

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA /DESCRIEREA

Codul NM MD

8544 49 910

Conductori de instalare cu izolație din PVC, pentru instalații electrice, pe tensiune nominală pînă la 450 V (pentru rețele pînă la 450/750 V) cu frecvență pînă la 400Hz sau tensiune constantă pînă la 1000 V mărcilor: IIB1, IIB3, AIBB

Contract de livrare Nr 144 din 29.04.2022

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Securitate SM HD 603 S1:2015/A3:2015 - Cabluri de distribuție de tensiune nominală 0,6/1 kV

SM CEI 60227-1:2014 - Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V, inclusiv. Partea 1: Prescripții generale

SM CEI 60227-2:2014/A1:2014 - Conductoare și cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune nominală pînă la 450/750 V, inclusiv. Partea 2: Metode de încercare .

Directiva de joasă tensiune 2014/35 / UE .

PRODUCĂTOR

SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”,
65013, or. Odesa, Nicolaievskaja doroga, 144, Ukraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

ÎM Casa de comerț “ODESKABEL - MOLDOVA” SRL

MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 10/2 , tel. (022)27-27-27 , (022) 92-13-36 .

Codul CUIÎO

40052165

**CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) ELIBERATĂ PENTRU A CONFIRMĂ
CONFORMITATEA PRODUSELOR CU CERINȚELE DE SIGURANȚĂ ÎN STANDARDELE ȘI**

DIRECTIVELE INTERNAȚIONALE BAZATE PE EXAMENUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNIC A MTE :

Declarație de conformitate Ucrainei № 15/2020 de la 17.08.2020, eliberată de SAP „Одесский кабельный завод „Одескабель”, 65013, or. Odesa, Nicolaievskaja doroga, 144, Ukraina.

Actul de identificare № 363/025 din 24.12.2024

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Evaluarea periodică de expertiză a produselor va fi efectuată de CȘET „Moldtestenergo” o dată pe an

Directorul CȘET “MOLDTESTENERGO”

Doctor în științe tehnice

l.ș.



M. Guraevski

**Copiile prezentului CONCLUZIE DE EXPERTIZA TEHNICĂ (CET) MTE e legalizează în modul stabilit
de Centrul de știință și expertiză Tehnică “ MOLDTESTENERGO ”**