



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CVALIMETRITOT” SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

001315

Data emiterii:

08 noiembrie 2018

Valabil pînă la:

07 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

Nr. OCpr-029

SRL "CVALIMETRITOT", MD-2044, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 18, tel.42-10-78
email: cvalimetritot@mail.ru, www.cvalimetritot.md

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Piatră spartă de calcar, fracțiuni 5-20mm, 20-40mm, 40-70mm
fabricată conform GOST 8267-93 (Anulat)
Produs fabricat în serie

Codul NC MD
2517

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții,
aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.913 din 25.07.2016;
GOST 8267-93 pct.4.2.2 tab.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.3, 4.5, 4.6, 4.7; RNI nr.06.5.3.35 -2001 p.2.2

PRODUCĂTOR

SC "EXCOMPRIM" SRL, MD 2001, mun. Chișinău, com. Gratiieți, str. A. Mureșanu, 31
Baza de producere- rl. Orhei, s. Slobozia, cariera "Slobozia II"

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1010600034801

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Rapoartelor de încercări: Nr.214-1 din 29 octombrie 2018, eliberat de CÎ ICȘP "INMACOMPROIECT" SRL.
MD-2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15, certificat de acreditare Nr.LÎ- 095, valabil pînă la 15.10.2020;
Nr.5376-C din 09.10.2017, eliberat de LÎPA "CMAC" ÎS, MD 2064, mun. Chișinău,
str. E. Coca 28, certificat de acreditare Nr-086 valabil pînă la 03.09.2020.

Raportului asupra evaluării conformității produsului Nr.69 din 07 noiembrie 2018, eliberat de
OC "CVALIMETRITOT" SRL

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Supravegherea produselor certificate va fi efectuată de OC "CVALIMETRITOT" SRL
una dată pe an
Sistemul de certificare 2+

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certific



Conducătorul organismului
de certificare

Serghei VIZITIU

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează cu ștampila OC „CVALIMETRITOT” SRL


 Fabricat în Moldova.
CERTIFICAT DE CALITATE

Amestec de beton asfaltic SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic".

 Denumirea producătorului și adresă **S.C. "Nouconst" S.R.L., str.Petricani 94**

 Denumirea și adresa consumatorului **Credo Industry SRL, mun.Chisinau, str.Sarmisegetusa 37/4, IBAN MD58ML000000002251328253 BC Moldincomba S, Chisinau str. Sarmisegetusa 37/4**

 Tipul și marca amestecului **ŞKPg II**

 Numărul și data eliberării documentului **Nr. 48 223 din 05.05.2020**

 Cantitatea eliberată **26,200 t**

 Temperatura amestecului **156 °C**

 Certificat de conformitate **Ocpr-049 11 A009289-19 valabil până la 31.12.2020**

1. Indicii fizico-mecanici al amestecului din beton asfaltic:

Nr.	Denumirea indicilor	Condițiile tehnice	Rezultatele încercării
1	Densitatea medie a betonului asfaltic, g/cm ³	-	2,38
2	Saturația cu apă, %	Max 12	5.8
3	Umflarea, %	Max 1	0
4	Adeziunea bitumului la suprafețele părților minerale din beton asfaltic, %	100	100
5	Porozitatea reziduală, %	5,0-12	7.0
6	Porozitatea părții minerale, %	MAX 23	18.6
7	Conținutul de bitum, %		4.8

Nr.	Mărimea sitei, mm	Nr. probei	40	20	10	5	2,5
1	Partea masivă de granule, % mai mici	1	3	15	39	58	73
2	Cerințe tehnice SM STB 1033:2008	Tip "ŞKP"	0-5	70-100	24-55	33-73	50-82

3. Rezultatele încercărilor

Radionuclizii	Documentul normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Aeff Bq/kg	GOST 30108-94 PCT. 4.2	≤ 300	57.8	9.25

Concluzie: întreprinderea garantează că amestecul de beton asfaltic fierbinte cu granulație mare tip "ŞKP" marca I, pentru beton asfaltic poros corespunde cerințelor tehnice SM STB 1033:2008 dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și folosire ale sale.

Semnatura
L.S.

S.C. "Nouconst" S.R.L., mun. Chisinau str.Petricani 94

cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, c/d MD48FT222430700000557498, FTMDMD2X889


 Fabricat în Moldova.
 CERTIFICAT DE CALITATE

Amestec de beton asfaltic SM STB 1033:2008 "Amestec de beton asfaltic pentru drumuri și aerodromuri și beton asfaltic".

Denumirea producătorului și adresă S.C. "Nouconst" S.R.L., str. Petricani 94

 Denumirea și adresa consumatorului **Credo Industry SRL, mun. Chisinau, str. Sarmisegetusa 37/4, IBAN MD58ML000000002251328253 BC Moldincomba S, Chisinau str. Sarmisegetusa 37/4**

 Tipul și marca amestecului **ŞMBg II**

 Numărul și data eliberării documentului **Nr. 47 464 din 20.03.2020**

 Cantitatea eliberată **8,300 t**

 Temperatura amestecului **158 °C**

 Certificat de conformitate **Ocpr-049 11 A009289-19 valabil până la 31.12.2020**

1. Indicii fizico-mecanici al amestecului din beton asfaltic:

Nr.	Denumirea indicilor	Condițiile tehnice	Rezultatele încercării
1	Densitatea medie a betonului asfaltic, g/cm ³	nereglementat	2.40
2	Saturația cu apă, %	1,0-4,0	2.0
3	Umflarea, %	Max 1	0
4	Rezistența la forfecare la 50 °C, MPa	Min 2,3	2.83
5	Rezistența la întindere la 0 °C, MPa	1,5-3,0	2.7
6	Rezistența la compresiune, R 50 °C, MPa	Min 1	2.2
7	Porozitatea reziduală, %	2,5-5,0	4,2
8	Conținutul de bitum, %	nereglementat	5.9

Nr.	Mărimea sitei, mm	Nr. probei	20	10	5	2,5
1	Partea masică de granule, % mai mici	1	0	7	39	59
2	Cerințe tehnice SM STB 1033:2008	Tip "B"	0-5	0-30	35-50	48-62

3. Rezultatele încercărilor

Radionuclizii	Documentul normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă
Aeff Bq/kg	GOST 30108-94 PCT. 4.2	≤ 300	57.8	9.25

Concluzie: întreprinderea garantează că amestecul de beton asfaltic fierbinte cu granulație fină tip "B", marca II, pentru beton asfaltic compact corespunde cerințelor tehnice SM STB 1033:2008 dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și folosire ale sale.

Semnatura

L.S.



S.C. "Nouconst" S.R.L., mun. Chisinau str. Petricani 94

cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, c/d MD48FT222430700000557498, FTMDMD2X889



Fabricat în Moldova.
CERTIFICAT DE CALITATE

Certificat de atestare CNA RM MOLDAC LÎ 159, valabil până la 05.04.2021

Emulsie bituminoasă de clasă EBK-1 pentru drumuri (fabricat conform GOST 18659-81)

Denumirea producătorului și adresă **S.C. "Nouconst" S.R.L., str. Petricani 94, mun. Chisinau str. Calea Ghidighiciului**

Denumirea și adresa consumatorului **Credo Industry SRL, mun. Chisinau, str. Sarmisegetusa 37/4, IBAN MD58ML000000002251328253 BC Moldincomba S, Chisinau str. Sarmisegetusa 37/4**

Tipul și marca emulsiei: **EBK 1**

Numărul și data eliberării documentului **Nr. 47 281 din 20.03.2020**

Cantitatea eliberată **350,000 kg**

Certificat de conformitate (**Certificat de conformitate Ocpr-049 11 A008801-18, exp. 31.12.2020**)

1. Indicii fizico-mecanici ai emulsiei :

Nr.	Denumirea indicilor	Metoda de încercare	Condițiile tehnice	Rezultatele încercării
1	Masa bitumului în aliaj cu emulsie, %	p. 5.2	45-55	47.0
2	Miscibilitatea emulsiei cu agregatele minerale, clasa	p. 5.3	ЭБК - 1	ЭБК - 1
3	Omogenitatea, %	p. 5.4	≤ 0.5	0.1
4	Viscozitatea convențională, $\eta(C, t=20^\circ C)$	p. 5.5	≤ 35	10
5	Stabilitatea emulsiei la păstrare: - Peste 7 zile, % - Peste 30 zile, %	p. 5.6	≤ 0.5 ≤ 0.8	0.1
6	Aderența peliculei liantului cu suprafața agregatelor minerale, %	p. 5.6	≥ 95	100

Concluzie: Întreprinderea garantează că emulsia bituminoasă cationică clasa 1 EBC-1 cu rupere rapidă, corespunde cerințelor tehnice 1 lună de la data producerii conform punctul 7.2 GOST 18659-81 (dacă se îndeplinesc condițiile de transportare și folosire).

Semnătura responsabilului

L.S.



S.C. "Nouconst" S.R.L., mun. Chisinau str. Petricani 94
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, c/d MD48FT222430700000557498, FTMDMD2X889