

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1729857090695</a> din 25.10.2024
Obiectul achiziției: Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
1.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU	Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU Conter Breeze	China	MIDEA	Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetică: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. - 10°C; -agent termic R32; - nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărârii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerințelor minime privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea și securitatea lor generate sau care pot fi generate de	Capacitate generală – racire nominală - 12000 BTU (3800-14200), încălzire nominală – 13000 BTU (3700 – 14400). Suprafața de lucru – 35m2, Alimentarea electrică – 220V, Puterea consumată la răcire – 1213W/h, Puterea consumată la încălzire 1088W/h, Putere nominală racire 3600W, Putere nominală încălzire – 2500W, Posibilitatea de programare pornire / oprire, Posibilitate de modificare a jetului de aer: sus/jos, stanga/dreapta + baleiere. Autorestart, pornirea autotama in cazul intrerupelor de curent, Clasa energetica A++ la racire, A+++ la incalzire. Agent frigorific – R32	CE

				expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni	Tip compresor – inverter Funcții: încălzire, răcire, deumidificare, ventilație, follow me, auto restart, auto curățare, mod de noaptea, control prin wi-fi. Timer pornire / oprire. Culoarea – alb, Ecran – Led, Nivel zgomot unitate interioară – 55.0 dB(A), Nivel zgomot unitate exterioară – 56.0 dB(A), Telecomanda – Da, Display – Da, Consola pentru montaj exterior, Montaj – perete, Garantie – 36 luni. Suprafața încăperii – 35m <sup>2</sup> Volumul de aer – 540m <sup>3</sup> /h Temperatura de lucru unitatea interioară : +17~32 (răcire), 0~30 (încălzire). Temperatura de lucru unitatea exterioară : -15~50 (răcire), -15 ~30 (încălzire).	
1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat	Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat			Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	Montarea a 6 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate.	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator  
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.