

OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALA ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr11 din 6 septembrie 2024

Privind lucrarea executată la obiectul „**Reparația capitală a grădiniței de copii „Andrieș” din or. Cimișlia, str. M.Frunze,3**” în cadrul contractului nr.247/22 din **2 decembrie 2022** încheiat între SRL „Alarcon Group” și Primăria or. Cimișlia, pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a grădiniței de copii „Andrieș” din or. Cimișlia.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr.58 din 12.12.2022, eliberată de Primăria or. Cimișlia, la data de 12 decembrie,2022 cu valabilitate până la finisarea lucrărilor.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 6 septembrie până la 10 septembrie 2024 fiind formată din:

Președintele Comisiei: Sergiu Andronachi, primar or. Cimișlia

Membrii Comisiei:

- Dorin Coroian, viceprimar, or. Cimișlia,
- Nicolai Mavrodi, responsabil tehnic,
- Nicolae Borodin, specialist în construcții,
- Iurie Macovei, specialist atestat în construcții.

3. Au mai participat la recepție:

Alexandru Terzi, administrator SRL „Alarcon Group”
Vadim Tabac, reprezentant ONDRL.
Andre Lazarev, reprezentant INST.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexată nr. 1.- nu sunt obiectii;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu sunt obiectii;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile Proiectului, sunt obiectii

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: de a recepționa lucrările de reparație capitală a grădiniței.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările sunt îndeplinite integral, cu recomandări din anexa 2.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de a recepționa obiectul nominalizat și de a fi transmis Primăriei or. Cimișlia.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 6 septembrie 2024 în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Președinte: _____ Sergiu Andronachi

Membrii Comisiei:

_____ Dorin Coroian

_____ Nicolai Mavrodi

_____ Nicolae Borodin

_____ Iurie Macovei

9. **Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:** _____

”_____” _____ **2024**

L.Ș _____
(semnatura, funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:

EXECUTANT:

SRL „Alarcon Group”

Administrator: Alexandru Terzi

6 septembrie 2024

PRIMITĂ:

BENEFICIAR:

PRIMĂRIA CIMIȘLIA

Primar: Sergiu Andronachi

6 septembrie 2024

Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr.10 , din 6 septembrie 2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

TRANSMIS:

PRIMIT:

RESPONSABIL TEHNIC:

Anexa nr.2
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr.10 din 6 septembrie 2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

TRANSMIS:

PRIMIT:

RESPONSABIL TEHNIC:

Lista lucrărilor cuprinse în Documentața Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

1. De făcut curățenie în toate încăperile.
2. De finisat montarea prizelor în toate încăperile.
3. Nu funcționează corpurile de iluminat în galerie.
4. De ficsat suporturile lavoarelor pe silicon la etajul I, Bloc B2.
5. De înlăturat scurgerile de apă la rezervoarele closetelor la etajul I , Bloc B2.
6. De racordat la rețeaua de apă lavoarele și closetele la etajul II, Bloc B2.
7. De regulat sistemele de închidere-deschidere la toate ușile și ferestrele.
8. De prezentat încercările de laborator la betonul de la centura monolită la acoperiș.
9. A redirecționa deschiderea ușilor conform Avizului INST.
10. De prezentat certificatele de conformitate, de garanție a materialelor utilizate la obiect.
11. De adus la condiție Cartea Tehnică a obiectului(de îndeplinit Registrul și procesele verbale la faze determinante, coordonate cu autorul de proiect.

Termenul de înlăturare a neconformităților; pînă la data de

TRANSMIS:

PRIMIT:

RESPONSABIL TEHNIC: