

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: <i>Informația o găsiți în SIA RSAP</i>
Obiectul achiziției: <i>Servicii de reparație a centralelor termice (lot cu poziții)</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<i>Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q=24 kW. amplasată în SSC Fălești, str. Ștefan cel Mare, 18</i>				<i>Înlocuirea schimbătorului de căldură Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Înlocuirea schimbătorului de căldură Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>Servicii de reparație a centralei termice Immergaz Eolo Mini, Q=32 kW amplasată în SSC Fălești, str. Ștefan cel Mare, 18</i>				<i>Înlocuirea pompei de circulație Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Înlocuirea pompei de circulație Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	

<i>Servicii de reparație a centralei termice Baxi Luna, Q=24 kW amplasată în SÎUD Bălți, str. Moscovei, 13</i>				<i>Înlocuirea schimbătorului de căldură secundar</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Înlocuirea schimbătorului de căldură secundar</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q=45 kW amplasată în CM Edineț, str. 31 august 1989, 40</i>				<i>Înlocuirea senzorului de debit</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Înlocuirea senzorului de debit</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>Servicii de reparație a centralei termice SIME, Q=55 kW amplasată în SCT Edineț, str. 31 august 1989, 40</i>				<i>Înlocuirea plăcii electronice</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Înlocuirea plăcii electronice</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>Servicii de reparație a centralei termice Demir Docum, Q=28 kW amplasată în SCT Telenești, str. Renașterii, 62A</i>				<i>Înlocuirea cazanului cu altul din fondul de rezervă cu puterea de Q=28 kW</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Înlocuirea cazanului cu altul din fondul de rezervă cu puterea de Q=28 kW</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	
<i>Servicii de reparație a centralei termice Immergaz EOLO, Q=24 kW amplasată în SCT Cahul, str. B.P. Hașdeu, 13</i>				<i>Înlocuirea cazanului cu altul din fondul de rezervă cu puterea de Q=24 kW</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	<i>Înlocuirea cazanului cu altul din fondul de rezervă cu puterea de Q=24 kW</i> <i>Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni</i>	

<i>Servicii de reparație a centralei termice SIME, Q=70 kW amplasată în CM Basarabeasca, str. Naberejnaia, 9</i>				1. Repararea panoului de control, blocului hidraulic Pompelor de recirculare. 2. Înlocuirea plătei electronice Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	1. Repararea panoului de control, blocului hidraulic Pompelor de recirculare. 2. Înlocuirea plătei electronice Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
<i>Servicii de reparație a centralei termice SIME, Q=47 kW amplasată în SCT Chișinău, str. Ialoveni, 100B</i>				Înlocuirea plătei electronice și vasului de expansiune - 50 l Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	Înlocuirea plătei electronice și vasului de expansiune - 50 l Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
<i>Servicii de reparație a centralei termice Thermona Duo 50, Q=45 kW amplasată în CM Anenii Noi, str. Suvorov, 2B</i>				Înlocuirea pompei de circulație (2 buc.) Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	Înlocuirea pompei de circulație (2 buc.) Garanția serviciilor de reparație și a pieselor înlocuite: minim 6 luni	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cucu Sergiu În calitate de: administrator

Ofertantul: Kazinst Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Lunca Bicului 26/1