

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1723793750702 din 16.08.2024						
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare				Date tehnice generale: - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Inverter: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; Termen de garanție : 2 ani;	Date tehnice generale: - Regim de lucru : Răcire/încălzire; - Inverter: Da; - Tip unitate: Split de perete; - Agent de răcire: R32; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; Termen de garanție : 2 ani;	
1.1 Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h	KWSM-09IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ÷ 2.7; Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.8 ÷ 3.2; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 500÷800/600÷1000;	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete de birou, 9000 BTU/h Putere de răcire: 2600 (940 ~ 3300)W; Putere de încălzire: 2610 (940 ~ 3360)W;	Certificat de conformitate (se prezinta in baza DUAE)

				Suprafața deservită (m²): 25; Debit de aer (m³ / h) : 300 ÷ 800; Sunet la nivel interior (dB (A): 20 ÷ 40; Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; - Termen de garanție : 2 ani	Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 825 (240 ~ 1380)/767 (240 ~ 1552); Suprafața deservită (m²): 25; Debit de aer (m³ / h) : 500; Sunet la nivel interior (dB (A): 25; Temperaturi exterioare admise (răcire) -15°C ~+53°C ; Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; Clasa energetică (încălzire/răcire) A++/A+++; - Termen de garanție : 2 ani	
1.2 Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.5 ÷ 3.7; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.6 ÷ 3.9; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 900÷1400/900÷1500; - Suprafața deservită (m²): 35; - Debit de aer (m³ / h) : 300 ÷ 800; - Sunet la nivel interior (dB (A): 20 ÷ 42; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++;	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete de birou, 12000 BTU/h Putere de răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Putere de încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); - Suprafața deservită (m²): 35; - Debit de aer (m³ / h) : 600; - Sunet la nivel interior (dB (A): 25; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -15°C ~+53°C; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20°C ~+30°C ; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;	Certificat de conformitate (se prezinta in baza DUAE)

				- Termen de garanție : 2 ani	- Clasa energetică (încălzire/răcire) A++/A+++; - Termen de garanție : 2 ani	
1.3. Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h	CA50XS1AG 18000 BTU	China	Hisense (Guangdong) Air Conditioning Co., Ltd	<i>Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h</i> - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ÷ 5.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ÷ 5.5; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1200÷1700/1300÷1800; - Suprafața deservită (m ²): 50; - Debit de aer (m ³ / h) : 400 ÷ 1200; - Sunet la nivel interior (dB (A): 32 ÷ 48; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; - Termen de garanție : 2 ani	Aparat de aer condiționat, HISENSE, de perete de birou , 18000 BTU/h - Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1500/1600; - Suprafața deservită (m ²): 50; - Debit de aer (m ³ / h) : 880; - Sunet la nivel interior (dB (A): 36; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -15°C ~+50°C ; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20°C ~+24°C ; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A++/A+++; - Termen de garanție : 2 ani	Certificat de conformitate (se prezinta in baza DUAE)
1.4.Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h	KWSM- 24IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	<i>Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h</i> Puterea nominală de răcire (kW/h): 7 ÷ 7.2; - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 7.2 ÷ 7.5; - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1800÷2200/1900÷2400;	Aparat de aer condiționat, KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, de perete de birou, 24000 BTU/h Putere de răcire: 6810 (1830 ~ 7800)W; Putere de încălzire: 6870 (1850 ~ 7900)W;	Certificat de conformitate (se prezinta in baza DUAE)

				- Suprafața deservită (m²): 70; - Debit de aer (m³ / h) : 400 ÷ 1200; - Sunet la nivel interior (dB (A): 32 ÷ 50; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -18°~+43°; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -15°~+24°; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A+/A++; Termen de garanție : 2 ani	- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 2257 (410 ~ 2824)/2063 (420 ~ 3005); - Suprafața deservită (m²): 70; - Debit de aer (m³ / h) : 980; - Sunet la nivel interior (dB (A): 45; - Temperaturi exterioare admise (răcire) -15⁰C ~+53⁰C ; - Temperaturi exterioare admise (încălzire) -20⁰C ~+30⁰C ; - Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1; - Clasa energetică (încălzire/răcire) A++/A+++; Termen de garanție : 2 ani	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1723793750702 din 16.08.2024								
	Obiectul de achiziției: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare, (repetat)								
39717200-3	1.1 Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h	buc	23	6620,00	7944,00	152260,00	182712,00	în termen de 45 zile, de la solicitarea Cumpărătorului, la adresa indicată de Autoritatea contractantă.	MD19AG00000022512015544
	1.2 Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h	buc	25	6880,00	8256,00	172000,00	206400,00		
	1.3. Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h	buc	20	12480,00	14976,00	249600,00	299520,00		
	1.4.Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h	buc	10	12000,00	14400,00	120000,00	144000,00		
	TOTAL		78			693860,00	832632,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53