

N inv. original	Semnatura, data	In loc. N inv.

Registrul cablurilor 0,4 kV																		
Marcarea cablului	Traseu		Sectorul traseului cablului										Cablu					
	Început	Sfârșit	pe perete (subsol)	subteran	în igheaburi	aerian pe piloni din b/a	în țevi PVC/PE subteran	În țevi			aerian pe piloni	în PT	Conform proiectului			Pozat		
								din asbest	din oțel	PVC/PE			Marca	Numărul și secțiunea conductorilor [mm²]	Lungimea totală (plus 4,5%)	Marca	Numărul de cabluri și secțiunea conductorilor [mm²]	Lungimea
			m	m	m	m	m	m	m	m	m	m			m			m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Gr.TGD-1	TDE	TGD-1	15	-	-	-	-	-	-	15	-	-	BBΓ _{HT} -LS	5x16	15			
Gr.TD-1	TGD-1	TD-1	20	-	-	-	-	-	-	20	-	-	BBΓ _{HT} -LS	5x6	20			
Gr.TD-2	TGD-1	TD-2	64	-	-	-	-	-	-	64	-	-	BBΓ _{HT} -LS	5x6	64			
Gr.TD-3	TGD-1	TD-3	51	-	-	-	-	-	-	51	-	-	BBΓ _{HT} -LS	5x4	51			
Gr.TDs	TDE	TDs	30	-	-	-	-	-	-	30	-	-	BBΓ _{HT} -LS	5x4	30			
			180							180					150			