

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1750396234255</u> din <u>20 iunie 2025</u>						
Obiectul achiziției: <u>Recipient sub presiune și instalație de compresoare de aer</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Recipient sub presiune	ZNC 2000 (unicat)	Bulgaria	Burnit	<p>Specificație tehnică: Volum – 2000 l Presiune de lucru maxim admisă – 11 bar Protejare suprafețe – galvanizat interior și exterior Deschideri – 2 x gură de mână Conexiuni intrare/ieșire – 2 x G2 1/2 ; 2 x G2 1/2 Diametru exterior – 1150 mm Înălțime fără fittinguri – 2375 mm Masă netă – 471 kg Conexiune supapa suprapresiune – G1 Conexiune manometru – G1/2 Conexiune evacuare condens – G2 1/2 Certificari RL 2014/68/EU Temperatura de lucru: -10°C + 50°C</p>	<p>Specificație tehnică: Volum – 2000 l Instalare vertical pe podea Presiune de lucru maxim admisă – 11 bar Protejare suprafețe – galvanizat interior și exterior Deschideri – 2 x gură de mână Conexiuni intrare/ieșire – 2 x G2 1/2 ; 2 x G2 1/2 Diametru exterior – 1150 mm Înălțime fără fittinguri – 2375 mm Masă netă – aprox. 471 kg Conexiune supapa suprapresiune – G1 Conexiune manometru – G1/2 Conexiune evacuare condens – G2 1/2 Certificari RL 2014/68/EU, Temperatura de lucru: -10°C + 50°C</p>	RL 2014/68/EU, Calculele se bazează pe AD-2000 și DIN4810

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Motricala Liliana În calitate de: Administrator

Ofertantul: Lianat Grup SRL Adresa (sediul): mun.Chisinau, or.Durlesti str.Liviu Deleanu 10/2 ap.10

E-mail: lianatgrup@mail.ru Telefon (fix și mobil): +373 60599995