

Republica Moldova  
**Primăria mun. Bălți**  
**Secția**  
**achiziții publice**



piața Independenței, 1  
MD-3100, m.Bălți  
tel. 0(231)5-46-22, 5-46-43, fax 0(231) 5-46-23  
[serviciulachizitiipublice@gmail.com](mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com)

Республика Молдова  
**Примэрия мун. Бэлць**  
**Отдел государственных**  
**закупок**

площадь Индепенденцей, 1  
MD-3100, м.Бэлць  
тел. 0(231)5-46-22, 5-46-43, факс 0(231) 5-46-23  
[serviciulachizitiipublice@gmail.com](mailto:serviciulachizitiipublice@gmail.com)

**12.08.2021** Nr. **10-13/72**

La Nr. \_\_\_\_\_

**Domnului Iurie GUȚU**  
**Director al "Danlevita" SRL**  
mun.Bălți, str.Strîi 1A

**Stimate Domnule Guțu,**

În conformitate cu art.69 alin.(3) al Legii Nr.131 cu privire la achizițiile publice din 03.07.2015, grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți solicită clarificări pe marginea ofertei prezentate în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1627375481601 din 11.08.2021 privind **"Amenajarea teritoriului și reparația capitală a încăperilor separate a LT "Lucian Blaga" din mun.Bălți" - Lotul nr.2 "Amenajarea teritoriului LT "Lucian Blaga din mun.Bălți"**, și anume:

La etapa analizei devizelor prezentate, s-a constatat că pentru pct.22 și 23 din formularul nr.7 s-a solicitat și s-a oferit:

22	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu <b>agregate marunte</b> , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 5.0 cm)	m2	167,00
23	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu <b>agregate marunte</b> , executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	167,00

Conform formularului nr.5 s-a solicitat:

22	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu <b>agregate marunte</b> , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (gr. 5.0 cm)	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu <b>agregate mari</b>	t	0,094
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114
23	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu <b>agregate marunte</b> , executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,09
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu <b>agregate marunte</b>	t	0,071
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087

Autoritatea contractantă a depistat această necorespondere la pct.22 la etapa analizei ofertelor, fiind prevăzute **agregate mărunte** în loc de **agregate mari** la capitolul "Denumire lucrări, cheltuieli și resurse".


Această necorespondere a generat în formularul nr.3 prezentat de SRL "Danlevita" următoarea informație:

2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu <b>agregate marunte</b>	t	31, 48	1 670,00	52 570,77
----	-----------------	--	---	--------	----------	-----------

în loc de:

2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu <b>agregate marunte</b>	t	11,86		
3.	111100010001311,	Mixtura asfaltica preparata la cald cu <b>agregate mari</b>	t	19,62		

Deci, cantitatea de mixtură asfaltică ca volum este respectată, dar nu sînt prevăzute două tipuri de mixturi, fapt specificat și în proiect:



Vă rugăm să ne dați o declarație că pentru executarea învelișului asfaltic va fi respectată documentația de proiect cu așternerea a două tipuri de mixturi.

Răspunsul (semnat electronic) urmează a fi transmis prin poșta electronică [achizitii.dits@gmail.com](mailto:achizitii.dits@gmail.com), în termeni cât mai reduși, dar nu mai târziu de 13.08.2021.

**Cu respect,  
Șef al SAP**

**Liliana Ceremuș**