

АО «Бетакон»
МД 3805, г.Комрат, ул. Ленина, 2
Тел.: 0 (298) 3-31-18; Факс: 0 (298) 3-30-60



Сертификат качества бетонной смеси

от «23» сентября 2019 г.

Изготовлено в Молдове

№ 99-1

Потребитель Speedqual Cem SRL

(наименование, адрес, телефон, факс)

Дата и время отгрузки бетонной смеси, 23.10.19г.

Вид бетонной смеси ее условное обозначение
БСГ БС 173 F 75 W 4 ГОСТ 7473-2010.

Номер номинального состава бетонной смеси №3. Т17-1

Объем бетонной смеси в партии, м³ 15.

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости на месте укладки у потребителя

П2 ОК 5-9 см

П3 ОК 10-15 см

Наибольшая крупность заполнителя, мм. 20

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 19,65 МПа.

(класс по прочности требуемая прочность)

- в промежуточном возрасте (при необходимости) _____ сут;

В _____ % В ; _____ МПа.

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

F 50; F 75

F 100 W 4;

Протокол испытания № 122 ИЦ «Инмакомпроект» АО.

Наименование, масса добавки, кг/м³ - «BV-101N», - 2,7

Класс материалов по удельной эффективной активности, естественных радионуклидов и значение A_{эфф}, Вq/Kg 21,5, Raport № 3082 - A LI al IS «СМАС»

Лаборатория аттестована.

Сертификат аттестации № L1-041, от 05 июня 2019г, действителен до 04 июня 2022 г

Сертификат соответствия № 000800 действителен до 04 июня 2019 г.

Нач. БСЦ

Нач. ОТК и Лаборатории АО «Бетакон»



Дели Г.Г.

Авраменко М.С.