

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1681415821082 din 14.04.2023						
Obiectul achiziției: Sistem de ventilare și condiționare a aerului cu lucrări de montare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lot 1</b>						
Lot 1	Sistem de ventilare și condiționare a aerului cu lucrări de montare	Suedia, Turcia, China, Italia, Polonia, Republica Moldova	OSTBERG, BVN, EVAPO, INDUSTRIETEC HNIK, ROEN EST, ALNOR, ECOLUX SRL	<p>Tip încăpere: Secția de coacere cu cuptoare de gaz- 6 buc. (Bongard 8.63);</p> <p>Dimensiunile încăperii: (36 x 18 x 5,5H) m;</p> <p>Necesitatea ventilației naturale - schimb de aer unic;</p> <p>Necesitatea ventilației mecanice - schimb de aer triplu;</p> <p>Necesitatea: - ventilație de evacuare de la cuptoare;</p> <p>Temperatura aerului în încăpere: +24C - +28C;</p> <p>Sistema de refulare aerului:</p> <p>pe timp de vară - evaporativă pe timp de iarnă – schimbătoarele de căldură (apă-aer)</p> <p>Aerul la intrare încăpere - trebuie să fie filtrat;</p> <p>Canalele de ventilație de circulare - izolate;</p> <p>Închidere/deschidere a clapetelor de aer – prin servomotoare;</p> <p>Proiect a sistemului de ventilare și condiționare a aerului cu memoriu explicativ - obligatoriu</p>	<p>Tip încăpere: Secția de coacere cu cuptoare de gaz- 6 buc. (Bongard 8.63);</p> <p>Dimensiunile încăperii: (36 x 18 x 5,5H) m;</p> <p>Necesitatea ventilației naturale - schimb de aer unic;</p> <p>Necesitatea ventilației mecanice - schimb de aer triplu;</p> <p>Necesitatea: - ventilație de evacuare de la cuptoare;</p> <p>Temperatura aerului în încăpere: +28C - +30C;</p> <p>Sistema de refulare aerului:</p> <p>pe timp de vară - evaporativă pe timp de iarnă, schimbătoarele de căldură (apă-aer)</p> <p>Aerul la intrare încăpere - filtrat;</p> <p>Canalele de ventilație de circulare - izolate;</p> <p>Închidere/deschidere a clapetelor de aer – prin servomotoare;</p> <p>Proiect a sistemului de ventilare și condiționare a aerului cu memoriu explicativ - elaborat și prezentat (Anexa 14)</p>	ISO-9001

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **BET DIONISIE** În calitate de: **INGINER**Ofertantul: **SC ECOLUX SRL** Adresa: **CHISINAU STR.SF.GHEORGHE 3**