


Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21062140 din 23.08.2022						
Obiectul achiziției: Utilaj specializat pentru laboratorul ADN al Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare (repetat)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Nișa chimică		Moldova	Metancor-Service	Nișa chimică cu suprafața rezistentă la medii agresive, acizi, etc. cu tumbă. Ventilare forțată aerului din laborator în exteriorul încăperii. Suprafață de lucru – din oțel inoxidabil cu mărimea 1700-1800 mm ±200mm; Ecran de ridicare cu sticlă transparentă de 3-6 mm grosime cu posibilitate de fixare la orice înălțime; Iluminare cu lampă LED, cu lumina situată deasupra suprafeței de lucru; Prize electrice rezistente la stropire 220V, 16 A (minim 2 buc.); Flanșa de oțel pentru racord de ventilație; Prezența părții anti-deversare; Cu certificat de calitate; Cu garanție.	Nișa chimică din inox AISI 304 suprafața rezistentă la medii agresive material cu tumbă. Ventilare (cu motor) forțată aerului din laborator în exteriorul încăperii. Suprafață de lucru – din oțel inoxidabil AISI 316 rezistentă la medii agresive. Ecran de ridicare cu sticlă transparentă de 3-6 mm grosime cu posibilitate de fixare la orice înălțime; Iluminare cu lampă LED, cu lumina situată deasupra suprafeței de lucru; Prize electrice rezistente la stropire 220V, 16 A (minim 2 buc.); Flanșa de oțel pentru racord de ventilație; (se concretează la uzina de producere) Prezența părții anti-deversare; Cu declarația de calitate; Cu garanție (24 luni)	Aviz Sanitar/Certificate de calitate/Declarația de calitate

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Pereu Corneliu În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC Metancor-Com Adresa: mun.Chișinău str. Uzinelor 169