



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/68 din 16.04.2025

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului: Serghei Josan, Șef adjunct interimar al Direcției supraveghere tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile.

2. Temeiul efectuării inspectării: conform cererii nr. 4679/25 din 10.04.2025.

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: Tabăra de copii „Zîmbetul” din str. Plopilor, nr. 6, or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

5. Timpul efectuării inspectării: 14.04.2025, ora 11:40

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: „Zîmbet” SRL

7. Antreprenor/Subantreprenor

8. Proiectant:

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: Blocurile de cazare și blocul alimentar, clasa de pericol de incendiu funcțional F 4.3, dotate cu detectoare autonome optico-electronice de fum și mijloace de primă intervenție, asigurat cu acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu către obiectiv și surse exterioare de alimentare cu apă în caz de incendiu.

10. Constatările și rezultatele inspectării: Obiectivul corespunde cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____

2. _____

(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

13.Propuneri:

14. Anexe: Poze foto de la fața locului

15. Semnăturile inspectorilor:

Serghei Josan

(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)