

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

| |
|--|
| Numărul procedurii de achiziție 21428323 din 04.06.2025 |
| Obiectul achiziției:Procurarea si instalarea aparatelor de aer condiționat |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|------------------------|---|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 | Hyndai HYAC- 09CHSD/TP51I | Corea de Sud | Hyundai Electronics | | HYUNDAI SMART INVERTER 09 Tip conditioner :split- sistema Refrigerent: R32 Suprafața acoperită: 25 m2 Consum energie: 706 / 802 w Tensiune: 220-240/50 V,50 Hz Diferența de temperaturi: +47 °C ; -15 °C Debit aer: 540 m3 / h Nivel de zgomot: 25/50 db Clasa energetică: A++/A+++ | |

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|--|--|--|
| | | | | | Dimensiuni bloc interior 790x275x192 mm Dimensiuni bloc exterior 777x498x290 mm | |
| | Hyundai HYAC- 12CHSD/TP511 | Corea de Sud | Hyundai Electronics | | HYUNDAI SMART INVERTER 12 Tip conditioner :split- sistema Refrigerent: R32 Suprafața acoperită: 25 m2 Consum energie: 706 / 802 w Tensiune: 220-240/50 V,50 Hz Diferența de temperaturi: +47 °C ; -15 °C Debit aer: 540 m3 / h Nivel de zgomot: 28/50 db Clasa energetică: A++/A+++ Dimensiuni bloc interior 790x275x192 mm Dimensiuni bloc exterior 777x498x290 mm | |
| | Serviciu de instalare | | | | Traseu frigorific, stative, kit de fixare, țava de condens, | |
| Total lot 1 | | | | | | |
| Lotul 2 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Senciuc Luminița În calitate de: Administrator

Ofertantul: _____ Adresa: Adresa: str. S.Murafa 13, ap.15, or. Chisinau, MD-2002

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| | |
|--|--|
| | Numărul procedurii de achiziție 21428323 din 04.06.2025 |
| | Obiectul achiziției:Procurarea si instalarea aparatelor de aer condiționat |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|---------|---------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Bunuri/servicii | | | | | | | | | |
| | Lotul 1 | Hyndai HYAC-09CHSD /TP51I | 3 | 7600 | 9120 | 22800 | 27360 | 3 zile lucratoare | MD61PR002 2242043160 01498 | |
| | | Hyndai HYAC-12CHSD /TP51I | 14 | 8400 | 10080 | 117600 | 141120 | 3 zile lucratoare | MD61PR002 2242043160 01498 | |
| | | Servicii instalare | 17 | 6000 | 7200 | 102000 | 122400 | 3 zile lucratoare | MD61PR002 2242043160 01498 | |
| | Total lot 1 | | | | | 242400 | 290880 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Lotul 2 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Senciuc Luminița În calitate de: Administrator

Ofertantul: _____ Adresa: str. S.Murafa 13, ap.15, or. Chisinau, MD-2002