

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1746182015799 din 14.05.2025

Obiectul achiziției: Climatizatoare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1 <i>Climatizatoare</i>						
Climatizatoare Aparat de aer Condiționat de tip split (9000 BTU)	Kaisai Eco 9 btu	Polonia	<i>Klima-Therm Sp. z o.o.</i>	Capacitate: 9000 BTU Tip compresor - Inverter; Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Regimuri de bază - Răcire, încălzire, autorestart, direcționare aer Clasa de eficiența energetică A+ Tipul de agent frigorific R32 (ecologic) Nivel de zgomot - 25 dB	Capacitate: 9000 BTU Tip compresor - Inverter; Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Regimuri de bază - Răcire, încălzire, autorestart, direcționare aer Clasa de eficiența energetică A++ Tipul de agent frigorific R32 (ecologic) Nivel de zgomot - 25 dB	https://kaisai.eco/en/ulotka_ECO_01_2024_EN_v2.pdf

				Zona recomandata - până la 25 m ² Culoare - Albă Interval de temperatură de funcționare (răcire) 0...+50 °C Interval de temperatură de funcționare (încălzire) -15...+24 °C Capacitate de răcire ~2,6 kW Putere de încălzire ~2,6 kW Consum de energie (răcire) ~0,8 kW Consum de energie (încălzire) ~ 0,7 kW Garanție - 24 luni Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	Zona recomandata - până la 25 m ² Culoare - Albă Interval de temperatură de funcționare (răcire) - 15...+50 °C Interval de temperatură de funcționare (încălzire) -15...+30 °C Capacitate de răcire ~2,6 kW Putere de încălzire ~2,9 kW Consum de energie (răcire) ~0,8kW Consum de energie (încălzire) ~ 0,93 kW Garanție - 24 luni Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Eco Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare ,instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	
Climatizatoare Aparat de aer Condiționat de tip split (12 000 BTU)	Kaisai Eco 12 btu	Poloni a	Klima- Therm Sp. z o.o	Capacitate: 12000 BTU Putere 12000 BTU Compresor Inverter Clasa de eficienta energetica min.-A+ Tipul de agent frigorific - R32 (ecologic) Nivel de zgomot -30 dB Zona sediului- până la 35 m ² Culoare - Albă Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Regimuri de bază - Răcire, încălzire, autorestart, direcționare aer. Interval de temperatură (răcire) 0...+50 °C Interval de temperatură (încălzire) -15...+24 °C Capacitate de răcire ~3,4 kW Putere de încălzire ~3,4 kW Consum de energie (răcire) ~ 1,13 kW	Capacitate: 12000 BTU Putere 12000 BTU Compresor Inverter Clasa de eficienta energetica min.-A++ Tipul de agent frigorific - R32 (ecologic) Nivel de zgomot -35 dB Zona sediului- până la 35 m ² Culoare - Albă Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Regimuri de bază - Răcire, încălzire, autorestart, direcționare aer. Interval de temperatură (răcire) -15...+50 °C Interval de temperatură (încălzire) -15...+30 °C Capacitate de răcire ~3,5 kW Putere de încălzire ~3,8 kW Consum de energie (răcire) ~ 1,3 kW	https://kaisai.eco/en/ulotka_ECO_01_2024_EN_v2.pdf

				Consum de energie (încălzire) ~ 0,92 kW Garanție 24 luni Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	Consum de energie (încălzire) ~ 1.1 kW Garanție 24 luni Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	
Climatizator Aparat de aer Condiționat de tip split (18 000 BTU)	Kaisai Eco 18 btu	Poloni a	Klima- Therm Sp. z o.o	Capacitate: 18000 BTU Suprafața recomandată - până la 50 m² Compresor Inverter Clasă energetică min.-A+ Culoare - Albă Tip agent frigorific R32 (ecologic) Putere de răcire ~5,1 kW Putere de încălzire ~5,13 kW Consum de energie (răcire) ~ 1579 W Consum de energie (încălzire) ~1382 W Curent nominal (răcire) ~ 8,1 A Curent nominal (încălzire) ~7,1 A Nivel de zgomot (unitate internă) ~ 31 dB Nivel de zgomot (unitate externă) ~ 40 dB Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Temperaturi de funcționare (răcire) - 0°C până la +53°C Temperaturi de funcționare (încălzire) - -15°C până la +30°C Regimuri de bază - Răcire / Încălzire, autorestart, direcționare aer Garanție - 24 luni	Capacitate: 18000 BTU Suprafața recomandată - până la 50 m² Compresor Inverter Clasă energetică min.-A++ Culoare - Albă Tip agent frigorific R32 (ecologic) Putere de răcire ~5,3 kW Putere de încălzire ~5,6 kW Consum de energie (răcire) ~ 1550 W Consum de energie (încălzire) ~1570 W Curent nominal (răcire) ~ 6.7 A Curent nominal (încălzire) ~6.8 A Nivel de zgomot (unitate internă) ~ 36 dB Nivel de zgomot (unitate externă) ~ 56 dB Lungime maximală a traseului de comunicare inclus în preț – 10m Temperaturi de funcționare (răcire) - 15°C până la +50°C Temperaturi de funcționare (încălzire) - -15°C până la +30°C Regimuri de bază - Răcire / Încălzire, autorestart, direcționare aer Garanție - 24 luni	https://kaisai.eco/en/ulotka_ECO_01_2024_EN_v2.pdf

				Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior. În cost sunt incluse cheltuielile de livrare, montare, instalare și punerea în funcțiune a echipamentului.	
Servicii de demontare	-	-	-	Demontarea aparatului de aer condiționat, unitatea internă și externă (demontarea aparatului de aer existent, la solicitarea autorității contractante).	Echipa Term.md (AM Sisteme)	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Maracuța Veronica În calitate de: Inginer Secția Tehnică

Ofertantul: SRL AM-Sisteme Adresa: or.Straseni, str. Stefan cel Mare