

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001219-19

Data emiterii: 20 noiembrie 2019

Valabil pînă la: 20 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Îmbrăcăminte (linoleum) din PVC, marca comercială "Tarkett"
(conform Anexei - 21 poziții).

Contract Nr. 243/01.02.2018 din 01.02.2018 cu "Tarkett SEE" d.o.o., Serbia.

Codul NCM
3918

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 14041:2018.

PRODUCĂTOR

"Tarkett" d.o.o., Serbia.

Codul țării
RS

SOLICITANT

"BICOMPLEX-CONSTRUCT" SRL,
str. Varnița, 2/10, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1008600044793

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 478 din 20.11.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 026/2 din 20.11.2019, eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări: Nr. 28/BP/14 din 26.02.2014, eliberate de "Institut Wlokiennictwa" Textile Research Institute, Polonia; Nr. FLO0198057/1139/2 din 12.10.2011, eliberat de "Satra Tehnology Centre" Ltd, Marea Britanie.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 66/2019 din 03.05.2019.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md

AnexăFila File
1 1la certificatul de conformitate
Nr. OCpr - 049 13 C001219-19 din:

20 noiembrie 2019

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tip	Lățime
1	Evolution	2.5; 3.0; 3.5 și 4.0 m
2	Eruption	3.0; 3.5 și 4.0 m
3	Extra	3.0 m
4	Force	2.5, 3.0, 3.5 și 4.0 m
5	Olympic	2.5, 3.0, 3.5 și 4.0 m
6	Premium	2.5, 3.0, 3.5 și 4.0 m
7	Smart	2.5, 3.0, 3.5 și 4.0 m
8	Sparta	2.5, 3.0, 3.5 și 4.0 m
9	Delta	2.5, 3.0, 3.5 și 4.0 m
10	SuperS	2.5, 3.0, 3.5 și 4.0 m
11	Discovery	3.0, 3.5 și 4.0 m
12	Royal	3.0 și 4.0 m
13	Eclipse	2.5 m
14	Wallgard	2.0 m
15	Spark	2.0 m
16	Extra Acoustic	2.0 m
17	Omega	2.0 m
18	Speed	2.0 m
19	Speed Plus	2.0 m
20	Reference	2.0 m
21	Excel	2.0 m

Seria A № 001827



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009866-19

Data emiterii: 19 decembrie 2019

Valabil pînă la: 19 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tîmplării:

- marca comercială "WHS", clasa B;
- marca comercială "VEKA", clasa A.

Contract Nr. 852-100-070817 din 07.08.2017

cu: OOO "BEKA PYC", Federația Rusă.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016; GOST 30673-99 (anulat) pct. 4.4 tab.1, pct. 5.2.1, pct. 5.2.4, 5.2.5, 5.3.1 tab.3 (ind. 1, 5, 6), pct. 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

Concernul "VEKA", Germania, Federația Rusă.

Codul NCM 3916

Codul țării

DIVERSE ȚĂRI

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO

1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0766 din 18.12.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 032/7, 032/12 din 17.12.2019, eliberate de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de identificare și control tehnic Nr. 766, 766/1 din 12.12.2019, eliberate de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2 etaj 4, of. 4, MD 2023; Rapoarte de încercări Nr. 1200, 1200/1 din 16.12.2019, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (sase) luni de către OC "CertMatCon". Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria A № 010031



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației






RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 1200 din «16.12.2019»

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 8

Data: 01.08.2019

Pagina: 1 /2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS

or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profile din policlorură de vinil pentru tâmplării - 1 m. L.

marca comercială « VEKA »

data fabricării: 24.09.2018

Nr. Lotului /articol /: 101290

Solicitant: SC„ECATERIX” SRL st Ștefan Cel Mare ,125 m.Bălți R.Moldova

Producător: Concernul „ BEKA » Federația Rusă

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” S.R.L. st. Uzinelor ,4/2 et.4 of.4 mun. .Chișinău R.Moldova
reprezentantul : expert OC M.Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1200 din 12.12.2019

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0765 din 11.12.2019

Locul prelevării mostrelor: str. Lunca Bîcului 28/1 m.Chișinău R.Moldova

Probele s-au prelevat de către expertul OC “CERTMATCON” SRL d. M. Guțu

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercări:

GOST 30673-99 pct.7.3, pct.7.11, pct.7.12, pct.7.15 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

- Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr nr MD 10.3.2-1068 /2018 din 05.11.2018/;

-Șubler tip ШЦ-I Д 689370/ certificat de etalonare 3.4-01/2019 din 02.01.2019 /

-Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr MD 10.3.4-474 /2018 din 22.06.2018 /;

-Riglă /certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-422/2018 din 29.11.2018//;

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 68 %

 Centrul de Încercări	RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 1200 din «16.12.2019»	Cod: RÎ-7.8	
		Ediția: 8	
		Data: 01.08.2019	
		Pagina: 2/2	

Data începutului încercării: 13.12.2019

Data finisării încercărilor: 16.12.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul. normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11 GOST 11262-80	min: 37	37,8	37,5	37,7	37,7
2	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmfălături	Crăpături și îmfălături lipsesc			Crăpături și îmfălături lipsesc

Declarație de conformitate: : Profile din policlorură de vinil pentru tîmplării m.c «VEKA» prezentate de către: SC „ECATERIX” SRL R.Moldova mun. Bălți producător: Concernul „BEKA» Federația Rusă după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.3.1, t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
3. SC „ECATERIX” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercocom” Î.S.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercocom” Î.S. este strict interzisă.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI
Nr. 1200 /1 din «16.12.2019»

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 8

Data: 01.08.2019

Pagina: 1 /2



CENTRUL DE ÎNCERCĂRI

al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” ÎS
or. Chișinău str. Independenței 6/1, 77-46-38

Denumirea produsului, ambalarea, volumul lotului, data fabricării, termenul de valabilitate (după caz): profile din policlorură de vinil pentru tâmplării - 1 m. L.

marca comercială « WHS »

data fabricării: 20.11.2019

Nr. Lotului /articol : 101310

Solicitant: SC„ECATERIX” SRL str. Ștefan Cel Mare ,125 m.Bălți R. Moldova

Producător: Concernul „ BEKA » Federația Rusă

Scopul încercării: efectuarea încercărilor pentru certificarea produselor

Centrul de certificare : OC “CERTMATCON” S.R.L. st. Uzinelor ,4/2 et.4 of.4 mun. .Chișinău R.Moldova
reprezentantul : expert OC M.Guțu

Numărul și data de înregistrare a cererii solicitantului: nr. 1200 din 12.12.2019

Prelevarea probelor conform: GOST 30673-99 pct 6.5

Date de prelevare a probelor: act de prelevare a mostrelor nr. 0766 din 11.12..2019

Locul prelevării mostrelor: str. Lunca Bîcului 28/1 m.Chișinău R.Moldova

Probele s-au prelevat de către expertul OC “CERTMATCON” SRL d. M. Guțu

Indicativul și denumirea documentului normativ la produs ce conțin caracteristicile pentru condițiile tehnice: GOST 30673-99 pct. 5.3.1 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

Indicativul și denumirea documentului normativ pentru metode de încercării:
GOST 30673-99 pct.7.11, pct.7.12, pct.7.15 „Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия.”

GOST 11262-80 „ Пластмассы. Метод испытания на растяжение .»

Aparatele și utilajul ne standard folosit pentru încercări:

- Mașină de tip MIP-100 / certificat de etalonare nr nr MD 10.3.2-1068 /2018 din 05.11.2018/;
- Șubler tip ШЦ-I Д 689370/ certificat de etalonare 3.4-01/2019 din 02.01.2019 /
- Dulap de uscat tip ЧОЛ 58/350 / certificat de etalonare nr MD 10.3.4-474 /2018 din 22.06.2018 /;
- Riglă /certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-422/2018 din 29.11.2018//;

Condițiile la efectuarea încercărilor:

Temperatura aerului +20°C

Umeditatea relativă a aerului 68 %



RAPORT DE ÎNCERCĂRI


Nr. 1200 /1 din «16.12.2019»

Cod: RÎ-7.8

Ediția: 8

Data: 01.08.2019

Pagina: 2 /2



Data începutului încercării: 13.12.2019

Data finisării încercărilor: 16.12.2019

REZULTATUL ÎNCERCĂRILOR

Nr.	Denumirea indicatorilor	U/m	Indicativul DN ce conține cerințe pentru caracteristicile încercate	Indicativul DN pentru metode de încercări	Cerințe documentul normativ pentru caracteristicile încercate	Indicatori reali			
						1	2	3	media
1	Rezistența la rupere	MPa	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.11; GOST 11262-80	min: 37	37,5	37,1	37,4	37,3
2	Schimbarea dimensiunilor la acțiunea termică	%	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.12	max: 2	2,0	2,0	2,0	2,0
3	Rezistența termică la T 150°C / 30 min/	-	GOST 30673-99 pct 5.3.1 tab 3	GOST 30673-99 pct 7.15	Se exclud crăpături și îmfălături	Crăpături și îmfălături lipsesc			Crăpături și îmfălături lipsesc

Declarație de conformitate: : Profile din policlorură de vinil pentru tîmplării m.c « WHS » prezentate de către : SC „ECATERIX” SRL R .Moldova mun. Bălți producător: Concernul „BEKA » Federația Rusă după caracteristicile verificate corespund cerințelor GOST 30673-99 pct 5.3.1 , t. 3.

Un exemplar a raportului de încercări a fost înmînat:

1. OC „CERTMATCON” SRL
2. CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS
3. SC „ECATERIX” SRL

Conducătorul CÎ ICȘC „INCERCOM” ÎS .

Executantul : Specialist



Mornealo N.

Coreni N.

În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

- Rezultatele încercărilor se referă la probele testate .
- Copia raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” ÎS.
- Retipararea raportului de încercări fără permisiunea Centrului de Încercări al Institutului de Cercetări Științifice în Construcții „ Încercom” ÎS. este strict interzisă.

Raport de încercări

Nr. 032/12 din 17.12.2019

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"ECATERIX" SRL, str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova.**

OC "CertMatCon".

**Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială VEKA.
Concernul «BEKA», Federația Rusă.**

**Cererea Nr. 032 din 16.12.2019, Act de prelevare Nr. 0766/1 din
12.12.2019, program de încercări de la OC CertMatCon
Guțu Maria.- Expert OC CertMatCon**

1,0 kg

032-12

16.12.2019

17.12.2019

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	2.01	3.14
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	1.01	2.77
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	83.4
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	2.05	9.22

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.


3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări




Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătura/

Savciuc Nila

/nume, prenume/


/semnătura/

Raport de încercări

Nr. 032/7 din 17.12.2019

Agentul economic

Solicitant

Denumirea produsului

Producător

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul de laborator al probei

Data receptiei

Data încercărilor

Documente normative

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentul folosit pentru
încercări

**"ECATERIX" SRL, str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova.**

OC "CertMatCon".

**Profile din clorură de polivinil (PVC), marca comercială VEKA.
Concernul «VEKA», Germania.**

**Cererea Nr. 032 din 16.12.2019, Act de prelevare Nr. 0766/1 din
12.12.2019, program de încercări de la OC CertMatCon**

Guțu Maria.- Expert OC CertMatCon

1,0 kg

032-7

16.12.2019

17.12.2019

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

Certificare

U=73%, T= 23.4 C°

Complex spectrometric MKC AT 1315 (CE-Nr. MH0286464-4919 din 26.07.2019)

Cântar de laborator BSN-1.5D1.3 (CE- Nr. MD 3.2-341/2019 din 25.04.2019)

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	2.01	3.14
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	1.12	2.77
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	83.4
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	2.73	9.22

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.


2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: k = 2; P = 95%.

Executor încercări

Rotari Anatolie

/nume, prenume/


/semnătura/

Savciuc Nila

/nume, prenume/


/semnătura/



Solicitant: S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Denumirea produsului: Profile din policlorură de vinil (PVC), pentru timplării, clasa B.

marea comercială "WHS".

Fabricant: Concernul "BEKA", Federația Rusă.

Locul eșantionării: str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău.

Prelevarea probelor: GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc

Identificarea conform: GOST 30673-99

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pet. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6020	6015	6025
			M-6020		
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,2	0,1	0,2
			M-0,25		
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	0,9	1	0,9
			M-0,9		
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
			M-1		
Aspectul:	Culoarea uniformă, Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgîrîțuri	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilului la transportare, și instalare	5.3.4	protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa B: min 2,5 mm		2,59	2,60	2,50
			2,53	2,60	2,57
Grosimea pereților exteriori de față		4.4			
Grosimea pereților dosiți	min 2,0 mm	tab.1	2,1	2,10	2,10
			1,95	2,1	2,05
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,09	+0,10	0,0
			+0,03	+0,1	+0,07
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,1	0,1	0,1
			-0,05	+0,1	+0,05
Marcarea: Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm, de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
Ambalarea: În pachete din peliculă de polietilenă	pct. 8.2 În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	pct. 8.4, 8.5 epozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri-0,5 m.				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. Panglică de măsurat tip P5Y3K, 0-5 m. B/V nr. PM-000618 din 26.06.2019. 2. Șubler tip. IIII-I, 0-125mm. B/V nr. 3.4.53-2910 din 03.07.2019.
3. Micrometru tip, MK, 0-25mm. B/V nr. 3.4.53-2909 din 03.07.2019. 4. Ficher de verificat tip YFI (100x60)mm, B/V nr. 3.4.53-2908 din 03.07.2019.

Concluzii: Profilele din policlorură de vinil (PVC), pentru timplării, "WHS" supuse măsurărilor **corespund** clasei -B și prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Eșantionarea, identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul Gogu Maria

I.S.

(numele, prenumele)

(semnătura)

În prezența:

Numele și prenumele: Buzila Nicolae

Funcția deținută în organizație: manager

Semnătura, Data: 12.12.2019

Solicitant: S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Denumirea produsului: Profile din clorură de polivinil (PVC), pentru tâmplării, clasa A.
marca comercială "VEKA".

Fabricant: Concernul "BEKA", Federația Rusă.

Locul eșantionării: str. Lunca Bîcului, 28/1, mun. Chișinău.

Prelevarea probelor: GOST 30673-99

Cantitatea 3 buc

Identificarea conform: GOST 30673-99

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	pct. DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Abaterile de la lungime	6000±35mm	5.2.1	6030	6000	6030
			M-6020		
Abaterile de la rectiliniaritate a fețelor exterioare a profilului în secțiunea transversală, nu trebuie să depășească:	± 0,3 mm la 100 mm	5.2.5	0,1	0,1	0,2
			M-0,1		
Abaterile de la perpendicularitatea pereților exteriori:	max 1 mm la 50 mm înălțimeii profilului.	5.2.5	1	1	1
			M-1		
Rectiliniaritatea părților laterale pe lungime:	max 1 mm la lungimea de 1000 mm	5.2.5	1,0	1,0	1,0
			M-1		
Aspectul:	Culoarea uniformă. Nu se admit: pete, incluziuni, fisuri, caverne, zgirieturi	5.3.3	Culoarea uniformă. Defecte nu sau depistat		
Aspectul:	Fețele profilului trebuie să fie protejate cu peliculă, care să asigure protejarea profilul la transportare, fabricare și instalare	5.3.4	Protejate cu peliculă de PE.		
Clasificarea profilului:	Clasa A: min 3,0mm	4.4 tab.1	2,82	2,81	2,85
Grosimea pereților exteriori de față			2,84	2,85	2,90
Grosimea pereților dosiți	min 2,5mm		2,52	2,50	2,52
			2,61	2,55	2,60
Abaterile nominale a grosimei pereților exteriori a profilului nu trebuie să depășească de față	+ 0,1mm, max - 0,3mm	5.2.4	-0,18	-0,19	-0,15
			-0,16	-0,15	-0,10
Abaterile nominale a grosimei pereților dosiți a profilului nu trebuie să depășească	+ 0,1mm, max - 0,3 mm	5.2.4	+0,02	0,0	+0,02
			+0,12	+0,05	+0,10
Marcarea: pct. 5.5. Pe pelicula de protecție, la fiecare 1000 mm. de către producător se indică: denumirea întreprinderii, nr. lotului, m.c., lungimea, cantitatea, data ambalării.	pct. 5.5 Marcarea corespunzătoare				
Ambalarea: pct.8. În pachete din peliculă de polietilenă	pct. 8.2 În peliculă din polietilenă				
Depozitarea: pct. 8. Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire și razele solare, pe garnituri, distanța între garnituri nu trebuie să depășească 1m.	pct. 8.4, 8.5 Depozit de tip închis, pe rafturi în poziție orizontală, ferite de contact cu aparatele de încălzire, pe garnituri, distanța între garnituri este de 0,5 m.				

Unități de măsură folosite la controlul tehnic (date despre verificarea metrologică):

1. Panglică de măsurat tip P5Y3K, 0-5 m. B/V nr. PM-000618 din 26.06.2019. 2. Șubler tip. IIII-1, 0-125mm. B/V nr. 3.4.53-2910 din 03.07.2019.
3. Micrometru tip. MK, 0-25mm. B/V nr. 3.4.53-2909 din 03.07.2019. 4. Echer de verificat tip. YFI (100x60)mm. B/V nr. 3.4.53-2908 din 03.07.2019.

Concluzii: Profilele din policlorură de vinil (PVC), pentru tâmplării, "VEKA" supuse măsurărilor **corespund clasei -A**, și prevederilor GOST 30673-99 pct. 4.4 tab. 1, pct. 5.2.1, 5.2.4, 5.2.5, 5.3.3, 5.3.4, 5.5, 8.

Eșantionarea, identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul Guțu Maria

LS.

(numele, prenumele)

(semnătura)

În prezența:

Numele și prenumele: Baban Mihail

Funcția deținută în organizație: director

Semnătura, Data: 12.12.2019

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **13 C001021-19**

Data emiterii: 07 mai 2019

Valabil până la: 07 mai 2020

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de feronerie pentru împlăiri: minier pentru ferestre/uși; fixator; mecanism de deschidere/închidere; arc; balama; broască, marca comercială "TTS, TSS, AKPEN, AKSIS, AKELIT, AKLOCK".

Contract Nr. M-01/19 din 02.01.2019 cu

"Akpen Plastik Pencere Aks.Nakl. San. Ic. Ve Dis Tic. A.Ş.", Turcia.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30777-2001 pct. 4.1, 5.3.2, 5.7, 5.8, 7.4, 8; RNI 06-5.3.35.2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

"Akpen Plastik Pencere Aks.Nakl. San. Ic. Ve Dis Tic. A.Ş.", Turcia.

Codul NCM

8302

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul țării

TR

Codul IDNO

1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 275 din 03.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de evaluare și control tehnic Nr. 275 din 26.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 375/1 din 03.05.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.



Conducătorul OC

Puha I.

Seria V № 000013

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Raport de încercări
Nr. 375/1 din 03.05.2019**Agententul economic****S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova.****Solicitant****OC "CertMatCon".****Denumirea produsului****Articole de feronerie pentru tîmplării.****Producător****"Akpen Plastic Pencere Aks. Nakl. San. Ve Dis Tic. AS", Turcia.****Documente de însoțire****Cererea Nr. 375 din 02.05.2019, Act de prelevare Nr. 275 /1 din
26.04.2019 program de încercări de la OC CertMatCon****Prezentat de către****Guțu M. - Expert OC CertMatCon****Cantitatea/masa probei****1,0 kg****Numărul de laborator al probei****375-1****Data receptiei****02.05.2019****Data încercărilor****03.05.2019****Documente normative****RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2****Scopul încercărilor****Certificare****Condițiile de încercare****U=73%, T= 23.4 C°****REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR**

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.36
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.14
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	30.1
A _{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤300	0.00	3.36

Declarație de conformitate:**Notă:** 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.**Prisac Victoria**
/nume, prenume/**Rotari Anatolie**
/nume, prenume/

/semnatura/

/semnatura/

OC „CERTMATCON” SRL		
 CertMatCon	Raport de identificare și control tehnic Nr. 275 din “26” 04.2019 Conform cererii Nr. 275 din 19.04.2019	Cod: F-7.1-14
		Ediția: 03
		Data: 01.11.2017
		Pagina 1/1

Pentru: Articole de feronerie pentru tâmplării (mecanism de deschidere/închidere), marca comercială “TTS”.

Solicitant: “ECATERIX” SRL, str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Producător: “Akpen Plastic Pencere Aks. Nakl. San. Ic. Ve Dis Tic. A.Ş.”, Turcia.

Prelevarea probelor(DN): GOST 30777-2001

Cantitatea 3 buc.

Mărimea lotului 21316 buc.

Identificarea conform(DN): GOST 30777-2001, GOST 538-2001

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	Norme conform DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Clasificarea (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (4.1)	în dependență de deschidere se împart în: pleante și rotative	Pleant rotativ	Pleant rotativ	Pleant rotativ
Cerințe constructive:					
Deplasarea pieselor (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (5.3.2)	Fără piedici (lin)	Corespunde		
Complectitudinea (inspecție vizuală)	(5.7)	Setul în complet cu toate piesele de asamblare, inclusiv instrucțiunea de instalare, exploatare și deservire	Corespunde		
GOST 30777-2002 pct. 7.4 Aspectul (inspecție vizuală)	GOST 538-2001 (5.6.4)	Nu se admit: fisuri, rupturi, umflături, bavuri	Corespunde		
Ambalarea (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (5.8)	Produsul se împachetează în polietilenă închisă ermetic, care să asigure păstrarea la transportare	corespunde		
Marcarea (inspecție vizuală)	(5.8)	Denumirea producătorului, importatorului, denumirea produsului, tipul, numărul pieselor în ambalaj, data.	Corespunde		
Depozitarea (inspecție vizuală)	(8)	Loc uscat, ferit de razele solare	corespunde		
Transportarea	(8)	Cu orice tip de transport, respectînd regulile de transportare la tipul dat.	corespunde		

Concluzii: Produsele identificate și supuse controlului tehnic, corespund cerințelor GOST 30777-2001 pct. 4.1, 5.3.2, 5.7, 5.8, 7.4, 8;

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:



Guțu Maria

(numele, prenumele)

Babaev Mihail

(numele, prenumele reprezentantului AE)


(semnătură)


(semnătură)



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C001022-19**

Data emiterii: 07 mai 2019

Valabil pînă la: 07 mai 2020

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de feronerie pentru tîmplării: mînier pentru ferestre/uși; fixator; mecanism de deschidere/închidere; arc; balama; broască, marca comercială "WINKHAUS",
Contract Nr.2228506/WINKHAUS/2018/2019 din 09.01.2018 cu
"Winkhaus Polska Beteiligungs" Sp.z, Polonia

Codul NCM

8302

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 30777-2001 pct. 4.1, 5.3.2, 5.7, 5.8, 7.4, 8; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2

PRODUCĂTOR

"Winkhaus GmbH", Germania.

Codul țării

DE

SOLICITANT

S.C. "ECATERIX" S.R.L.,
str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Codul IDNO

1006602004847

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 276 din 03.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de evaluare și control tehnic Nr. 276 din 26.05.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 375/2 din 03.05.2019, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Certificare benevolă. Contract de prestări servicii Nr. 821 din 13.07.2017.



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

Seria V № 000015

Raport de încercări

Nr. 375/2 din 03.05.2019

Agententul economic

**S.C. "ECATERIX" S.R.L., str. Ștefan cel Mare, 125,
mun. Bălți, Republica Moldova.**

Solicitant

OC "CertMatCon".

Denumirea produsului

Articole de feronerie pentru tâmplării, mc "Winkhaus".

Producător

"Winkhaus GmbH", Germania.

Documente de însoțire

**Cererea Nr. 375 din 02.05.2019, Act de prelevare Nr. 276 /1 din
26.04.2019 program de încercări de la OC CertMatCon**

Prezentat de către

Guțu M. - Expert OC CertMatCon

Cantitatea/masa probei

1,0 kg

Numărul de laborator al probei

375-2

Data receptiei

02.05.2019

Data încercărilor

03.05.2019

Documente normative

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

Scopul încercărilor

Certificare

Condițiile de încercare

$U=73\%$, $T=23.4\text{ }^{\circ}\text{C}$

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	Documentul Normativ	Normele conform DN	Valoarea reală	Incertitudinea Extinsă
RA-226 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.45
TH-232 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	1.21
K-40 Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	-	0.00	31.0
A_{eff} Bq/kg	GOST 30108-94 pct. 4.2	≤ 300	0.00	3.50

Declarație de conformitate:

Notă: 1. Raportul de încercări e valabil numai pentru proba efectuată.

2. Reproducerea raportului de încercări nu se permite fără acordul laboratorului.

3. Rezultatele se eliberează cu incertitudinea extinsă: $k = 2$; $P = 95\%$.

Executor încercări

Prisac Victoria

/nume, prenume/

/semnătura/

Șef LI

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

/semnătura/

OC „CERTMATCON” SRL		
	Raport de identificare și control tehnic Nr. 276 din “ 26 ” 04. 2019 Conform cererii Nr. 276 din 19.04.2019	Cod: F-7.1-14
		Ediția: 03
		Data: 01.11.2017
		Pagina 1/1

Pentru: Articole de feronerie pentru tâmplării (mecanism de deschidere/închidere),
marca comercială “WINKHAUS”.

Solicitant: “ECATERIX” SRL, str. Ștefan cel Mare, 125, mun. Bălți, Republica Moldova.

Producător: „Winkhaus GmbH”, Germania.

Prelevarea probelor(DN): GOST 30777-2001

Cantitatea 3 buc.

Mărimea lotului 9812 buc.

Identificarea conform(DN): GOST 30777-2001, GOST 538-2001

Denumirea parametrilor verificați	Cerința DN	Norme conform DN	Rezultatul verificării		
			#1	#2	#3
Clasificarea (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (4.1)	în dependență de deschidere se împart în: pleante și rotative	Pleant rotativ	Pleant rotativ	Pleant rotativ
Cerințe constructive:					
Deplasarea pieselor (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (5.3.2)	Fără piedici (lin)	Corespunde		
Complectitudinea (inspecție vizuală)	(5.7)	Setul în complet cu toate piesele de asamblare, inclusiv instrucțiunea de instalare, exploatare și servire	Corespunde		
GOST 30777-2002 pct. 7.4 Aspectul (inspecție vizuală)	GOST 538-2001 (5.6.4)	Nu se admit: fisuri, rupturi, umflături, bavuri	Corespunde		
Ambalarea (inspecție vizuală)	GOST 30777-2001 (5.8)	Produsul se împachetează în polietilenă închisă ermetic, care să asigure păstrarea la transportare	corespunde		
Marcarea (inspecție vizuală)	(5.8)	Denumirea producătorului, importatorului, denumirea produsului, tipul, numărul pieselor în ambalaj, data.	Corespunde		
Depozitarea (inspecție vizuală)	(8)	Loc uscat, ferit de razele solare	corespunde		
Transportarea	(8)	Cu orice tip de transport, respectând regulile de transportare la tipul dat.	corespunde		

Concluzii: Produsele identificate și supuse controlului tehnic, corespund cerințelor GOST 30777-2001 pct. 4.1, 5.3.2, 5.7, 5.8, 7.4, 8;

Identificarea și controlul tehnic s-a efectuat:

De către expertul Guțu Maria
(numele, prenumele)


(semnătura)

În prezența Babaev Mihail
(numele, prenumele reprezentantului ATE)


(semnătura)